

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Емзарова пр-кт, д. 15, лит. А
 Обслуживающая организация:

Договор: 8804.038.1
 Строчит адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общи
 12027

Источники: котельная 1 Невская

Установленные приборы: СЛТ943 № 15150

Часовые и суточные архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Приборы УТЭ поверены до: 25.12.2021

Режим (схема):
 Преобр давления:

ОП: СП-0; МП: СП-0;

График: 147/71

Вычислитель: Пром-40-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПрМ-40-В1
 Циркуляционный ГВС (М4) ПрМ-32-В1
 Подпиточный трубопровод (Мп)

расходомер:
 ПрМ-40-В1
 ПрМ-40-В1
 ПрМ-32-В1

Gmin=

0,1
 0,1
 0,067

Gmax=

45
 45
 30

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)

лето: Qтвс=M3*(t3-hвх)

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), Тбсут:

Qот = 0,3972
 Qот = 125,432

Qвент = 0
 Qвент = 0

Qтех.гвс = 0
 Qтех.гвс = 0

Qтех.гвс.ср = 0
 Qтех.гвс.ср = 0

Qвс = 0,2279
 Qвс.ср = 0,1039

Qвс = 41,56
 Qвс.ср = 41,56

Qвс.ср = 41,56
 Qвс.ср = 41,56

Учет отопление (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Учет охлаждения (ТВ-2) Контроль ГВС (ТВ-2)

Дата	Ти	НС	M1		M2		DM		T1		T2		dT	P1	P2	M3	M4	DM		V3	V4	dV (кальв)		Уплит	T3	T4	P3	P4	Общ	
			T	Т	T	Т	°С	°С	°С	°С	T	Т						M3	M3			°С	°С							кгс/см2
23.09.2019	24.00	*	140,60	124,65	15,95	61,24	40,25	20,99	15,05	15,05	15,32	12,74	15,32	61,36					15,32	12,74	15,32	61,36							3,60	
24.09.2019	24.00	*	153,87	140,31	13,56	62,99	42,42	20,57	12,51	12,51	12,74	14,13	12,74	62,71					12,74	14,13	12,74	62,71							3,75	
25.09.2019	24.00	*	152,83	137,86	14,97	62,79	42,22	20,57	13,88	13,88	14,13	13,62	13,62	63,16					14,13	13,62	13,62	63,16							3,78	
26.09.2019	24.00	*	155,22	140,45	14,77	63,86	42,92	20,94	13,37	13,37	13,62	13,58	13,58	63,16					13,37	13,58	13,58	63,16							3,89	
27.09.2019	24.00	*	164,57	149,58	14,98	63,58	44,01	19,57	13,34	13,34	13,58	14,02	14,02	63,22					13,34	13,58	14,02	63,22							3,89	
28.09.2019	24.00	*	172,73	157,50	15,23	63,69	44,84	18,85	13,77	13,77	14,02	14,97	14,97	63,50					13,77	14,02	14,97	63,50							3,95	
29.09.2019	24.00	*	173,15	156,94	16,21	63,70	44,82	18,88	14,69	14,69	14,97	14,81	14,81	63,26					14,69	14,97	14,81	63,26							4,00	
30.09.2019	24.00	*	171,79	157,69	14,10	63,35	44,96	18,39	12,58	12,58	12,81	13,40	12,81	63,21					12,58	12,81	13,40	63,21							3,80	
01.10.2019	24.00	*	171,38	155,17	14,21	63,60	45,14	18,46	13,15	13,15	13,40	14,75	13,40	63,27					13,15	13,40	14,75	63,27							4,00	
02.10.2019	24.00	*	171,60	155,78	15,82	63,31	44,13	19,18	14,47	14,47	14,75	14,33	14,33	62,90					14,47	14,75	14,33	62,90							4,14	
03.10.2019	24.00	*	171,76	156,73	15,03	63,23	42,94	20,29	14,07	14,07	14,33	13,78	14,33	63,80					14,07	14,33	13,78	63,80							4,20	
04.10.2019	24.00	*	171,79	157,04	14,75	64,20	42,71	20,74	13,52	13,52	13,78	14,03	13,78	63,49					13,52	13,78	14,03	63,49							4,24	
05.10.2019	24.00	*	172,41	156,75	15,66	64,25	42,87	21,23	14,75	14,75	15,03	15,03	15,03	63,23					14,75	15,03	15,03	63,23							4,23	
06.10.2019	24.00	*	172,64	157,21	15,43	63,31	42,42	20,89	13,92	13,92	14,18	14,66	14,66	63,05					13,92	14,18	14,66	63,05							4,27	
07.10.2019	24.00	*	172,64	157,21	15,43	63,31	42,42	20,89	14,39	14,39	14,66	14,83	14,83	63,31					14,39	14,66	14,83	63,31							4,27	
08.10.2019	24.00	*	172,11	157,71	13,40	63,46	42,53	20,93	12,59	12,59	12,83	12,83	12,83	63,02					12,59	12,83	12,83	63,02							4,16	
09.10.2019	24.00	*	172,90	157,63	15,27	63,09	42,51	20,58	14,15	14,15	14,41	14,41	14,41	63,31					14,15	14,41	14,41	63,31							4,16	
10.10.2019	24.00	*	172,27	158,59	13,68	63,67	43,00	20,67	12,57	12,57	12,81	12,81	12,81	63,02					12,57	12,81	12,81	63,02							4,21	
11.10.2019	24.00	*	173,16	158,81	14,35	63,30	43,26	20,11	13,26	13,26	13,51	13,51	13,51	62,85					13,26	13,51	13,51	62,85							4,11	
12.10.2019	24.00	*	174,29	157,95	16,34	63,30	43,27	20,03	15,23	15,23	15,51	15,51	15,51	63,16					15,23	15,51	15,51	63,16							4,20	
13.10.2019	24.00	*	174,97	157,82	17,15	63,70	43,59	20,11	16,08	16,08	16,38	16,38	16,38	63,37					16,08	16,38	16,38	63,37							4,27	
14.10.2019	24.00	*	172,54	158,73	13,81	63,03	43,13	19,90	13,01	13,01	13,25	13,25	13,25	62,84					13,01	13,25	13,25	62,84							4,04	
15.10.2019	24.00	*	164,98	153,93	13,05	62,92	42,34	20,58	12,48	12,48	12,70	12,70	12,70	63,17					12,48	12,70	12,70	63,17							3,95	
16.10.2019	24.00	*	167,25	153,25	14,00	63,61	42,42	21,19	13,53	13,53	13,78	13,78	13,78	63,02					13,53	13,78	13,78	63,02							4,14	
17.10.2019	24.00	*	169,40	154,92	14,48	63,12	42,44	20,68	14,09	14,09	14,35	14,35	14,35	63,20					14,09	14,35	14,35	63,20							4,12	
18.10.2019	24.00	*	169,30	155,07	14,23	63,39	42,62	20,77	13,86	13,86	14,12	14,12	14,12	63,28					13,86	14,12	14,12	63,28							4,13	
19.10.2019	24.00	*	170,50	157,39	13,11	63,60	43,30	20,30	12,81	12,81	13,05	13,05	13,05	63,25					12,81	13,05	13,05	63,25							4,03	
20.10.2019	24.00	*	172,72	156,55	16,17	63,20	43,36	19,84	15,92	15,92	16,22	16,22	16,22	63,20					15,92	16,22	16,22	63,20							4,01	
21.10.2019	24.00	*	171,00	157,17	13,83	63,35	43,45	19,91	13,53	13,53	13,78	13,78	13,78	63,04					13,53	13,78	13,78	63,04							4,01	
22.10.2019	24.00	*	171,06	157,10	13,96	63,45	43,27	20,18	13,66	13,66	13,91	13,91	13,91	63,09					13,66	13,91	13,91	63,09							4,06	
Итого	24.00	*	168,52	153,78	14,74	63,33	43,12	20,21	13,81	13,81	14,06	14,06	14,06	63,09					13,81	14,06	14,06	63,09							4,05	
Итого	720.00	*	5055,50	4613,32	442,18				414,23		414,23								414,23		421,93		421,93							121,37

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему

0 час
 0 час
 0 час

Гкал
 куб.м

Период превышения Ц:

9,96 °С
 4,4 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общщ:
 Объем потребленного теплоснабжения Узла изл.

116,97 Гкал
 421,93 м.куб.

ФУП "ТСК Энерджи" (от абонента)
 Ответственный за учет тепловой энергии
 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
 АДМИНИСТРАЦИЯ КУУТЭ
 Представитель теплоснабжающей организации
 ЧЕРНОДОХОВА Д.К.
 25/10/2019г.