

Отчет о теплопотреблении по приборам УТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Елизарова пр-кт, д. 21, лит. А
Осуществляющая организация: котельная 1 Невская

Договор: 8806.038.1
Строит адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Общий
12030

Установленные приборы: СЛТ943 № 14860
Вычислитель: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Подводящий трубопровод (M1) расходомер: PRЭM-40-B1
Обратный трубопровод (M2) PRЭM-40-B1
Подводящий ГВС (M3) PRЭM-32-B1
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (Vn)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

Схема подключения: 2-х трубная схема
Приборы УТЭ поверены до: 25.12.2021

Режим (схема):
Преобр. давления:

ОП: СП-0; МП: СП-0;

График: 147/71

Договорные нагрузки (кал/час): Qот.= 0,4078 Овент.= 0 Qгв.= 0,3356
Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Огвх.= 0 Qгв.ср.= 0,0987
Договорные расходы (ср. сут.): Тбрут.: Сол.= 128,779 Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019 Qгвс.=M3*(h3-hвх) лето: Qгвс.=M3*(h3-hвх)
Свент.= 0 Qгвх.= 0 Qгв.ср.= 0,01
Qгвс.= 39,48 Гвс/см2

Table with columns: Дата, Тип, НС, M1, M2, DM, T1, T2, DT, P1, P2, M3, M4, DM, V3, V4, DV (излив), Удлит, T3, T4, P3, P4, Qобщ. Includes sub-sections for 'Учет отопления (ТВ-1)' and 'Контроль ГВС (ТВ-2)'. Rows show hourly data from 23.09.2019 to 22.10.2019.

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему: 0 час
Период расчета по договору: 0 час
Период превышения t2: час
Корректировка на температуру холодной воды: 9,96 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 6,34 Гкал
Количество потребленной тепловой энергии ООО: 112,4 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.: 684,97 м.куб.

Генеральный директор ООО "ЖКС № 2 Невского района" (от абонента)
Иванов И.И.
25.10.2019г.
Секция: Энергетическая
Подпись: [Signature]