

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Елизарова пр-кт, д. 31, корп. 3
 Обслуживающая организация:

Договор: 8708.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Отопление
 28172

Источник: котельная по адресу Елизарова пр. Д. 41а

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):

ОП: А32-00;

График: 95/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Gpi1=

Приборы УУТЭ поверены до: Термопребр.:

Преобр. давления:

Вычислитель: ТСРВ-026М № 1400263

Сглаж=

Преобр. давления:

Подлежащий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hx)-M2*(t2-hx)

лето: Q=M3*(t3-hx)

Договорные нагрузки (Гкал/час: Qот= 0,183

Qтеп= 0

Qгвс= 0

Договорные расходы (гр.сут.), т/сут: Gот= 175,68

Gтеп= 0

Gгвс= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Общ. Гкал		
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	R1	R2	M3	M4	DM	V3	V4	DV (излив)	Уплотит	T3	T4	R3		R4	
23.09.2019	12.00	*	115.99	114.95	1.04	39.56	35.40	4.16	4.31	3.72													0.51
24.09.2019	24.00	*	225.07	222.96	2.11	38.07	34.33	3.74	4.40	3.80													0.92
25.09.2019	24.00	*	216.77	213.89	2.88	39.19	34.95	4.24	4.30	3.80													1.02
26.09.2019	24.00	*	206.64	203.51	3.13	40.03	35.63	4.40	4.10	3.70													0.99
27.09.2019	24.00	*	196.01	192.91	3.10	40.12	35.62	4.50	4.00	3.60													0.95
28.09.2019	24.00	*	196.14	193.08	3.06	39.51	35.24	4.27	4.00	3.50													0.94
29.09.2019	24.00	*	196.07	192.87	3.20	39.92	35.69	4.23	4.00	3.60													0.94
30.09.2019	24.00	*	195.28	192.13	3.15	40.06	35.85	4.21	4.00	3.60													0.98
01.10.2019	24.00	*	194.43	191.47	2.96	40.73	36.26	4.47	4.00	3.60													1.04
02.10.2019	24.00	*	194.36	191.52	2.84	41.62	36.80	4.82	4.00	3.60													1.06
03.10.2019	24.00	*	194.42	191.66	2.76	41.91	36.97	4.94	4.00	3.60													1.12
04.10.2019	24.00	*	193.83	191.20	2.63	42.74	37.46	5.28	4.00	3.60													1.24
05.10.2019	24.00	*	193.25	190.77	2.48	44.88	38.96	5.92	4.00	3.60													1.34
06.10.2019	24.00	*	195.48	192.77	2.71	46.81	40.54	6.27	4.00	3.50													1.38
07.10.2019	24.00	*	198.42	195.65	2.77	48.21	41.77	6.44	4.00	3.60													1.31
08.10.2019	24.00	*	198.09	195.35	2.74	48.34	41.96	6.38	4.00	3.60													1.31
09.10.2019	24.00	*	193.03	190.02	3.01	47.29	41.14	6.15	4.00	3.70													1.18
10.10.2019	24.00	*	188.81	185.91	2.90	45.33	39.68	5.25	4.00	3.60													1.10
11.10.2019	24.00	*	188.95	186.07	2.88	44.07	38.82	5.25	4.00	3.60													1.08
12.10.2019	24.00	*	189.30	186.32	2.98	43.96	38.78	5.18	4.00	3.70													1.09
13.10.2019	24.00	*	184.17	181.30	2.87	43.88	38.37	5.31	4.00	3.60													1.09
14.10.2019	23.50*	*	193.95	192.54	1.41	43.73	38.38	5.35	4.00	3.60													0.53
15.10.2019	23.95*	*	91.64	91.24	0.40	43.86	38.67	5.19	3.99	3.65													0.64
16.10.2019	11.00*	*	106.74	105.76	0.98	42.83	37.42	5.41	3.93	3.58													1.12
17.10.2019	13.00*	*	194.11	192.18	1.93	43.56	38.16	5.40	4.20	3.80													1.09
18.10.2019	24.00	*	194.46	192.46	2.00	43.95	38.72	5.23	4.10	3.80													1.09
19.10.2019	24.00	*	193.94	191.88	2.06	44.37	39.15	5.22	4.20	3.90													1.00
20.10.2019	24.00	*	193.25	191.06	2.19	42.54	37.79	4.75	4.20	3.90													0.99
21.10.2019	24.00	*	192.69	190.49	2.20	41.90	37.20	4.70	4.20	3.80													1.10
22.10.2019	24.00	*	197.08	194.49	2.60	42.85	37.78	5.07	4.07	3.66													1.10
Итого	659.45		5415.29	5343.92	71.37																		30.16

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Общ. Гкал Траб. ч

Количество тепловой энергии Общ. Рассчитанное по среднему: 60,55 час
 Объем теплоносителя Узл. рассчитанный по среднему: 60,55 час
 Период превышения t2: 0 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 11,06 °С
 Количество потребленной тепловой энергии Общ. 32,93 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Узл. изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ФИЛИП *ТСК С П Б*
 ДИРЕКТОР ЧЕРТОПОДОХОВА ИХ
 КУВТЭ
 Представитель теплоснабжающей организации
 ЧЕРТОПОДОХОВА ИХ
 23.10.2019г