

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Елизарова пр-кт, д. 33, лит. А ИТП

Договор: 8709.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 24128

График: 95/70

Обслуживающая организация:
 Источник: котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВК7-7 № 206899
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Часовые и суточные архивы в файлах:
 расходомер: ПРЭМ-40-Д
 ПРЭМ-40-Д

Приборы УТЭ поверены до:
 Smin= 0.3
 Smax= 45
 KTCM-H

Термопреобр.:
 КТСН-Н

зима: Q=M1*(h1-hx)-M2*(h2-hx)

лето: Qгвс=M3*(h3-hx)

Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0.211
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qотх.= 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Qгвс.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019
 Qгвс.= 0
 Qотх.= 0
 Qот.= 202.56
 Qгвс.сп.= 0

Учет ГВС (ТВ-2)
 Qгвс.= 0
 Qгвс.сп.= 0
 Qгвс.= 0

Учет отопления (ТВ-1)

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)						Учет ГВС (ТВ-2)						Qобщ, Гкал								
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3		V4	dv (излив), м3	Улодпит, м3	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.09.2019	24.00		272.19	272.19	0.00	40.28	35.62	4.66															1.28
24.09.2019	24.00		268.63	268.63	0.00	40.37	35.67	4.70															1.27
25.09.2019	24.00		258.02	258.02	0.00	38.38	34.06	4.32															1.12
26.09.2019	24.00		248.23	248.23	0.00	39.58	34.73	4.85															1.21
27.09.2019	24.00		245.81	245.81	0.00	40.35	35.42	4.93															1.22
28.09.2019	24.00		243.95	243.95	0.00	40.35	35.50	4.85															1.19
29.09.2019	24.00		243.50	243.50	0.00	39.76	35.15	4.61															1.13
30.09.2019	24.00		243.01	243.01	0.00	40.17	35.57	4.60															1.13
01.10.2019	24.00		242.30	242.30	0.00	40.33	35.66	4.67															1.14
02.10.2019	24.00		241.91	241.91	0.00	40.99	35.98	5.01															1.22
03.10.2019	24.00		241.42	241.42	0.00	41.92	36.46	5.46															1.32
04.10.2019	24.00		241.72	241.72	0.00	42.17	36.52	5.65															1.37
05.10.2019	24.00		241.40	241.40	0.00	43.07	37.00	6.07															1.47
06.10.2019	24.00		240.97	240.97	0.00	45.23	38.45	6.78															1.64
07.10.2019	24.00		243.96	243.96	0.00	47.20	39.96	7.24															1.77
08.10.2019	24.00		247.69	247.69	0.00	48.54	41.08	7.46															1.86
09.10.2019	24.00		247.38	247.38	0.00	48.67	41.24	7.43															1.84
10.10.2019	24.00		239.23	239.23	0.00	47.59	40.44	7.15															1.72
11.10.2019	24.00		232.21	232.21	0.00	45.60	39.03	6.57															1.53
12.10.2019	24.00		231.80	231.80	0.00	44.34	38.29	6.05															1.41
13.10.2019	24.00		231.67	231.67	0.00	44.24	38.25	5.99															1.40
14.10.2019	24.00		225.98	225.98	0.00	43.90	37.82	6.08															1.38
15.10.2019	24.00		235.43	235.43	0.00	44.12	38.01	6.11															1.45
16.10.2019	24.00*		109.73	109.73	0.00	43.96	38.01	5.95															0.66
17.10.2019	24.00*		136.97	136.97	0.00	42.91	36.31	6.60															0.91
18.10.2019	24.00		232.63	232.63	0.00	43.87	37.35	6.52															1.52
19.10.2019	24.00		233.99	233.99	0.00	44.28	37.98	6.28															1.47
20.10.2019	24.00		233.23	233.23	0.00	44.63	38.43	6.20															1.45
21.10.2019	24.00		232.09	232.09	0.00	42.76	37.13	5.63															1.31
22.10.2019	24.00		231.24	231.24	0.00	42.18	36.80	5.58															1.30
Среднее	24.00		233.94	233.94	0.00	43.06	37.26	5.80															1.36
Итого	720.00		7018.29	7018.29	0.00																		40.69

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Уклд, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения Ц:

Корректировка на температуру холодной воды: 11.06 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общщ: 40.69 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл: м.куб.

Счетчик тепла

Филиал "ЖКС №2 Невского района"
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 УТВЕРЖДЕНЫ 25.10.2019г.
 АДВОКАТСКАЯ ФИРМА КВУУТЭ
 ОГРН 5027003040
 ИНН 4702013016