

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул, д. 24, лит. А
 Обслуживающая организация:

Договор: 9214.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЗ:

Отопление
 24484

График: 1507/0

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Установка: ВКТ-7 № 208787
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208787
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)
 лето: Qгвс=M3*(t3-hхв)
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот = 0,3283 Qвент = 0 Qгвс = 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот ср = 0 Qгвс ср = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Qот = 98,49 Qвент = 0 Qгвс ср = 0

Дата	Тп	НС	Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019										Qобщ									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4		DM	V3	V4	DU (излив)	Удлит	T3	T4	P3	P4
23.09.2019	24.00		116,21	116,21	0,00	64,06	40,68	23,38														2,72
24.09.2019	24.00		111,46	111,46	0,00	61,37	38,99	22,38														2,50
25.09.2019	24.00		119,26	119,26	0,00	64,17	41,08	23,09														2,76
26.09.2019	24.00		117,94	117,94	0,00	64,75	41,29	23,46														2,76
27.09.2019	24.00		120,68	120,68	0,00	65,84	42,40	23,44														2,83
28.09.2019	24.00		122,16	122,16	0,00	66,26	43,03	23,23														2,84
29.09.2019	24.00		121,18	121,18	0,00	65,20	42,66	22,54														2,73
30.09.2019	24.00		123,40	123,40	0,00	66,07	43,69	22,38														2,76
01.10.2019	24.00		122,65	122,65	0,00	65,98	43,77	22,21														2,73
02.10.2019	24.00		125,57	125,57	0,00	65,29	43,50	21,79														2,74
03.10.2019	24.00		134,55	134,55	0,00	64,66	43,49	21,17														2,85
04.10.2019	24.00		141,34	141,34	0,00	65,36	44,24	21,12														2,98
05.10.2019	24.00		139,38	139,38	0,00	65,47	43,86	21,61														3,01
06.10.2019	24.00		139,09	139,09	0,00	65,91	43,88	22,03														3,07
07.10.2019	24.00		137,56	137,56	0,00	64,74	43,07	21,67														2,98
08.10.2019	24.00		139,31	139,31	0,00	65,46	43,59	21,87														3,04
09.10.2019	24.00		145,75	145,75	0,00	65,83	44,42	21,41														3,12
10.10.2019	24.00		151,89	151,89	0,00	66,09	45,25	20,84														3,17
11.10.2019	24.00		150,79	150,79	0,00	66,73	45,98	20,75														3,13
12.10.2019	24.00		147,15	147,15	0,00	66,53	45,93	20,60														3,04
13.10.2019	24.00		149,25	149,25	0,00	66,54	46,25	20,29														3,03
14.10.2019	24.00		147,21	147,21	0,00	65,94	45,56	20,38														3,00
15.10.2019	24.00		144,87	144,87	0,00	65,96	45,21	20,75														3,01
16.10.2019	24.00		145,16	145,16	0,00	66,02	44,85	21,17														3,08
17.10.2019	24.00		144,80	144,80	0,00	66,21	44,91	21,30														3,08
18.10.2019	24.00		147,59	147,59	0,00	66,63	45,47	21,16														3,12
19.10.2019	24.00		151,48	151,48	0,00	66,86	46,39	20,47														3,10
20.10.2019	24.00		149,72	149,72	0,00	66,37	46,09	20,28														3,04
21.10.2019	24.00		150,04	150,04	0,00	66,89	46,47	20,42														3,06
22.10.2019	24.00		147,44	147,44	0,00	66,63	46,06	20,57														3,03
Среднее	24.00		136,83	136,83	0,00	65,66	44,07	21,59														2,94
Итого	720.00		4104,88	4104,88	0,00																	88,31

Показатели счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Тр-б, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Указ, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по Договору: 0 час
 Период превышения I2: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 8,46 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 88,31 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 88,31 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Uгвс изл: м.куб.

ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ-005»
 Ответственный за учет тепловой энергии (ср. абонента)
 ОЛЕНА КОМПАРАТНИК
 МУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.2019
 Представитель теплоснабжающей организации
 ПЕРИОДОДОХОДА ДУ
 1