

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Ивановская ул, д. 25, лит. А

Договор: 9190.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УТГ:
Отопление
24485
График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206896
Подлежащий труборевод (М1)
Обратный труборевод (М2)
Подлежащий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный труборевод (Уп)

расходомер:
ПРЭМ-40-D
ПРЭМ-40-D
Сплп= 0,3
Гтах= 45
КТСП-Н
КТСП-Н

2-х-трубная схема
Режим (схема):
Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (t1 - tхв) - M2 \cdot (t2 - tхв)$ лето: $Q_{гвс} = M3 \cdot (t3 - tхв)$
Договорные нагрузки, Гкал/час: $Q_{от} = 0,395$ Овент. = 0 $Q_{гтх} = 0$ $Q_{гвс} = 0$
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: $Q_{от} = 120$ Свент. = 0 $Q_{гтх} = 0$ $Q_{гвс} = 0$
Договорные расходы (ср. сут.), ТГсут.: $G_{от} = 0$ $G_{гтх} = 0$ $G_{гвс} = 0$

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)						Общ. Гкал			
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv	Уполит	T3		T4	P3	P4
23.09.2019	24.00		133,64	133,64	0,00	64,65	39,38	25,27														3,38
24.09.2019	24.00		145,91	145,91	0,00	64,37	40,69	23,68														3,45
25.09.2019	24.00		143,93	143,93	0,00	64,49	40,79	23,70														3,41
26.09.2019	24.00		144,03	144,03	0,00	64,45	40,71	23,74														3,42
27.09.2019	24.00		147,98	147,98	0,00	64,95	41,80	23,15														3,43
28.09.2019	24.00		149,40	149,40	0,00	64,88	42,11	22,77														3,40
29.09.2019	24.00		148,78	148,78	0,00	64,56	41,97	22,59														3,36
30.09.2019	24.00		151,09	151,09	0,00	64,93	42,69	22,24														3,36
01.10.2019	24.00		150,72	150,72	0,00	64,89	42,78	22,11														3,34
02.10.2019	24.00		149,21	149,21	0,00	64,68	42,24	22,44														3,35
03.10.2019	24.00		148,53	148,53	0,00	64,53	41,83	22,70														3,37
04.10.2019	24.00		124,69	124,35	0,34	64,31	39,26	25,05														3,14
05.10.2019	24.00		89,18	89,18	0,00	64,73	32,54	32,19														2,87
06.10.2019	24.00		89,04	89,04	0,00	64,62	32,21	32,41														2,89
07.10.2019	24.00		89,82	89,82	0,00	64,63	32,12	32,51														2,92
08.10.2019	24.00		90,42	90,42	0,00	64,81	32,21	32,60														2,95
09.10.2019	24.00		90,76	90,76	0,00	64,96	32,41	32,55														2,95
10.10.2019	24.00		91,33	91,33	0,00	65,11	32,60	32,51														2,97
11.10.2019	24.00		91,92	91,92	0,00	64,93	32,96	31,97														2,94
12.10.2019	24.00		91,42	91,42	0,00	64,78	33,16	31,62														2,89
13.10.2019	24.00		91,54	91,54	0,00	64,81	33,43	31,38														2,87
14.10.2019	24.00		90,70	90,70	0,00	64,20	32,98	31,22														2,83
15.10.2019	24.00		90,47	90,47	0,00	64,89	32,65	32,24														2,91
16.10.2019	24.00		90,43	90,43	0,00	64,14	32,25	31,89														2,88
17.10.2019	24.00		90,84	90,84	0,00	64,50	32,41	32,09														2,92
18.10.2019	24.00		88,68	88,68	0,00	63,95	31,89	32,06														2,84
19.10.2019	24.00		89,76	89,76	0,00	64,99	32,75	32,24														2,89
20.10.2019	24.00		89,09	89,09	0,00	64,59	32,98	31,61														2,82
21.10.2019	24.00		88,19	88,19	0,00	64,77	32,92	31,85														2,81
22.10.2019	24.00		119,60	119,60	0,00	64,32	36,77	27,55														3,29
Среднее	24.00		113,04	113,03	0,01	64,65	36,25	28,40														3,09
Итого	720,00		3391,10	3390,76	0,34																	92,85

Показатели счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время М1, Т М2, Т М3, Т М4, Т V3, куб.м V4, куб.м Уп, Т Общ., Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоносителя Указ., рассчитанный по среднему: 0 час
Период превышения 12: час
Корректировка на температуру холодной воды: 8,18 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 92,85 Гкал
Количество потребленной тепловой энергии Общ. м.куб.
Объем потребленного теплоносителя Указ. изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
«ЭНЕРГ ОБСЛУЖИВАНИЕ»
Филиал «ЭНЕРГ ОБСЛУЖИВАНИЕ»
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
ОДЕНА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ ККУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.10.2019
Представитель теплопоставляющей организации
ЧЕРТОВА Л.Х. УЧЕТ