# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ивановская ул, д. 29, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9189.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **24488**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207263**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Часовые и суточн. архивы в файлах:

| | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
|---|---|---|---|---|
| Подающий трубопровод (М1) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (М2) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н |

Приборы УУТЭ поверены до:

Режим (схема):
Преобр.давления:

график: **149/70**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,395** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **120** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.09.2019 | 24,00 | | 99,64 | 99,64 | 0,00 | 64,14 | 35,82 | 28,32 | | | | | | | | | | | | | | 2,82 |
| 24.09.2019 | 24,00 | | 107,66 | 107,66 | 0,00 | 63,94 | 36,51 | 27,43 | | | | | | | | | | | | | | 2,95 |
| 25.09.2019 | 24,00 | | 104,19 | 104,19 | 0,00 | 64,09 | 35,89 | 28,20 | | | | | | | | | | | | | | 2,94 |
| 26.09.2019 | 24,00 | | 104,39 | 104,39 | 0,00 | 64,00 | 35,59 | 28,41 | | | | | | | | | | | | | | 2,97 |
| 27.09.2019 | 24,00 | | 110,10 | 110,10 | 0,00 | 64,48 | 37,04 | 27,44 | | | | | | | | | | | | | | 3,02 |
| 28.09.2019 | 24,00 | | 112,51 | 112,51 | 0,00 | 64,41 | 37,65 | 26,76 | | | | | | | | | | | | | | 3,01 |
| 29.09.2019 | 24,00 | | 112,58 | 112,58 | 0,00 | 64,09 | 37,75 | 26,34 | | | | | | | | | | | | | | 2,96 |
| 30.09.2019 | 24,00 | | 115,75 | 115,75 | 0,00 | 64,45 | 38,67 | 25,78 | | | | | | | | | | | | | | 2,98 |
| 01.10.2019 | 24,00 | | 116,19 | 116,19 | 0,00 | 64,41 | 38,30 | 26,11 | | | | | | | | | | | | | | 3,03 |
| 02.10.2019 | 24,00 | | 114,97 | 114,97 | 0,00 | 64,20 | 36,60 | 27,60 | | | | | | | | | | | | | | 3,17 |
| 03.10.2019 | 24,00 | | 115,72 | 115,72 | 0,00 | 64,01 | 35,98 | 28,03 | | | | | | | | | | | | | | 3,24 |
| 04.10.2019 | 24,00 | | 118,28 | 118,28 | 0,00 | 63,77 | 35,92 | 27,85 | | | | | | | | | | | | | | 3,29 |
| 05.10.2019 | 24,00 | | 120,50 | 120,50 | 0,00 | 64,20 | 36,07 | 28,13 | | | | | | | | | | | | | | 3,39 |
| 06.10.2019 | 24,00 | | 119,85 | 119,85 | 0,00 | 64,11 | 35,81 | 28,30 | | | | | | | | | | | | | | 3,39 |
| 07.10.2019 | 24,00 | | 121,13 | 121,13 | 0,00 | 64,13 | 36,03 | 28,10 | | | | | | | | | | | | | | 3,40 |
| 08.10.2019 | 24,00 | | 122,28 | 122,28 | 0,00 | 64,30 | 36,21 | 28,09 | | | | | | | | | | | | | | 3,43 |
| 09.10.2019 | 24,00 | | 123,41 | 123,41 | 0,00 | 64,46 | 36,44 | 28,02 | | | | | | | | | | | | | | 3,46 |
| 10.10.2019 | 24,00 | | 124,66 | 124,66 | 0,00 | 64,62 | 36,78 | 27,84 | | | | | | | | | | | | | | 3,47 |
| 11.10.2019 | 24,00 | | 126,22 | 126,22 | 0,00 | 64,44 | 37,29 | 27,15 | | | | | | | | | | | | | | 3,43 |
| 12.10.2019 | 24,00 | | 126,18 | 126,18 | 0,00 | 64,29 | 37,55 | 26,74 | | | | | | | | | | | | | | 3,37 |
| 13.10.2019 | 24,00 | | 128,11 | 128,11 | 0,00 | 64,32 | 37,90 | 26,42 | | | | | | | | | | | | | | 3,38 |
| 14.10.2019 | 24,00 | | 126,57 | 126,57 | 0,00 | 63,74 | 37,47 | 26,27 | | | | | | | | | | | | | | 3,33 |
| 15.10.2019 | 24,00 | | 125,69 | 125,69 | 0,00 | 64,41 | 37,24 | 27,17 | | | | | | | | | | | | | | 3,41 |
| 16.10.2019 | 24,00 | | 125,26 | 125,26 | 0,00 | 63,69 | 36,86 | 26,83 | | | | | | | | | | | | | | 3,36 |
| 17.10.2019 | 24,00 | | 125,79 | 125,79 | 0,00 | 64,02 | 36,95 | 27,07 | | | | | | | | | | | | | | 3,41 |
| 18.10.2019 | 24,00 | | 122,70 | 122,70 | 0,00 | 63,46 | 36,50 | 26,96 | | | | | | | | | | | | | | 3,31 |
| 19.10.2019 | 24,00 | | 124,63 | 124,63 | 0,00 | 64,48 | 37,52 | 26,96 | | | | | | | | | | | | | | 3,36 |
| 20.10.2019 | 24,00 | | 123,76 | 123,76 | 0,00 | 64,10 | 37,52 | 26,58 | | | | | | | | | | | | | | 3,29 |
| 21.10.2019 | 24,00 | | 122,58 | 122,58 | 0,00 | 64,26 | 37,44 | 26,82 | | | | | | | | | | | | | | 3,29 |
| 22.10.2019 | 24,00 | | 120,59 | 120,59 | 0,00 | 63,81 | 36,83 | 26,98 | | | | | | | | | | | | | | 3,25 |
| **Среднее** | 24,00 | | 118,73 | 118,73 | 0,00 | 64,16 | 36,87 | 27,29 | | | | | | | | | | | | | | 3,24 |
| **Итого** | **720,00** | | **3561,89** | **3561,89** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **97,11** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **8,18** °C **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **97,11** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «ЭНЕРГОСБЫТ»
Управление по борьбе с учета
Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л.Х.