Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9070.038.1** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Ивановская ул, д. 6, лит. А ИТП2** Строит.адрес: Код УУТЭ: **28881**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7 № 206913** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **1,3222** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **396,66** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ
	час		M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Гкал
23.09.2019	24,00		194,31	193,89	0,42	64,67	44,99	19,68														3,85
24.09.2019	24,00		185,88	185,88	0,00	61,93	39,22	22,71														4,22
25.09.2019	24,00		194,56	194,56	0,00	64,77	41,12	23,65														4,60
26.09.2019	24,00		191,99	191,99	0,00	65,35	41,40	23,95														4,60
27.09.2019	24,00		194,28	194,28	0,00	66,46	42,55	23,91														4,65
28.09.2019	24,00		195,24	195,24	0,00	66,91	43,29	23,62														4,61
29.09.2019	24,00		193,40	192,96	0,44	65,84	42,97	22,87														4,44
30.09.2019	24,00		197,40	197,40	0,00	66,68	43,35	23,33														4,61
01.10.2019	24,00		196,39	196,39	0,00	66,63	43,31	23,32														4,58
02.10.2019	24,00		201,53	201,53	0,00	65,91	43,05	22,86														4,61
03.10.2019	24,00		214,75	214,75	0,00	65,18	43,37	21,81														4,69
04.10.2019	24,00		225,07	225,07	0,00	65,93	43,98	21,95														4,94
05.10.2019	24,00		220,99	220,99	0,00	66,03	43,57	22,46														4,97
06.10.2019	24,00		220,68	220,68	0,00	66,51	43,73	22,78														5,03
07.10.2019	24,00		218,75	218,75	0,00	65,32	43,11	22,21														4,86
08.10.2019	24,00		221,25	221,25	0,00	66,03	43,51	22,52														4,99
09.10.2019	24,00		231,53	231,53	0,00	66,37	44,33	22,04														5,10
10.10.2019	24,00		240,98	240,98	0,00	66,62	45,06	21,56														5,20
11.10.2019	24,00		245,41	245,41	0,00	67,27	46,07	21,20														5,21
12.10.2019	24,00		246,96	246,96	0,00	67,09	46,25	20,84														5,15
13.10.2019	24,00		249,79	249,79	0,00	67,08	46,61	20,47														5,12
14.10.2019	24,00		246,59	246,59	0,00	66,44	45,86	20,58														5,08
15.10.2019	24,00		242,48	241,45	1,03	66,52	45,54	20,98														5,14
16.10.2019	24,00		242,03	242,03	0,00	66,54	45,26	21,28														5,15
17.10.2019	24,00		242,58	242,58	0,00	66,74	45,50	21,24														5,16
18.10.2019	24,00		247,12	247,12	0,00	67,17	46,01	21,16														5,23
19.10.2019	24,00		252,06	252,06	0,00	67,40	46,77	20,63														5,20
20.10.2019	24,00		251,34	251,34	0,00	66,88	46,66	20,22														5,09
21.10.2019	24,00		254,03	254,03	0,00	67,41	47,06	20,35														5,17
22.10.2019	24,00		252,85	252,85	0,00	67,10	46,68	20,42														5,17
Среднее	24,00		223,74	223,68	0,06	66,23	44,34	21,89														4,88
Итого	**720,00**		**6712,22**	**6710,33**	**1,89**																	**146,42**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **8,46** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **146,42** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Управление [illegible]
Отделэксплуатации КУУТЭ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 10 2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л Х

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /