

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Иванювская ул., д. 7, лит. А ИТТ2

Договор: 9072.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 28648

Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения: 2-х трубная схема

График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 2022008 Часовые и суточные архивы в файлах
 Вычислитель: расходомер. Smln=

Приборы УУТЗ поверены до:

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vn)

Расчетный алгоритм:

знаме: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср сут.), Тбгт:

Qот= 0,8869
 Gот= 286.07

Qгвс.гв= 0
 Qгвс.ср= 0
 Gгвс.гв= 0

Qгвс.гв= 0
 Qгвс.ср= 0
 Gгвс.гв= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти		НС		Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал						
	час	Т	М1 Т	М2 Т	ΔМ Т	Т1 °С	Т2 °С	ΔТ °С	R1 кгс/см2	R2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	ΔM Т	V3 M3	V4 M3	ΔV M3		Uполнит M3	ТЗ °С	Т4 °С	R3 кгс/см2	R4 кгс/см2	
23.09.2019	24.00	51.92	51.92	51.92	0.00	64.19	35.02	29.17															1.52
24.09.2019	24.00	49.70	49.70	49.70	0.00	61.52	33.54	27.98															1.39
25.09.2019	24.00	52.04	52.04	52.04	0.00	64.33	34.82	29.51															1.54
26.09.2019	24.00	51.34	51.24	51.24	0.10	64.92	34.92	30.00															1.57
27.09.2019	24.00	52.10	52.10	52.10	0.00	66.02	35.84	30.18															1.58
28.09.2019	24.00	52.28	52.28	52.28	0.00	66.43	36.20	30.23															1.53
29.09.2019	24.00	51.82	51.82	51.82	0.00	65.38	35.92	29.46															1.56
30.09.2019	24.00	52.96	52.85	52.85	0.11	66.24	36.86	29.38															1.55
01.10.2019	24.00	52.69	52.69	52.69	0.00	66.14	36.74	29.40															1.57
02.10.2019	24.00	54.09	54.09	54.09	0.00	65.44	36.43	29.01															1.62
03.10.2019	24.00	60.32	60.32	60.32	0.00	65.84	36.64	28.14															1.72
04.10.2019	24.00	80.32	80.32	80.32	0.00	65.48	37.03	28.45															1.73
05.10.2019	24.00	59.33	59.33	59.33	0.00	65.60	36.44	29.16															1.74
06.10.2019	24.00	59.23	59.23	59.23	0.00	66.04	36.56	29.48															1.69
07.10.2019	24.00	58.69	58.55	58.55	0.14	64.87	36.11	28.76															1.74
08.10.2019	24.00	59.52	59.29	59.29	0.23	65.60	36.45	29.15															1.78
09.10.2019	24.00	62.34	62.34	62.34	0.00	65.95	37.35	28.60															1.82
10.10.2019	24.00	64.96	64.96	64.96	0.00	66.20	38.12	28.08															1.85
11.10.2019	24.00	66.21	66.21	66.21	0.00	66.84	38.89	27.95															1.83
12.10.2019	24.00	66.62	66.62	66.62	0.00	66.66	39.16	27.50															1.82
13.10.2019	24.00	67.32	67.32	67.32	0.00	66.65	39.50	27.15															1.80
14.10.2019	24.00	66.44	66.32	66.32	0.12	66.06	39.01	27.05															1.81
15.10.2019	24.00	65.31	64.98	64.98	0.33	66.09	38.58	27.51															1.83
16.10.2019	24.00	65.37	65.04	65.04	0.33	66.17	38.37	27.80															1.86
17.10.2019	24.00	65.76	64.72	64.72	1.04	66.34	38.61	27.73															1.92
18.10.2019	24.00	67.22	65.80	65.80	1.42	66.75	38.98	27.77															1.99
19.10.2019	24.00	69.19	66.47	66.47	2.72	66.97	39.77	27.20															1.94
20.10.2019	24.00	68.78	66.34	66.34	2.44	66.48	39.70	26.78															0.06
21.10.2019	1.00	2.80	2.80	2.80	0.00	67.87	40.21	27.66															1.97
22.10.2019	24.00	69.59	66.83	66.83	2.76	66.67	39.98	26.69															1.72
Итого	23.23	60.04	59.64	59.64	0.40	65.82	37.39	28.43															49.89
		1743.78	1732.04	1732.04	11.74																		

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:

23 час
 23 час
 час

1,65 Гкал
 куб.м

Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

8,46 °С
 51,54 Гкал
 М.куб.

0 Гкал

ГУП «УЭНЕРГОСБЫТ»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО УЧЕТА
 ОПЕРАЦИОННАЯ КУУТЗ
 ОТДЕЛ ПРИКАТ 25.10.2019
 Представитель теплоснабжающей организации
ЧЕРНОДОХОВА ДХ