

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул, д. 8/77, лит. В ИТТ11
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 13660.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 32986

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Схема подключения: 2-х-трубная схема

График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 205557 Часовые и сточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: PR3M-40-D расходомер:
 Подающий трубопровод (M1) PR3M-40-D
 Обратный трубопровод (M2) PR3M-40-D
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vл)

Грип= 0,3
 0,3
 45
 45

Приборы УУТЗ поверены до:
 Смах= 45
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)

Договорные нагрузки: Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.): Т/сут.:

Qот= 0,3932
 Qот = 117,96

Qгвс= 0
 Qгвс = 0

Qгвс ср= 0
 Qгвс ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал						
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 м3	V4 м3	dv (излив) м3		Уплнит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2	
23.09.2019	24.00		117,73	99,90	17,83	63,01	37,05	25,96															3,72
24.09.2019	24.00		113,15	95,50	17,65	60,28	35,32	24,96															3,45
25.09.2019	24.00		112,27	94,48	17,79	63,10	36,14	26,96															3,67
26.09.2019	24.00		111,50	94,11	17,39	63,63	36,35	27,28															3,67
27.09.2019	24.00		113,48	96,98	16,50	64,74	37,34	27,40															3,73
28.09.2019	24.00		114,17	97,88	16,29	65,19	37,79	27,40															3,74
29.09.2019	24.00		113,15	96,68	16,47	64,15	37,45	26,70															3,70
30.09.2019	24.00		115,79	99,53	16,26	64,98	38,41	26,57															3,68
01.10.2019	24.00		115,23	99,03	16,20	64,93	38,39	26,54															3,64
02.10.2019	24.00		116,17	100,31	15,86	64,25	38,10	26,15															3,78
03.10.2019	24.00		124,16	107,98	16,18	63,65	38,20	25,45															3,78
04.10.2019	24.00		130,44	114,07	16,37	64,43	38,95	25,48															3,98
05.10.2019	24.00		128,07	111,07	17,00	64,48	38,48	26,00															3,98
06.10.2019	24.00		128,02	111,27	16,75	64,95	38,57	26,38															4,03
07.10.2019	24.00		127,09	110,02	17,07	63,78	37,91	25,87															4,04
08.10.2019	24.00		128,77	111,87	16,90	64,46	38,10	26,36															3,62
09.10.2019	24.00*		127,28	122,52	4,76	64,84	38,65	26,19															3,51
10.10.2019	24.00		137,11	142,93	-5,82	65,17	39,53	25,64															3,58
11.10.2019	24.00		140,54	145,35	-4,81	65,84	40,39	25,45															3,54
12.10.2019	24.00		141,30	146,74	-5,44	65,69	40,60	25,09															3,54
13.10.2019	24.00		142,75	149,06	-6,31	65,72	40,92	24,80															3,48
14.10.2019	24.00		140,63	147,44	-6,81	65,06	40,29	24,77															3,47
15.10.2019	24.00		138,14	145,20	-7,06	65,10	39,95	25,15															3,51
16.10.2019	24.00		138,06	145,05	-6,99	65,09	39,67	25,42															0,15
17.10.2019																							
18.10.2019																							
19.10.2019																							
20.10.2019																							
21.10.2019																							
22.10.2019																							
Среднее	23,08		125,65	116,09	9,57	64,47	38,50	25,98															3,69
Итого	577,00		3020,91	2790,88	230,03																		88,77

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vл, т Qобщ, Гкал Тр-б, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 143 час
 Объем теплоснабжения Уплн, рассчитанный по среднему: 143 час
 Период расчета по договору: 21,99 Гкал
 Период превышения I2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 8,46 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 110,76 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Уплн: м.куб

Филиал «Энергоснабжение»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Отдел эксплуатации КУ УТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплоснабжающей организации
 ЧЕРНОДОХОВА ЛХ