

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ивановская ул., д. 10, лит. А  
 Обслуживающая организация: Договор: 9238 038-1  
 Телефон: 28166  
 Код УТЭЗ: 28166  
 Отопление: 150/70 град/Кал

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергос" Часовые и суточн. архивы в файлах: Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Установленные приборы: ТСРВ-026M № 1401665 расходомер: Приборы УТЭЗ поверены до: Терморесобр.: ОЛ: А32-00:  
 Вычислитель: ЭРСВ-4401В-32 ЭРЭС-4401В-32 Вальс ТПС Вальс ТПС Режим (схема):  
 Подающий трубопровод (М1) ЭРСВ-4401В-32 Вальс ТПС Вальс ТПС СДВ Преобр. давления:  
 Обратный трубопровод (М2) ЭРСВ-4401В-32 Вальс ТПС Вальс ТПС СДВ СДВ  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Лп)  
 Расчетный алгоритм: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх) лето: Qгвс=M3\*(h3-hвх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,1454 Qвент = 0 Qгвс = 0  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,1454 Qвент = 0 Qгвс ср = 0  
 Договорные расходы (ср. сут.), Гб/сут: Qот = 43,62 Qвент = 0 Qгвс ср = 0  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019 Qгвс м = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излпв)	Уплпнт	T3	T4	P3	
час	Т	Т	°C	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.09.2019	24.00		50.55	49.61	0.94	63.47	37.38	26.09	7.20	3.80										1.36	
24.09.2019	24.00		48.80	47.85	0.95	60.71	35.65	25.06	7.30	4.00										1.26	
25.09.2019	24.00		51.20	50.13	1.07	63.39	36.62	26.77	7.70	4.30										1.41	
26.09.2019	24.00		50.52	49.46	1.06	63.93	36.70	27.23	7.60	4.30										1.42	
27.09.2019	24.00		51.30	50.25	1.05	65.05	37.56	27.49	7.60	4.20										1.45	
28.09.2019	24.00		51.60	50.54	1.06	65.46	37.90	27.56	7.60	4.20										1.46	
29.09.2019	24.00		51.57	50.49	1.08	64.38	37.61	26.77	7.70	4.30										1.42	
30.09.2019	24.00		53.08	52.01	1.07	65.20	38.55	26.65	7.70	4.20										1.46	
01.10.2019	24.00		52.75	51.68	1.07	65.18	38.76	28.42	7.50	4.00										1.44	
02.10.2019	24.00		54.01	52.94	1.07	64.52	38.62	25.90	7.70	4.20										1.44	
03.10.2019	24.00		57.41	56.29	1.12	63.82	38.65	25.17	7.70	4.00										1.49	
04.10.2019	24.00		60.01	58.91	1.10	64.65	39.51	25.14	7.70	4.00										1.55	
05.10.2019	24.00		59.22	58.10	1.12	64.65	39.02	25.63	7.80	4.10										1.56	
06.10.2019	24.00		59.21	58.09	1.12	65.14	39.05	26.09	7.70	4.00										1.59	
07.10.2019	19.12	*	46.60	45.74	0.86	63.99	38.38	25.61	7.67	3.95										1.22	
08.10.2019	24.00		45.28	44.14	1.14	64.62	38.73	25.89	7.70	4.00										1.58	
09.10.2019	24.00		61.89	60.68	1.21	65.05	39.54	25.51	8.00	4.10										1.63	
10.10.2019	24.00		64.10	62.86	1.24	65.36	40.17	25.19	8.20	4.20										1.67	
11.10.2019	24.00		65.08	63.86	1.22	66.11	40.88	25.23	8.20	4.10										1.69	
12.10.2019	24.00		65.15	63.95	1.20	65.94	41.06	24.88	8.10	4.10										1.67	
13.10.2019	24.00		65.41	64.20	1.21	65.98	41.24	24.74	8.10	4.00										1.67	
14.10.2019	24.00		64.82	63.60	1.22	65.27	40.69	24.58	8.10	4.00										1.65	
15.10.2019	24.00		63.82	62.62	1.20	65.40	40.51	24.89	8.00	4.10										1.64	
16.10.2019	24.00		63.82	62.62	1.20	65.28	40.25	25.03	8.00	4.00										1.65	
17.10.2019	24.00		63.86	62.62	1.24	65.59	40.50	25.09	8.00	4.00										1.65	
18.10.2019	24.00		64.84	63.61	1.23	66.01	40.82	25.19	8.00	3.90										1.69	
19.10.2019	24.00		66.33	65.10	1.23	66.27	41.52	24.75	7.80	3.70										1.70	
20.10.2019	24.00		66.26	65.01	1.25	66.73	41.28	24.45	7.90	3.80										1.67	
21.10.2019	17.48	*	48.52	47.58	0.94	66.53	41.84	24.70	7.92	3.78										1.22	
22.10.2019	14.90	*	40.07	39.27	0.80	65.70	39.22	26.48	7.82	3.79										1.07	
Среднее	23.32		59.05	57.91	1.14	64.95	39.27	25.67	7.80	4.04										1.56	
Итого	699.50		1721.08	1687.81	33.27																45.38

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 20,5 час 1,33 Гкал  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 20,5 час 1,33 Гкал  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2: 8,46 °C 0 Гкал  
 Корректировка на температуру холодной воды (с учетом корректировки): 46,71 Гкал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 46,71 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 46,71 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vвс изл: м.куб

Отчет принят 25.10.2019г  
 Представитель теплоснабжающей организации: И.И.И.

УТВЕРЖДЕНО  
 Директор ООО "ЖКС № 2 Невского района" И.И.И.