

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Октябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ивановская ул. д. 13, лит. А**

Договор: **9043.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 24457

График: **149/70**

Источник: **котельная 2 Невская**

Часовые и отопл. архивы в файлах:

Схема подключения: **2-х трубная схема**

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Установленные приборы: **ВКТ-7 № 208789**
 Вычислитель: **ПРЭМ-40-D**
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм:

расходомер:
 ПРЭМ-40-D

GmIn=
 0,3

GmAx=
 45

Термопреобр.:
 КТСЛ-Н

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час:
 Договорные расходы (ср сут.): Т/сут.:

Q=M1*(t1-txв)-M2*(t2-txв)
 Qот = **0,494**
 Qот = **150,076**

Qвент = **0**
 Qвент = **0**

Qтех = **0**
 Qтех.гвс.ср = **0**

Qвс = **0**
 Qвс.ср = **0**

лето: Qвс=M3*(t3-txв)
 Qтех.гвс.ср = **0**
 Qтех.гвс.ср = **0**
 Qвс.ср = **0**
 Qвс.ср = **0**

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Тм	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (злив)	Удлит	T3	T4	P3	P4	Общ.
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.09.2019	24.00		229.04	222.63	6.41	64.99	45.41	19.58														4,78
24.09.2019	24.00		251.90	244.21	7.69	64.65	45.82	18.83														5,10
25.09.2019	24.00		251.90	243.18	8.48	64.80	45.53	19,27														5,24
26.09.2019	24.00		251.09	242.60	8.49	64.69	45.49	19,20														5,21
27.09.2019	24.00		253.46	245.05	7.81	65.27	46,28	19,01														5,18
28.09.2019	24.00		253.83	245.90	7.93	65.23	46,44	18,79														5,04
29.09.2019	24.00		252.14	244.65	7.49	64.88	46,30	18,58														5,05
30.09.2019	24.00		255.57	247.68	7.89	65.26	46,98	18,28														5,04
01.10.2019	24.00		256.51	248.17	8.34	65.24	47,17	18,07														5,09
02.10.2019	24.00		255.15	246.46	8.69	65.02	46,69	18,33														5,10
03.10.2019	24.00		252.24	243.79	8.45	64.90	46,18	18,72														5,17
04.10.2019	24.00		251.92	243.68	8.24	64.72	46,00	18,72														5,10
05.10.2019	24.00		252.99	244.96	8.03	65.22	46,28	18,94														5,19
06.10.2019	24.00		252.18	244.01	8.17	65.13	46,07	19,06														5,23
07.10.2019	24.00		254.60	246.20	8.40	65.16	46,16	19,00														5,32
08.10.2019	24.00		256.18	247.68	8.50	65.34	46,33	19,01														5,27
09.10.2019	24.00		258.55	250.01	8.54	65.48	46,43	19,05														5,36
10.10.2019	24.00		259.89	250.01	8.73	65.65	46,51	19,14														5,31
11.10.2019	24.00		261.62	252.52	9.10	65.47	46,80	18,67														5,16
12.10.2019	24.00		260.61	251.89	8.72	65.30	47,10	18,20														5,13
13.10.2019	24.00		260.92	252.34	8.58	65.32	47,24	18,08														5,10
14.10.2019	24.00		259.02	250.68	8.34	64.72	46,54	18,18														5,23
15.10.2019	24.00		258.42	250.22	8.20	65.40	46,65	18,75														5,14
16.10.2019	24.00		259.33	250.88	8.45	64.67	46,37	18,30														5,17
17.10.2019	24.00		261.06	253.00	8.06	65.01	46,65	18,36														5,06
18.10.2019	24.00		265.05	247.67	7.38	64.46	45,95	18,51														5,11
19.10.2019	24.00		257.89	250.79	7.10	65.52	47,02	18,50														4,91
20.10.2019	24.00		265.85	248.95	6.90	65.12	47,20	17,92														4,90
21.10.2019	24.00		253.13	246.68	6.45	65.30	47,17	18,13														4,97
22.10.2019	24.00		253.00	246.53	6.47	64.78	46,36	18,43														5,13
Среднее	24.00		256.83	246.83	8.00	65.09	46,44	18,65														153,83
Итого	720.00		7644,78	7404,77	240,01																	153,83

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, T; M2, T; M3, T; M4, T; V3, куб.м; V4, куб.м; Vn, T; Общ., Гкал

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: **0 час** Гкал
 Объем теплоносителя Узл., рассчитанный по среднему: **0 час** куб.м
 Период расчета по договору: **0 час**
 Период превышения t2: **0 Гкал**
 Корректировка на температуру холодной воды: **8,18 °С**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **153,83 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: **153,83 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Узлс изл.: **м.куб.**

Траб. чл. УП
 ФИЛИАЛ
 «ЭНЕРГОСЕРВИС»
 УПРАВЛЕНИЕ ПИЧ. ОТЕПЛ. УЧЕТА
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.2019г
ЧЕРНОДАХОВА ИХ
 Представитель теплопоставляющей организации