

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул., д. 14, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9218.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: 24480
 Код УТЭ:

Отопление: 24480
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточ. архивы в файлах:

Приборы УТЭ поверены до:

Режим (схема): Преобр. давленин:

Вычислитель: ВКГ-7 № 208412
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Политочный трубопровод (Уп)

расходомер: PRЭМ-40-D
 PRЭМ-40-D

Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

лето: QГВС=M3*(h3-hвх)

Договорные нагрузки (Гкал/час):
 Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.): т/сут.:

Qот = 0.433
 Got = 129.9

Qэвнт = 0
 Gэвнт = 0

Qтех = 0
 Gтех = 0

Qгвс = 0
 Qгвс.ср = 0
 Gгвс = 0

Qгвс.ср = 0
 Gгвс.ср = 0

Qгвс.м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								
			M1	M2	dm	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	т	т	т	т	т	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.09.2019	24.00		177.08	177.08	0.00	63.78	43.27	20.51													3.64
24.09.2019	24.00		170.98	170.98	0.00	61.07	41.42	19.65													3.36
25.09.2019	24.00		178.66	178.66	0.00	63.85	43.11	20.74													3.71
26.09.2019	24.00		176.34	176.34	0.00	64.42	43.23	21.19													3.74
27.09.2019	24.00		178.89	178.89	0.00	65.51	44.34	21.17													3.79
28.09.2019	24.00		178.21	178.21	0.00	65.85	44.82	21.13													3.77
29.09.2019	24.00		178.15	178.15	0.00	64.89	44.43	20.48													3.65
30.09.2019	24.00		182.09	182.09	0.00	65.73	45.37	20.36													3.71
01.10.2019	24.00		181.19	181.19	0.00	65.68	45.50	20.18													3.66
02.10.2019	24.00		185.59	185.59	0.00	64.98	45.14	19.84													3.68
03.10.2019	24.00		197.43	197.43	0.00	64.32	45.19	19.13													3.78
04.10.2019	24.00		206.68	206.68	0.00	65.08	46.04	19.04													3.94
05.10.2019	24.00		203.19	203.19	0.00	65.14	45.51	19.63													3.99
06.10.2019	24.00		202.74	202.74	0.00	65.61	45.56	20.05													4.07
07.10.2019	24.00		201.12	201.12	0.00	64.44	44.76	19.68													3.96
08.10.2019	24.00		203.27	203.27	0.00	65.13	45.11	20.02													4.07
09.10.2019	24.00		211.93	211.93	0.00	65.50	45.87	19.63													4.16
10.10.2019	24.00		220.02	220.02	0.00	65.78	46.63	19.15													4.21
11.10.2019	24.00		224.06	224.06	0.00	66.45	47.61	18.84													4.23
12.10.2019	24.00		225.29	225.29	0.00	66.28	47.90	18.38													4.14
13.10.2019	24.00		227.71	227.71	0.00	66.30	48.23	18.07													4.12
14.10.2019	24.00		224.88	224.88	0.00	65.64	47.47	18.17													4.09
15.10.2019	24.00		221.28	221.28	0.00	65.71	47.16	18.55													4.11
16.10.2019	24.00		220.92	220.92	0.00	65.68	46.81	18.87													4.17
17.10.2019	24.00		221.35	221.35	0.00	65.92	47.06	18.86													4.18
18.10.2019	24.00		224.62	224.62	0.00	66.35	47.50	18.85													4.24
19.10.2019	24.00		229.28	229.28	0.00	66.10	48.39	18.21													4.18
20.10.2019	24.00		228.79	228.79	0.00	66.10	48.32	17.78													4.07
21.10.2019	24.00		230.88	230.88	0.00	66.64	48.86	17.78													4.11
22.10.2019	24.00		229.28	229.28	0.00	66.36	48.33	18.03													4.14
Среднее	24.00		204.73	204.73	0.00	65.36	45.96	19.40													3.96
Итого	720.00		6141.90	6141.90	0.00																118.67

Показания счетчиков на момент снятия данных:		M1. т		M2. т		M3. т		M4. т		V3. куб.м		V4. куб.м		Vп. т		Qобщ. Гкал		Траб. ч	
Дата	время																		

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vнал, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период, превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Vнас изл. м.куб.

8.46 °C
 0 час
 0 Гкал
 0 час
 0 Гкал
 118.67 Гкал
 м.куб.

Филиал «ЭНЕРГ ОБСЛУЖИВАНИЕ»
 ОТДЕЛ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ / КУУТЭ
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель обслуживающей организации
 ЧЕРНОДОХОВА Д.Х.