# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9214.038.1** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Ивановская ул, д. 24, лит. А** Строит.адрес: Код УУТЭ: **24484**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | **ВКТ-7 № 208787** | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (М1) | | ПРЭМ-40-D | 0,3 | 45 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (М2) | | ПРЭМ-40-D | 0,3 | 45 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (М3) | | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,3283** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= | **0** | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= | **0** | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **98,49** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= | **0** | Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.09.2019 | 24,00 | | 116,21 | 116,21 | 0,00 | 64,06 | 40,68 | 23,38 | | | | | | | | | | | | | | 2,72 |
| 24.09.2019 | 24,00 | | 111,46 | 111,46 | 0,00 | 61,37 | 38,99 | 22,38 | | | | | | | | | | | | | | 2,50 |
| 25.09.2019 | 24,00 | | 119,26 | 119,26 | 0,00 | 64,17 | 41,08 | 23,09 | | | | | | | | | | | | | | 2,76 |
| 26.09.2019 | 24,00 | | 117,94 | 117,94 | 0,00 | 64,75 | 41,29 | 23,46 | | | | | | | | | | | | | | 2,76 |
| 27.09.2019 | 24,00 | | 120,68 | 120,68 | 0,00 | 65,84 | 42,40 | 23,44 | | | | | | | | | | | | | | 2,83 |
| 28.09.2019 | 24,00 | | 122,16 | 122,16 | 0,00 | 66,26 | 43,03 | 23,23 | | | | | | | | | | | | | | 2,84 |
| 29.09.2019 | 24,00 | | 121,18 | 121,18 | 0,00 | 65,20 | 42,66 | 22,54 | | | | | | | | | | | | | | 2,73 |
| 30.09.2019 | 24,00 | | 123,40 | 123,40 | 0,00 | 66,07 | 43,69 | 22,38 | | | | | | | | | | | | | | 2,76 |
| 01.10.2019 | 24,00 | | 122,65 | 122,65 | 0,00 | 65,98 | 43,77 | 22,21 | | | | | | | | | | | | | | 2,73 |
| 02.10.2019 | 24,00 | | 125,57 | 125,57 | 0,00 | 65,29 | 43,50 | 21,79 | | | | | | | | | | | | | | 2,74 |
| 03.10.2019 | 24,00 | | 134,55 | 134,55 | 0,00 | 64,66 | 43,49 | 21,17 | | | | | | | | | | | | | | 2,85 |
| 04.10.2019 | 24,00 | | 141,34 | 141,34 | 0,00 | 65,36 | 44,24 | 21,12 | | | | | | | | | | | | | | 2,98 |
| 05.10.2019 | 24,00 | | 139,38 | 139,38 | 0,00 | 65,47 | 43,86 | 21,61 | | | | | | | | | | | | | | 3,01 |
| 06.10.2019 | 24,00 | | 139,09 | 139,09 | 0,00 | 65,91 | 43,88 | 22,03 | | | | | | | | | | | | | | 3,07 |
| 07.10.2019 | 24,00 | | 137,56 | 137,56 | 0,00 | 64,74 | 43,07 | 21,67 | | | | | | | | | | | | | | 2,98 |
| 08.10.2019 | 24,00 | | 139,31 | 139,31 | 0,00 | 65,46 | 43,59 | 21,87 | | | | | | | | | | | | | | 3,04 |
| 09.10.2019 | 24,00 | | 145,75 | 145,75 | 0,00 | 65,83 | 44,42 | 21,41 | | | | | | | | | | | | | | 3,12 |
| 10.10.2019 | 24,00 | | 151,89 | 151,89 | 0,00 | 66,09 | 45,25 | 20,84 | | | | | | | | | | | | | | 3,17 |
| 11.10.2019 | 24,00 | | 150,79 | 150,79 | 0,00 | 66,73 | 45,98 | 20,75 | | | | | | | | | | | | | | 3,13 |
| 12.10.2019 | 24,00 | | 147,15 | 147,15 | 0,00 | 66,53 | 45,93 | 20,60 | | | | | | | | | | | | | | 3,04 |
| 13.10.2019 | 24,00 | | 149,25 | 149,25 | 0,00 | 66,54 | 46,25 | 20,29 | | | | | | | | | | | | | | 3,03 |
| 14.10.2019 | 24,00 | | 147,21 | 147,21 | 0,00 | 65,94 | 45,56 | 20,38 | | | | | | | | | | | | | | 3,00 |
| 15.10.2019 | 24,00 | | 144,87 | 144,87 | 0,00 | 65,96 | 45,21 | 20,75 | | | | | | | | | | | | | | 3,01 |
| 16.10.2019 | 24,00 | | 145,16 | 145,16 | 0,00 | 66,02 | 44,85 | 21,17 | | | | | | | | | | | | | | 3,08 |
| 17.10.2019 | 24,00 | | 144,80 | 144,80 | 0,00 | 66,21 | 44,91 | 21,30 | | | | | | | | | | | | | | 3,08 |
| 18.10.2019 | 24,00 | | 147,59 | 147,59 | 0,00 | 66,63 | 45,47 | 21,16 | | | | | | | | | | | | | | 3,12 |
| 19.10.2019 | 24,00 | | 151,48 | 151,48 | 0,00 | 66,86 | 46,39 | 20,47 | | | | | | | | | | | | | | 3,10 |
| 20.10.2019 | 24,00 | | 149,72 | 149,72 | 0,00 | 66,37 | 46,09 | 20,28 | | | | | | | | | | | | | | 3,04 |
| 21.10.2019 | 24,00 | | 150,04 | 150,04 | 0,00 | 66,89 | 46,47 | 20,42 | | | | | | | | | | | | | | 3,06 |
| 22.10.2019 | 24,00 | | 147,44 | 147,44 | 0,00 | 66,63 | 46,06 | 20,57 | | | | | | | | | | | | | | 3,03 |
| **Среднее** | 24,00 | | 136,83 | 136,83 | 0,00 | 65,66 | 44,07 | 21,59 | | | | | | | | | | | | | | 2,94 |
| **Итого** | **720,00** | | **4104,88** | **4104,88** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **88,31** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **8,46** °C **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **88,31** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО УЧЕТА
ОТДЕЛЭКСПЛУАТАЦИИ УУТЭ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.2019г
ЧЕРГОПОЛОХОВА Л.Х.

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/