Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2019

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207230-ч(с)-1019.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207230 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.19	24,00	-	77,27	77,27	0,00	64,48	38,78	25,70	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
24.09.19	24,00	-	74,13	74,13	0,00	61,77	36,92	24,85	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
25.09.19	24,00	-	77,65	77,65	0,00	64,58	38,37	26,21	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
26.09.19	24,00	-	76,56	76,43	0,13	65,16	38,59	26,57	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,01			2,04
27.09.19	23,00	-	74,41	74,41	0,00	66,29	39,32	26,97	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,01
28.09.19	24,00	-	77,91	77,91	0,00	66,69	39,77	26,92	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
29.09.19	24,00	-	77,16	77,16	0,00	65,63	39,44	26,19	7,00	5,00	2,02	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,02
30.09.19	24,00	-	78,70	78,70	0,00	66,49	40,42	26,07	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
01.10.19	24,00	-	78,36	78,36	0,00	66,41	40,51	25,90	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
02.10.19	24,00	-	80,33	80,33	0,00	65,71	40,08	25,63	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
03.10.19	24,00	-	85,83	85,83	0,00	65,04	40,23	24,81	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
04.10.19	24,00	-	89,34	89,34	0,00	65,75	40,83	24,92	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
05.10.19	24,00	-	87,92	87,92	0,00	65,88	40,29	25,59	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
06.10.19	24,00	-	87,77	87,77	0,00	66,32	40,31	26,01	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
07.10.19	24,00	-	87,04	87,04	0,00	65,14	39,76	25,38	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
08.10.19	24,00	-	88,04	88,04	0,00	65,86	40,19	25,67	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
09.10.19	24,00	-	92,17	92,17	0,00	66,20	41,06	25,14	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
10.10.19	24,00	-	95,94	95,94	0,00	66,45	41,82	24,63	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
11.10.19	24,00	-	97,61	97,61	0,00	67,09	42,56	24,53	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
12.10.19	24,00	-	98,22	98,22	0,00	66,91	42,84	24,07	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
13.10.19	24,00	-	99,41	99,41	0,00	66,91	43,20	23,71	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
14.10.19	24,00	-	98,20	98,20	0,00	66,29	42,60	23,69	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
15.10.19	24,00	-	96,44	96,44	0,00	66,34	42,25	24,09	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
16.10.19	24,00	-	96,47	96,47	0,00	66,40	41,97	24,43	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
17.10.19	24,00	-	96,57	96,57	0,00	66,58	42,12	24,46	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
18.10.19	24,00	-	79,83	105,30	-25,47	67,04	44,42	22,62	7,00	5,00	1,75	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			1,75
19.10.19	24,00	-	100,59	100,42	0,17	67,21	46,86	20,35	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,01			2,06
20.10.19	24,00	-	100,24	100,24	0,00	66,72	43,58	23,14	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
21.10.19	24,00	-	101,47	101,47	0,00	67,24	44,12	23,12	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
22.10.19	24,00	-	100,98	100,98	0,00	66,93	43,71	23,22	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
Среднее	23,97	-	88,42	89,26	-0,84	66,05	41,23	24,82	7,00	5,00	2,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,18
Итого	719,00		2652,56	2677,73	-25,17						65,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,01	0,00	0,00	65,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.09.19 10:00	38424,47	38423,79	0,00	-	0,00	0,00	1202,71	-	-
	23.10.19 13:00	40793,41	40818,03	0,00	-	0,00	0,00	1260,69	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **65,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
печать энергосбыта

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 10 2019г
ЧЕРГОПОЛОХОВА Л

ΣQ= 215,68 Гкал
ΣV = —