

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул. д. 7, лит. А ИТПЗ
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9072.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 28648

График: 1507/0

Установленные приборы: ВКГ-7 № 205543
 Вычислитель:
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Циркуляционный ГВС (М3)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Смпл=

Приборы УУТЗ поверены до:

Термопреобр.:

Режим (схема):
 Преобр. давлений:

Расчетный алгоритм:
 зима: Q=M1*(h1-hух)-M2*(h2-hух)

лето: Qгвс=M3*(h3-hух)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qог.= 0,8869
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qог.гвс ср = 0
 Договорные расходы (ср. сгл.), ТГсгл.: Гогт.= 266,07
 Светл.= 0
 Стех.= 0
 Стех.гвс= 0
 Стех.гвс ср = 0
 Стех.гвс ср = 0
 Стех.гвс ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Учет ГВС (ТБ-2)
 Qгвс.= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.гвс.= 0
 Qгвс.гвс ср = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТБ-1)												Учет ГВС (ТБ-2)								Qобщ
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DM	Uодпит	T3	T4	P3	P4		
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.09.2019	24.00		48,78	48,78	0,00	63,56	34,26	29,30														1,43	
24.09.2019	24.00		93,08	92,91	0,17	61,61	32,82	28,79														2,69	
25.09.2019	24.00		97,37	97,37	0,00	64,43	33,75	30,68														2,98	
26.09.2019	24.00		96,05	96,05	0,00	65,01	33,73	31,28														3,00	
27.09.2019	24.00		97,34	97,34	0,00	66,12	34,55	31,57														3,07	
28.09.2019	24.00		97,99	97,99	0,00	66,58	34,94	31,64														3,10	
29.09.2019	24.00		96,90	96,90	0,00	65,51	34,65	30,86														2,99	
30.09.2019	24.00		99,03	99,03	0,00	66,34	35,59	30,75														3,04	
01.10.2019	24.00		98,61	98,61	0,00	66,29	35,56	30,73														3,03	
02.10.2019	24.00		101,16	101,16	0,00	65,58	35,40	30,18														3,05	
03.10.2019	24.00		107,50	107,50	0,00	64,87	35,36	29,51														3,17	
04.10.2019	24.00		112,54	112,54	0,00	65,64	35,95	29,69														3,34	
05.10.2019	24.00		110,32	110,32	0,00	65,71	35,33	30,38														3,35	
06.10.2019	24.00		110,01	110,01	0,00	66,20	35,31	30,89														3,30	
07.10.2019	24.00		109,09	109,09	0,00	65,01	34,75	30,26														3,40	
08.10.2019	24.00		110,43	110,43	0,00	65,71	34,93	30,78														3,40	
09.10.2019	24.00		115,51	115,51	0,00	66,06	35,75	30,31														3,50	
10.10.2019	24.00		120,30	120,30	0,00	66,32	36,53	29,79														3,58	
11.10.2019	24.00		122,54	122,54	0,00	66,99	37,41	29,58														3,62	
12.10.2019	24.00		123,23	123,23	0,00	66,81	37,67	29,14														3,59	
13.10.2019	24.00		124,59	124,59	0,00	66,81	37,96	28,85														3,60	
14.10.2019	24.00		123,10	123,10	0,00	66,16	37,40	28,76														3,54	
15.10.2019	24.00		120,98	120,98	0,00	66,25	37,06	29,19														3,53	
16.10.2019	24.00		120,78	120,78	0,00	66,23	36,63	29,60														3,58	
17.10.2019	24.00		121,06	121,06	0,00	66,48	36,69	29,79														3,60	
18.10.2019	24.00		123,48	123,48	0,00	66,89	37,18	29,71														3,67	
19.10.2019	24.00		125,88	125,88	0,00	67,13	38,07	29,06														3,66	
20.10.2019	24.00		125,43	125,43	0,00	66,60	38,14	28,46														3,57	
21.10.2019	24.00		127,14	127,14	0,00	67,13	38,52	28,61														3,64	
22.10.2019	24.00		126,99	126,99	0,00	66,77	38,43	28,34														3,60	
Среднее	24.00		110,24	110,23	0,01	65,89	36,01	29,88														3,29	
Итого	720,00		3307,21	3307,04	0,17																	98,62	

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Уп, T Qобщ, Гкал

Граб. ч П Т Э К С П Б »
 Ф И Д И Л « К Е Р Т О Ж С Ш П »
 У П Р А В Л Е Н И Е П Ф « О Т Н О - О У Ч Е Т А

Количество тепловой энергии Общщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Указл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения t: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 8,46 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общщ: 98,62 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увсс указл: М.хуб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.2019г
 ЧЕРТЮПЛОХОВА Д.Х.
 Представитель теплонаблюдающей организации