

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул, д. 8/77, лит. В ИТТ11
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 13660.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 32986

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Схема подключения: 2-х-трубная схема

График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 205557 Часовые и сточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: PR3M-40-D расходомер:
 Подающий трубопровод (M1) PR3M-40-D
 Обратный трубопровод (M2) PR3M-40-D
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vл)

Грип= 0.3
 0.3
 45
 45

Приборы УУТЗ поверены до:
 Смах= 45
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)

Договорные нагрузки: Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.): Т/сут.:

Qот= 0.3932
 Qот = 117.96

Qгвс= 0
 Qгвс = 0

Qгвс ср= 0
 Qгвс ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Улодпит	T3	T4	P3		P4		
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.09.2019	24.00		117.73	99.90	17.83	63.01	37.05	25.96																3.72
24.09.2019	24.00		113.15	95.50	17.65	60.28	35.32	24.96																3.45
25.09.2019	24.00		112.27	94.48	17.79	63.10	36.14	26.96																3.67
26.09.2019	24.00		111.50	94.11	17.39	63.63	36.35	27.28																3.67
27.09.2019	24.00		113.48	96.98	16.50	64.74	37.34	27.40																3.73
28.09.2019	24.00		114.17	97.88	16.29	65.19	37.79	27.40																3.74
29.09.2019	24.00		113.15	96.68	16.47	64.15	37.45	26.70																3.70
30.09.2019	24.00		115.79	99.53	16.26	64.98	38.41	26.57																3.68
01.10.2019	24.00		115.23	99.03	16.20	64.93	38.39	26.54																3.64
02.10.2019	24.00		116.17	100.31	15.86	64.25	38.10	26.15																3.78
03.10.2019	24.00		124.16	107.98	16.18	63.65	38.20	25.45																3.78
04.10.2019	24.00		130.44	114.07	16.37	64.43	38.95	25.48																3.98
05.10.2019	24.00		128.07	111.07	17.00	64.48	38.48	26.00																3.98
06.10.2019	24.00		128.02	111.27	16.75	64.95	38.57	26.38																4.03
07.10.2019	24.00		127.09	110.02	17.07	63.78	37.91	25.87																4.04
08.10.2019	24.00		128.77	111.87	16.90	64.46	38.10	26.36																3.94
09.10.2019	24.00	*	127.28	122.52	4.76	64.84	38.65	26.19																4.04
10.10.2019	24.00		137.11	142.93	-5.82	65.17	39.53	25.64																3.62
11.10.2019	24.00		140.54	145.35	-4.81	65.84	40.39	25.45																3.51
12.10.2019	24.00		141.30	146.74	-5.44	65.69	40.60	25.09																3.58
13.10.2019	24.00		142.75	149.06	-6.31	65.72	40.92	24.80																3.54
14.10.2019	24.00		140.63	147.44	-6.81	65.06	40.29	24.77																3.54
15.10.2019	24.00		138.14	145.20	-7.06	65.10	39.95	25.15																3.47
16.10.2019	24.00		138.06	145.05	-6.99	65.09	39.67	25.42																3.51
17.10.2019																								0.15
18.10.2019																								0.15
19.10.2019																								0.15
20.10.2019																								0.15
21.10.2019																								0.15
22.10.2019																								0.15
Среднее	23.08		125.65	116.09	9.57	64.47	38.50	25.98																3.69
Итого	577.00		3020.91	2790.88	230.03																			88.77

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, Т; M2, Т; M3, Т; M4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vл, Т; Qобщ, Гкал; Трвб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 143 час
 Объем теплоснабжения Уилл, рассчитанный по среднему: 143 час
 Период расчета по договору: 143 час
 Период превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 8.46 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 110.76 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Vлвс мал: м.куб. м.куб.

Филиал «Энергоснабжение»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Отдел эксплуатации КУ УУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплоснабжающей организации
 ЧЕРНОДОХОВА ЛХ