

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул., д. 8/77, лит. В ИТП2
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Договор: 13660.038.1
 Стронт. адрес: 150770
 Телефон: 32987
 Узел учета: Код УЛТЭ: 32987
 Отопление: график: 15070

Установленные приборы: ВКГ-7 № 208193
 Вычислитель: ПРЭМ-40-Д
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-Д
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-Д
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Мп)
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв)
 Qот = 0,389
 Qтеп.гв = 0
 Qтеп.ср = 0
 Qтеп.м = 0
 Qтеп.гвс = 0
 Qтеп.ср = 0
 Qтеп.м = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излм)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал		
23.09.2019	24.00		70.18	59.91	10.27	63.10	36.00	27.10	6.80													2.27	
24.09.2019	24.00		66.66	56.19	10.47	60.37	34.32	26.05	6.80													2.10	
25.09.2019	24.00		65.97	55.50	10.47	63.18	34.88	28.30	6.80													2.23	
26.09.2019	24.00		65.01	55.47	9.54	63.72	34.94	28.78	6.80													2.20	
27.09.2019	24.00		65.73	56.34	9.39	64.82	35.69	29.13	6.80													2.25	
28.09.2019	24.00		66.00	56.56	9.44	65.27	36.18	29.09	6.80													2.26	
29.09.2019	24.00		65.35	56.18	9.17	64.23	35.84	28.39	6.80													2.18	
30.09.2019	24.00		66.48	56.63	9.85	65.06	36.83	28.23	6.80													2.24	
01.10.2019	24.00		66.20	55.93	10.27	65.01	36.98	28.03	6.80													2.24	
02.10.2019	24.00		69.06	58.21	10.85	64.32	36.88	27.44	6.80													2.30	
03.10.2019	24.00		74.51	61.66	12.85	63.71	37.33	26.38	6.80													2.45	
04.10.2019	24.00		76.92	62.76	14.16	64.50	37.87	26.63	6.80													2.58	
05.10.2019	24.00		74.87	61.32	13.55	64.52	37.17	27.35	6.80													2.35	
06.10.2019	24.00		74.29	60.98	13.31	65.00	37.20	27.80	6.80													2.48	
07.10.2019	24.00		73.34	60.24	13.10	63.83	36.46	27.37	6.80													2.54	
08.10.2019	24.00		74.07	60.75	13.32	64.52	36.78	27.74	6.80													2.26	
09.10.2019	24.00		79.77	73.07	6.70	64.91	37.94	26.97	6.80													2.23	
10.10.2019	24.00		85.34	85.97	0.00	65.22	39.02	26.20	6.80													2.40	
11.10.2019	24.00		86.12	85.97	0.15	65.88	39.70	26.18	6.80													2.26	
12.10.2019	24.00		86.27	86.27	0.00	65.72	39.91	25.81	6.80													2.23	
13.10.2019	24.00		86.80	86.80	0.00	65.75	40.23	25.52	6.80													2.22	
14.10.2019	24.00		85.42	85.42	0.00	65.10	39.60	25.60	6.80													2.18	
15.10.2019	24.00		83.35	83.35	0.00	65.15	39.23	25.92	6.80													2.16	
16.10.2019	24.00		83.35	83.19	0.16	65.13	38.88	26.25	6.80													2.19	
17.10.2019	24.00		83.37	83.37	0.00	65.37	39.15	26.22	6.80													2.23	
18.10.2019	24.00		84.47	84.47	0.00	65.80	39.37	26.43	6.80													2.22	
19.10.2019	24.00		86.16	86.16	0.00	66.06	40.23	25.83	6.80													2.17	
20.10.2019	24.00		85.73	85.73	0.00	65.55	40.20	25.35	6.80													2.21	
21.10.2019	24.00		86.41	86.41	0.00	66.09	40.58	25.51	6.80													2.19	
22.10.2019	24.00		85.53	85.53	0.00	65.82	40.29	25.33	6.80													2.28	
Среднее	24.00		76.76	70.52	6.23	64.76	37.86	26.90	6.80													68.51	
Итого	720.00		2302.73	2115.71	187.02																		

Показаны счетчики на момент снятия данных: M1, T; M2, T; M3, T; M4, T; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, т; Qобщ, Гкал; Трасс, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 8,46 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 68,51 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл: М.куб.

Филиал «Узел» ООО «Обуховоэнерго»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И КУЛЬТУРЫ
 ОТДЕЛ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА
 Представитель обслуживающей организации
 ПЕРИОДОХОВА Д.Х.
 2019