Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Караваевская ул, д. 31, корп. 3, лит. А ИТП-2**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ-22 Караваевская (ЦТП: Караваевская д.31к.2)**

Договор: **6646.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **27526**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 205537**
Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер:
Gmin= Gmax=
Термопреобр.:
Режим (схема):
Преобр.давления:
график: **95/70**

Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,3763** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **361,248** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2019	24,00		352,53	352,53	0,00	40,35	37,35	3,00														1,07
24.09.2019	24,00	*	145,71	145,78	-0,07	40,01	37,02	2,99														0,44
25.09.2019	24,00	*	203,17	203,17	0,00	44,86	40,76	4,10														0,84
26.09.2019	24,00		353,75	353,75	0,00	47,22	43,13	4,09														1,46
27.09.2019	24,00		355,64	355,64	0,00	47,40	43,40	4,00														1,44
28.09.2019	24,00		362,02	362,02	0,00	47,23	43,15	4,08														1,49
29.09.2019	24,00		361,71	361,71	0,00	47,08	43,11	3,97														1,45
30.09.2019	24,00		367,12	367,12	0,00	47,46	43,61	3,85														1,42
01.10.2019	24,00		365,32	365,32	0,00	47,14	43,35	3,79														1,39
02.10.2019	24,00		358,84	358,84	0,00	47,39	43,40	3,99														1,44
03.10.2019	24,00		359,09	359,09	0,00	46,51	42,61	3,90														1,41
04.10.2019	24,00		358,79	358,79	0,00	45,97	42,04	3,93														1,42
05.10.2019	24,00		358,80	358,80	0,00	46,47	42,37	4,10														1,48
06.10.2019	24,00		358,53	358,53	0,00	46,32	42,20	4,12														1,49
07.10.2019	24,00		358,60	358,60	0,00	46,23	42,13	4,10														1,48
08.10.2019	24,00		358,60	358,60	0,00	46,32	42,19	4,13														1,49
09.10.2019	24,00		358,49	358,49	0,00	46,23	42,17	4,06														1,46
10.10.2019	24,00		358,42	358,42	0,00	46,22	42,22	4,00														1,44
11.10.2019	24,00		358,22	358,22	0,00	46,31	42,38	3,93														1,42
12.10.2019	24,00		358,33	358,33	0,00	46,32	42,46	3,86														1,39
13.10.2019	24,00		358,29	358,29	0,00	46,32	42,53	3,79														1,37
14.10.2019	24,00		358,43	358,43	0,00	46,24	42,41	3,83														1,38
15.10.2019	24,00		358,81	358,81	0,00	46,17	42,26	3,91														1,42
16.10.2019	24,00		359,09	359,09	0,00	46,29	42,33	3,96														1,44
17.10.2019	24,00		359,05	359,05	0,00	46,16	42,19	3,97														1,44
18.10.2019	24,00		359,19	359,19	0,00	46,30	42,33	3,97														1,44
19.10.2019	24,00		359,00	359,00	0,00	44,35	40,83	3,52														1,27
20.10.2019	24,00		359,11	359,11	0,00	46,29	42,49	3,80														1,38
21.10.2019	24,00		359,10	359,10	0,00	46,09	42,34	3,75														1,36
22.10.2019	23,00	*	343,99	343,99	0,00	46,18	42,33	3,85														1,33
Среднее	23,97		346,67	346,68	0,00	45,98	42,10	3,88														1,36
Итого	**719,00**		**10385,70**	**10385,80**	**-0,07**																	**40,75**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **1** час **0,06** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **1** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **8,9** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **40,81** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
ЧЕРГОПОЛОХОВА Л.Х