

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 225926

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40 мм

Обратн. тр. ПРЭМ 40 мм

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

Тхв = 0

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: **зима:** лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.19	24	-	55,72	7,18	106,710	-	-	39,71	6,42	106,060	-	16,01	0,650	0,00	0,00	0,00	1,735
24.09.19	24	-	53,18	6,83	88,090	-	-	41,87	6,04	87,460	-	11,31	0,630	0,00	0,00	0,00	1,025
25.09.19	24	-	52,91	6,99	99,570	-	-	39,21	6,11	99,070	-	13,70	0,500	0,00	0,00	0,00	1,385
26.09.19	24	-	53,13	8,62	190,510	-	-	39,71	6,88	186,820	-	13,42	3,690	0,00	0,00	0,00	2,702
27.09.19	24	-	53,15	8,62	191,740	-	-	39,44	6,86	179,730	-	13,71	12,010	0,00	0,00	0,00	3,107
28.09.19	24	-	53,14	8,64	193,640	-	-	39,14	6,85	174,080	-	14,00	19,560	0,00	0,00	0,00	3,481
29.09.19	24	-	53,13	8,61	190,800	-	-	39,13	6,88	169,270	-	14,00	21,530	0,00	0,00	0,00	3,518
30.09.19	24	-	53,18	8,62	192,240	-	-	39,43	6,86	146,980	-	13,75	45,260	0,00	0,00	0,00	4,433
01.10.19	24	-	53,15	8,63	190,800	-	-	39,11	6,89	188,840	-	14,04	1,960	0,00	0,00	0,00	2,757
02.10.19	24	-	53,13	8,70	201,140	-	-	38,96	6,74	200,230	-	14,17	0,910	0,00	0,00	0,00	2,885
03.10.19	24	-	56,65	8,70	203,190	-	-	40,60	6,69	202,190	-	16,05	1,000	0,00	0,00	0,00	3,301
04.10.19	24	-	58,90	8,60	191,330	-	-	41,04	6,85	190,380	-	17,86	0,950	0,00	0,00	0,00	3,460
05.10.19	24	-	61,38	8,60	189,020	-	-	41,77	6,90	187,850	-	19,61	1,170	0,00	0,00	0,00	3,754
06.10.19	24	-	62,78	8,58	189,340	-	-	42,55	6,88	187,970	-	20,23	1,370	0,00	0,00	0,00	3,890
07.10.19	24	-	62,84	8,58	188,920	-	-	42,70	6,89	187,590	-	20,14	1,330	0,00	0,00	0,00	3,861
08.10.19	24	-	62,83	8,59	189,290	-	-	42,73	6,89	187,940	-	20,10	1,350	0,00	0,00	0,00	3,861
09.10.19	24	-	60,81	8,58	189,920	-	-	41,98	6,87	188,780	-	18,83	1,140	0,00	0,00	0,00	3,624
10.10.19	24	-	58,92	8,58	189,780	-	-	41,07	6,87	188,780	-	17,85	1,000	0,00	0,00	0,00	3,428
11.10.19	24	-	59,01	8,58	190,470	-	-	41,38	6,86	189,370	-	17,63	1,100	0,00	0,00	0,00	3,404
12.10.19	24	-	56,74	8,56	193,450	-	-	40,63	6,77	192,270	-	16,11	1,180	0,00	0,00	0,00	3,164
13.10.19	24	-	52,32	8,55	194,110	-	-	38,51	6,76	192,780	-	13,81	1,330	0,00	0,00	0,00	2,736
14.10.19	24	-	51,88	8,55	193,890	-	-	37,94	6,77	192,690	-	13,94	1,200	0,00	0,00	0,00	2,750
15.10.19	24	-	58,33	8,58	190,990	-	-	40,64	6,85	189,900	-	17,69	1,090	0,00	0,00	0,00	3,420
16.10.19	24	-	61,00	8,59	189,300	-	-	41,92	6,89	188,330	-	19,08	0,970	0,00	0,00	0,00	3,650
17.10.19	24	-	57,92	8,57	191,870	-	-	40,74	6,81	190,990	-	17,18	0,880	0,00	0,00	0,00	3,336
18.10.19	24	-	55,74	8,56	193,580	-	-	39,76	6,77	192,550	-	15,98	1,030	0,00	0,00	0,00	3,136
19.10.19	24	-	50,86	8,56	192,880	-	-	37,66	6,79	191,830	-	13,20	1,050	0,00	0,00	0,00	2,584
20.10.19	24	-	52,19	8,54	195,530	-	-	38,42	6,71	194,260	-	13,77	1,270	0,00	0,00	0,00	2,745
21.10.19	24	-	51,76	8,54	195,090	-	-	38,24	6,72	193,930	-	13,52	1,160	0,00	0,00	0,00	2,682
22.10.19	24	-	56,09	8,43	182,662	-	-	40,21	6,76	178,239	-	15,89	4,423	-	-	-	3,097
Среднее	24,00	-	56,09	8,43	182,662	-	-	40,21	6,76	178,239	-	15,89	4,423	-	-	-	3,097
Итого	720,0	-	-	-	5479,852	0,000	-	-	-	5347,159	0,000	-	132,693	0,00	0,00	0,00	92,91

Ориентировочно до конца месяца (+)

1643,956

Корректировка за прошлый месяц (-)

27,685

Итого за октябрь 2019 :

7096,122

1604,148

27,654

6923,652

39,808

0,031

172,470

27,873

0,77

120,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.19 16:00	479,890	-	145,500	-	0,000	0,000	10,957	
22.10.19 14:00	5860,400	-	5397,280	-	0,000	0,000	101,486	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =

0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

120,01 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

