

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 4, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения:
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 17055121

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

ТСП-Н

Тхв = 0

Преобр. давления

НТ

Подающий тр. Питерфлоу РС 50 mm

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпигки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{от} = m1 * (h1 - h_{хв}) - m2 * (h2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{гвс} = m3 * (h3 - h_{хв})$

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

 $Q_{от} =$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс} =$

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

 $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

 $G_{от} =$ $G_{вент.} =$ $G_{тех.пот.} =$ $G_{гвс} =$ $G_{гвс.м} =$

Фактические нагрузки:

 $G_{от.ф.} =$ т/сут $G_{гвс.ф.} =$ т/сут $Q_{от.ф.} =$ Гкал/мес $Q_{от.ср.ф.} =$ Гкал/сут

Константные значения:

P1= P2= P3= P4=

T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dV м/куб	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		tg1, %	T1 С	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	tg2 %	T2 С	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал						
23.09.19	24	-	67,75	7,28	43,031	-	0,00	0,00	0,000	-	67,75	43,031	0,00	0,00	0,00	0,00	2,862
24.09.19	24	-	59,30	7,23	53,293	-	0,00	0,00	0,000	-	59,30	53,293	0,00	0,00	0,00	0,00	3,118
25.09.19	24	-	60,00	7,21	43,667	-	0,00	0,00	0,000	-	60,00	43,667	0,00	0,00	0,00	0,00	2,584
26.09.19	24	-	60,00	7,44	43,366	-	0,00	0,00	0,000	-	60,00	43,366	0,00	0,00	0,00	0,00	2,566
27.09.19	24	-	60,00	7,55	38,803	-	0,00	0,00	0,000	-	60,00	38,803	0,00	0,00	0,00	0,00	2,296
28.09.19	24	-	60,00	7,51	42,686	-	0,00	0,00	0,000	-	60,00	42,686	0,00	0,00	0,00	0,00	2,526
29.09.19	24	-	60,00	7,43	46,072	-	0,00	0,00	0,000	-	60,00	46,072	0,00	0,00	0,00	0,00	2,726
30.09.19	24	-	60,00	7,32	131,062	-	0,00	0,00	0,000	-	60,00	131,062	0,00	0,00	0,00	0,00	7,754
01.10.19	24	-	60,00	7,40	39,315	-	0,00	0,00	0,000	-	60,00	39,315	0,00	0,00	0,00	0,00	2,327
02.10.19	24	-	60,00	7,43	42,667	-	0,00	0,00	0,000	-	60,00	42,667	0,00	0,00	0,00	0,00	2,525
03.10.19	24	-	60,00	7,48	41,376	-	0,00	0,00	0,000	-	60,00	41,376	0,00	0,00	0,00	0,00	2,449
04.10.19	24	-	64,74	7,90	39,829	-	0,00	0,00	0,000	-	64,74	39,829	0,00	0,00	0,00	0,00	2,537
05.10.19	24	-	64,64	7,25	45,640	-	0,00	0,00	0,000	-	64,64	45,640	0,00	0,00	0,00	0,00	2,891
06.10.19	24	-	64,64	7,25	45,640	-	0,00	0,00	0,000	-	64,64	45,640	0,00	0,00	0,00	0,00	2,891
07.10.19	24	-	64,64	7,25	45,640	-	0,00	0,00	0,000	-	64,64	45,640	0,00	0,00	0,00	0,00	2,891
08.10.19	24	-	62,45	3,69	3,411	-	0,00	0,00	0,000	-	62,45	3,411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,209
09.10.19	24	-	68,59	7,39	52,701	-	0,00	0,00	0,000	-	68,59	52,701	0,00	0,00	0,00	0,00	3,547
10.10.19	24	-	66,75	7,39	42,755	-	0,00	0,00	0,000	-	66,75	42,755	0,00	0,00	0,00	0,00	2,804
11.10.19	24	-	67,48	7,40	40,831	-	0,00	0,00	0,000	-	67,48	40,831	0,00	0,00	0,00	0,00	2,706
12.10.19	24	-	69,09	7,38	43,229	-	0,00	0,00	0,000	-	69,09	43,229	0,00	0,00	0,00	0,00	2,930
13.10.19	24	-	69,35	7,35	48,994	-	0,00	0,00	0,000	-	69,35	48,994	0,00	0,00	0,00	0,00	3,333
14.10.19	24	-	68,53	7,37	41,731	-	0,00	0,00	0,000	-	68,53	41,731	0,00	0,00	0,00	0,00	2,807
15.10.19	24	-	68,43	7,39	40,681	-	0,00	0,00	0,000	-	68,43	40,681	0,00	0,00	0,00	0,00	2,732
16.10.19	24	-	68,73	7,39	43,101	-	0,00	0,00	0,000	-	68,73	43,101	0,00	0,00	0,00	0,00	2,907
17.10.19	24	-	68,39	7,38	40,941	-	0,00	0,00	0,000	-	68,39	40,941	0,00	0,00	0,00	0,00	2,748
18.10.19	24	-	68,92	7,37	41,514	-	0,00	0,00	0,000	-	68,92	41,514	0,00	0,00	0,00	0,00	2,807
19.10.19	24	-	68,94	7,37	44,439	-	0,00	0,00	0,000	-	68,94	44,439	0,00	0,00	0,00	0,00	3,006
20.10.19	24	-	68,62	7,32	51,505	-	0,00	0,00	0,000	-	68,62	51,505	0,00	0,00	0,00	0,00	3,468
21.10.19	24	-	64,64	7,25	45,640	-	0,00	0,00	0,000	-	64,64	45,640	0,00	0,00	0,00	0,00	2,891
22.10.19	24	-	64,64	7,25	45,640	-	0,00	0,00	0,000	-	64,64	45,640	0,00	0,00	0,00	0,00	2,891
Среднее	24,00	-	64,64	7,25	45,640	-	0,00	-	-	-	64,64	45,640	-	-	-	-	2,891
Итого	720,0				1369,202	0,000			0,000	0,000	64,64	45,640	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73

Ориентировочно до конца месяца(+)

410,761

0,000

410,761

26,019

Корректировка за прошлый месяц (-)

297,000

0,000

297,000

20,33

Итого за октябрь 2019 :

1482,963

0,000

1482,963

92,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.19 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
20.10.19 20:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв = 2 0

92,42 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

