

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 4, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12003123

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 0

Преобр. давления

Подающий тр. Питерфлоу РС 32 mm

Обратн.тр. Питерфлоу РС 32 mm

тр.-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{от} = m1 * (h1 - h_{хв}) - m2 * (h2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{гвс} = m3 * (h3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \tau / \text{сут}$ $G_{гвс.ф.} = \tau / \text{сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{ГКал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{ГКал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.19	24	-	60,86	8,50	94,611	-	-	40,82	6,50	70,683	-	20,04	23,928	0,00	0,00	0,00	2,880
24.09.19	24	-	48,89	8,50	150,228	-	-	39,24	6,50	124,938	-	9,65	25,290	0,00	0,00	0,00	2,451
25.09.19	24	-	54,76	8,50	134,135	-	-	41,89	6,50	110,717	-	12,87	23,418	0,00	0,00	0,00	2,747
26.09.19	24	-	52,77	8,50	130,840	-	-	40,52	6,50	104,502	-	12,25	26,339	0,00	0,00	0,00	2,678
27.09.19	24	-	57,35	8,50	129,028	-	-	43,68	6,50	103,106	-	13,67	25,922	0,00	0,00	0,00	2,905
28.09.19	24	-	57,33	8,50	126,815	-	-	44,29	6,50	102,263	-	13,04	24,552	0,00	0,00	0,00	2,753
29.09.19	24	-	53,69	8,50	119,067	-	-	42,18	6,50	95,809	-	11,51	23,257	0,00	0,00	0,00	2,363
30.09.19	24	-	52,18	8,50	93,496	-	-	41,75	6,50	79,473	-	10,43	14,023	0,00	0,00	0,00	1,566
01.10.19	24	-	50,57	8,50	131,205	-	-	41,45	6,50	129,125	-	9,12	2,081	0,00	0,00	0,00	1,289
02.10.19	24	-	49,03	8,50	130,473	-	-	40,01	6,50	128,877	-	9,03	1,596	0,00	0,00	0,00	1,247
03.10.19	24	-	53,44	8,50	124,412	-	-	42,26	6,50	123,450	-	11,17	0,962	0,00	0,00	0,00	1,454
04.10.19	24	-	56,56	8,50	130,892	-	-	44,06	6,50	130,228	-	12,50	0,663	0,00	0,00	0,00	1,695
05.10.19	24	-	58,83	8,50	128,918	-	-	44,36	6,50	127,936	-	14,47	0,982	0,00	0,00	0,00	1,915
06.10.19	24	-	59,77	8,50	128,705	-	-	45,04	6,50	127,759	-	14,73	0,945	0,00	0,00	0,00	1,944
07.10.19	24	-	61,25	8,50	129,770	-	-	45,85	6,50	129,051	-	15,40	0,719	0,00	0,00	0,00	2,053
08.10.19	24	-	61,72	8,50	133,423	-	-	46,11	6,50	132,462	-	15,61	0,961	0,00	0,00	0,00	2,133
09.10.19	24	-	59,86	8,50	131,884	-	-	45,12	6,50	130,898	-	14,74	0,986	0,00	0,00	0,00	1,994
10.10.19	24	-	56,34	8,50	132,443	-	-	43,32	6,50	131,433	-	13,02	1,010	0,00	0,00	0,00	1,773
11.10.19	24	-	58,75	8,50	130,758	-	-	44,70	6,50	129,766	-	14,04	0,992	0,00	0,00	0,00	1,886
12.10.19	24	-	57,68	8,50	133,630	-	-	44,76	6,50	132,588	-	12,91	1,042	0,00	0,00	0,00	1,778
13.10.19	24	-	54,14	8,50	131,856	-	-	42,69	6,50	130,800	-	11,45	1,056	0,00	0,00	0,00	1,561
14.10.19	24	-	53,44	8,50	131,539	-	-	42,13	6,50	130,489	-	11,32	1,050	0,00	0,00	0,00	1,538
15.10.19	24	-	58,11	8,50	129,906	-	-	44,40	6,50	128,912	-	13,71	0,994	0,00	0,00	0,00	1,831
16.10.19	24	-	61,97	8,50	128,683	-	-	47,08	6,50	127,732	-	14,89	0,951	0,00	0,00	0,00	1,967
17.10.19	24	-	57,21	8,50	130,746	-	-	44,70	6,50	129,720	-	12,51	1,026	0,00	0,00	0,00	1,687
18.10.19	24	-	52,70	8,50	134,285	-	-	42,13	6,50	133,225	-	10,58	1,060	0,00	0,00	0,00	1,470
19.10.19	24	-	47,33	8,50	130,773	-	-	38,99	6,50	129,736	-	8,34	1,036	0,00	0,00	0,00	1,138
20.10.19	24	-	47,52	8,50	130,643	-	-	38,62	6,50	129,488	-	8,90	1,155	0,00	0,00	0,00	1,212
21.10.19	24	-	56,40	8,50	132,422	-	-	44,34	6,50	131,274	-	12,06	1,148	0,00	0,00	0,00	1,654
22.10.19	24	-	55,53	8,50	128,468	-	-	42,98	6,50	121,256	-	12,55	7,212	0,00	0,00	0,00	1,916
Среднее	24,00	-	55,53	8,50	128,468	-	-	42,98	6,50	121,256	-	12,55	7,212	-	-	-	1,916
Итого	720,0	-	-	-	3854,050	0,000	-	-	-	3637,694	0,000	-	-	0,00	0,00	0,00	57,48

Ориентировочно до конца месяца(+)

1156,215

1091,308

64,907

17,243

Корректировка за прошлый месяц (-)

50,219

28,853

21,367

2,18

Итого за октябрь 2019 :

4960,046

4700,149

259,896

72,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.19 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
10.10.19 15:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} = 0$
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

72,54 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

