Абонент:

Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 41-3 / СЦО

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Источник

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2019

Договор:

Строит.Адрес: Караваевская 41-3

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО

Код УУТЭ:

Рассматриваать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:

Вычислитель: ТСРВ-043 № 1807697

Подающ.тр.(М1):

Обратн.тр.(М2):

тр-д. ГВС(М3):

тр.цирк.ГВС(М4):

тр.подпитки(VS):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ043-1807697-ч(с)-1019.txt

Режим (схема): АССВ

расходомер:	ЭРСВ-440Г	Gmin=	Gmax=
расходомер:	ЭРСВ-440Г	Gmin=	Gmax=
расходомер:		Gmin=	Gmax=
расходомер:		Gmin=	Gmax=
расходомер:		Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: ТПС

Термопреобр.: ТПС

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Преобр.давления: СДВ-И

Преобр.давления: СДВ-И

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.09.19	24,00	-	365,022	361,455	3,57	46,09	40,69	5,40	0,393	0,381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,12
24.09.19	24,00	-	365,025	361,422	3,60	46,03	40,72	5,31	0,393	0,381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,08
25.09.19	24,00	-	365,026	361,424	3,60	46,26	40,82	5,44	0,393	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13
26.09.19	24,00	-	365,153	361,583	3,57	44,25	39,26	4,99	0,393	0,381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,96
27.09.19	24,00	-	365,263	361,69	3,57	46,23	40,64	5,59	0,393	0,381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,19
28.09.19	24,00	-	365,063	361,519	3,54	46,1	40,53	5,57	0,393	0,381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,18
29.09.19	24,00	-	365,065	361,496	3,57	46,23	40,62	5,61	0,393	0,381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,19
30.09.19	24,00	-	364,8	361,191	3,61	46,11	40,58	5,53	0,393	0,381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16
01.10.19	24,00	-	364,684	361,155	3,53	46,17	40,72	5,45	0,393	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13
02.10.19	24,00	-	364,57	361,055	3,51	46,26	40,86	5,40	0,392	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11
03.10.19	24,00	-	364,474	360,975	3,50	46,26	40,81	5,45	0,392	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13
04.10.19	24,00	-	364,578	361,053	3,52	46,25	40,7	5,55	0,393	0,381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17
05.10.19	24,00	-	364,414	360,882	3,53	46,16	40,53	5,63	0,393	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,19
06.10.19	24,00	-	364,704	360,977	3,73	46,16	40,51	5,65	0,393	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,21
07.10.19	24,00	-	365,23	361,592	3,64	46,25	40,55	5,70	0,393	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,23
08.10.19	24,00	-	367,035	363,379	3,66	46,17	40,52	5,65	0,393	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,22
09.10.19	24,00	-	366,924	363,26	3,66	46,26	40,56	5,70	0,393	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,24
10.10.19	24,00	-	369,54	365,849	3,69	46,4	40,75	5,65	0,393	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,24
11.10.19	24,00	-	367,766	364,07	3,70	45,9	40,45	5,45	0,392	0,379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,15
12.10.19	24,00	-	364,906	361,122	3,78	46,46	40,98	5,48	0,389	0,376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,15
13.10.19	24,00	-	364,042	360,38	3,66	47,32	41,73	5,59	0,389	0,376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,19
14.10.19	24,00	-	364,766	361,005	3,76	47,07	41,66	5,41	0,388	0,376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13
15.10.19	24,00	-	366,35	362,703	3,65	47,39	41,85	5,54	0,388	0,376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,18
16.10.19	24,00	-	366,829	363,186	3,64	47,01	41,42	5,59	0,389	0,376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
17.10.19	24,00	-	367,079	363,436	3,64	47,14	41,47	5,67	0,389	0,376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,23
18.10.19	24,00	-	367,978	364,334	3,64	47,33	41,49	5,84	0,389	0,376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30
19.10.19	24,00	-	370,147	366,444	3,70	47,13	41,14	5,99	0,39	0,376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,37
20.10.19	24,00	-	220,503	213,402	7,10	33,21	29,05	4,16	0,255	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,12
21.10.19	24,00	-	150,017	148,542	1,47	31,23	28,48	2,75	0,192	0,191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,45
22.10.19	24,00	-	378,265	374,477	3,79	40,3	36,08	4,22	0,393	0,377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73
Среднее	24,00	-	350,73	346,96	3,67	44,38	39,16	5,21	0,35	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
Итого	720,00		11573,93	11449,84	110,16						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	62,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;

Период расчета по договору: куб.м;

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 62,12 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 10 2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л Х