

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Невзоровой Ул. д. 3, лит. А
 Осуществляющая организация: Котельная по адресу: Елизарова пр. д. 32а

Договор: 9086-038.1
 Строит. адрес: Телфрон:

Телефон:

Узел учета: Отопление
 Код УТЭ: 23775

График: 95/70

Установленные приборы: Часовые и орлон. архивы в файлах:
 Вычислитель: БКТ-7 № 206893
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: ГТмах= 72
 Терморегуляторы: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н

Режим (схема): Преобр. давления:

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.): Г/сут:

Q=M1*(t1-hx)-M2*(t2-hx)
 Qот = 0,323
 Qотех = 0
 Qгвс = 0
 Qгвс.ср = 0

Qгвс.м = 0

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ						
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)		Улодлит	T3	T4	P3	P4	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.09.2019	24.00		506,27	506,27	0,00	44,33	40,33	4,00															2,04
24.09.2019	24.00		507,89	507,89	0,00	43,74	39,89	3,85															1,97
25.09.2019	24.00		508,21	508,21	0,00	43,91	39,86	4,05															2,08
26.09.2019	24.00		517,20	517,20	0,00	44,69	40,43	4,26															2,22
27.09.2019	24.00		521,46	521,46	0,00	45,32	41,09	4,23															2,24
28.09.2019	24.00		524,21	524,21	0,00	45,81	41,56	4,25															2,24
29.09.2019	24.00		525,15	525,15	0,00	45,63	41,46	4,17															2,24
30.09.2019	24.00		527,93	527,93	0,00	45,62	41,60	4,02															2,24
01.10.2019	24.00		526,19	526,19	0,00	45,57	41,58	3,99															2,14
02.10.2019	24.00		518,78	518,78	0,00	44,87	40,86	4,01															2,12
03.10.2019	24.00		520,98	520,98	0,00	46,72	42,19	4,53															2,38
04.10.2019	24.00		525,84	525,84	0,00	48,44	43,53	4,91															2,60
05.10.2019	24.00		528,64	528,64	0,00	48,70	43,66	5,04															2,80
06.10.2019	24.00		530,07	530,07	0,00	49,78	44,49	5,29															2,82
07.10.2019	24.00		529,35	529,35	0,00	49,19	44,43	4,76															2,95
08.10.2019	24.00		531,04	531,04	0,00	51,21	45,67	5,54															2,88
09.10.2019	24.00		533,58	533,58	0,00	51,96	46,33	5,63															3,00
10.10.2019	24.00		533,26	533,26	0,00	52,03	46,48	5,55															2,97
11.10.2019	24.00		535,25	535,25	0,00	50,74	45,55	5,19															2,78
12.10.2019	24.00		538,86	538,86	0,00	49,40	44,55	4,85															2,61
13.10.2019	24.00		538,56	538,56	0,00	49,46	44,71	4,75															2,56
14.10.2019	24.00		537,81	537,81	0,00	49,73	44,98	4,75															2,58
15.10.2019	24.00		538,92	538,92	0,00	49,19	44,43	4,76															2,57
16.10.2019	24.00		539,26	539,26	0,00	49,41	44,50	4,91															2,66
17.10.2019	24.00		541,02	541,02	0,00	49,45	44,49	4,96															2,69
18.10.2019	24.00		543,90	543,90	0,00	49,12	44,25	4,87															2,67
19.10.2019	24.00		548,69	548,69	0,00	49,67	44,88	4,79															2,64
20.10.2019	24.00		549,86	549,86	0,00	49,52	44,84	4,68															2,59
21.10.2019	24.00		548,27	548,27	0,00	47,14	42,98	4,16															2,30
22.10.2019	24.00		547,49	547,49	0,00	45,42	41,45	3,97															2,18
Среднее	24.00		530,73	530,73	0,00	47,86	43,23	4,63															2,47
Итого	720.00		15921,90	15921,90	0,00																		74,23

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных:			
	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Уилл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии ООО, Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Уилл изл. М.куб

12,47 °С
 0 Гкал
 0 час
 0 час
 0 Гкал
 74,23 Гкал
 М.куб

УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Олександрович Александрович
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.2019г.
 Представитель теплоснабжающей организации