

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Ново-Александровская ул., д. 21, лит. В
Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКГ-7 № 208250
Подходящий трубопровод (М1): расходомер: ПРЭМ-40-В1
Обратный трубопровод (М2): Подходящий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4): Циркуляционный трубопровод (Ум)
Подпиточный трубопровод (Уп): Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки: Гкал/час: зима: Q=M1*(h1-hв)-M2*(h2-hв)
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час: Qот = 0,319 Овент. = 0
 Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.: Gот = 95,7 Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019 Qфакт = 0 Qвс = M3*(h3-hв)
 Gот = 95,7 Gвент. = 0 Qфакт. гр.ср = 0 Qвс. гр.ср = 0
 лето: Qл = 0 Qвс. л = 0

Схема подключения: 2-х трубная схема
Приборы УТЭ поверены до: Gm1 = 0,1 Gmax = 45
Термопреобр.: КТСП-Н КТСП-Н ТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давления: Gот = 0 Qвс = 0,1914
 Gот = 95,7 Gвент. = 0 Qфакт. гр.ср = 0,087
 Gот = 95,7 Gвс. л = 0 Qвс. гр.ср = 34,8 Gвс. л = 0

Узел учета: Узел учета: Общи 24495
 Код УТЭ: Общи 150770
График: 150770

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	R1	R2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (кв/лв)	Улодпит	T3	T4	R3	R4	Общ.
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.09.2019	24,00		80,30	64,45	15,85	63,40	43,36	20,04	0,1	0,1	81,81	64,99	16,82				142,81	123,15	19,76			3,40
24.09.2019	24,00		75,88	59,35	16,53	60,80	40,62	20,18	0,1	0,1	77,15	59,83	17,32				145,89	125,31	20,56			3,40
25.09.2019	24,00		80,76	60,28	20,48	63,66	41,96	21,60	0,1	0,1	82,27	60,76	21,51				146,10	125,54	20,56			3,40
26.09.2019	24,00		110,26	92,74	17,52	64,70	45,15	19,55	0,1	0,1	112,40	93,65	18,75				149,21	127,05	22,16			3,77
27.09.2019	24,00		140,33	121,58	18,75	65,73	47,54	18,19	0,1	0,1	143,14	122,87	20,27				159,04	137,59	21,45			3,92
28.09.2019	24,00		141,24	124,28	16,96	66,08	47,89	18,19	0,1	0,1	144,08	125,64	18,44				160,37	135,38	25,19			4,23
29.09.2019	24,00		140,17	121,86	18,31	65,06	47,00	18,06	0,1	0,1	142,91	123,15	19,76				160,57	133,87	26,34			4,33
30.09.2019	24,00		144,01	124,29	20,01	66,01	46,92	19,08	0,1	0,1	145,89	125,54	20,56				160,62	139,52	21,10			4,20
01.10.2019	24,00		143,23	124,29	18,94	65,81	45,54	20,27	0,1	0,1	146,10	125,54	20,56				160,62	135,38	25,19			4,33
02.10.2019	24,00		146,37	125,86	20,51	65,15	44,63	20,52	0,1	0,1	149,21	127,05	22,16				167,81	149,54	18,27			4,00
03.10.2019	24,00		156,03	136,27	19,76	64,55	44,82	19,73	0,1	0,1	159,04	137,59	21,45				171,17	150,83	17,18			3,98
04.10.2019	24,00		157,28	140,82	20,35	65,18	45,45	19,73	0,1	0,1	160,37	135,38	25,19				170,08	151,06	19,02			3,95
05.10.2019	24,00		161,17	140,82	22,06	65,41	44,84	20,57	0,1	0,1	164,33	142,24	22,09				172,30	151,56	20,74			4,01
06.10.2019	24,00		157,42	135,20	23,33	64,62	44,41	20,84	0,1	0,1	160,57	135,38	25,19				168,89	149,47	19,42			4,02
07.10.2019	24,00		156,19	132,64	23,55	64,62	44,41	20,84	0,1	0,1	160,37	135,38	25,19				168,89	145,17	19,93			4,10
08.10.2019	24,00		157,50	138,15	19,35	65,74	45,55	19,81	0,1	0,1	160,62	139,52	25,34				171,17	150,83	17,18			4,00
09.10.2019	24,00		164,54	148,04	16,50	65,74	45,55	19,81	0,1	0,1	160,62	139,52	25,34				170,08	151,06	19,02			4,00
10.10.2019	24,00		167,79	151,79	16,00	65,98	46,62	19,36	0,1	0,1	167,81	149,54	18,27				171,17	148,54	18,27			4,00
11.10.2019	24,00		164,63	149,22	15,41	66,65	47,12	19,53	0,1	0,1	168,01	150,83	17,18				170,08	145,17	19,93			4,10
12.10.2019	24,00		166,67	149,43	17,24	66,48	47,31	19,17	0,1	0,1	168,01	150,83	17,18				172,30	151,56	20,74			4,01
13.10.2019	24,00		168,85	149,98	18,87	66,48	47,50	18,98	0,1	0,1	172,30	151,56	20,74				172,30	151,56	20,74			4,01
14.10.2019	24,00		165,57	147,94	17,63	65,89	46,55	19,34	0,1	0,1	168,89	149,47	18,89				168,89	145,17	19,93			4,10
15.10.2019	24,00		161,99	144,87	17,12	65,84	46,02	19,82	0,1	0,1	165,23	146,34	18,89				165,23	145,17	19,93			4,10
16.10.2019	24,00		161,85	143,75	18,10	66,04	45,83	20,21	0,1	0,1	165,10	145,17	19,93				165,10	145,17	19,93			4,10
17.10.2019	24,00		153,42	136,68	16,74	66,06	45,58	20,48	0,1	0,1	156,48	138,03	18,45				156,48	138,03	18,45			4,10
18.10.2019	24,00		149,70	132,43	17,27	66,45	45,57	20,88	0,1	0,1	152,77	133,77	19,00				152,77	133,77	19,00			3,91
19.10.2019	24,00		154,07	136,50	17,57	66,71	46,62	20,09	0,1	0,1	157,23	137,93	19,30				157,23	137,93	19,30			3,92
20.10.2019	24,00		154,30	135,23	19,07	66,28	46,43	19,85	0,1	0,1	157,43	136,62	20,81				157,43	136,62	20,81			3,95
21.10.2019	24,00		153,14	136,29	16,85	66,76	46,78	19,98	0,1	0,1	156,31	137,69	18,62				156,31	137,69	18,62			3,85
22.10.2019	24,00		151,52	134,25	17,27	66,53	46,14	20,39	0,1	0,1	154,61	135,65	18,96				154,61	135,65	18,96			3,88
Среднее	24,00		146,21	127,74	18,46	65,50	45,70	19,81			149,12	129,03	20,09				149,12	129,03	20,09			3,74
Итого	720,00		4386,16	3832,26	553,90						4473,52	3870,92	602,60									112,11

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Общ., Гкал Тпоб, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабжения Узл., рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения 12: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 8,46 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 4,69 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 107,42 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Узл изл.: 602,6 м.куб

И У П "ТЭК СПб"
 Филиал ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 УПРАВЛЕНИЕ ПРОВЕРКА ОТДЕЛАСОЛДАТАЦИИ КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.2019г
 ЧЕРТОНОДОВА ДХ