Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Ново-Александровская ул, д. 24, лит. А
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9341.038.1
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 23583

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до:

Вычислитель: ВКТ-7 № 206093

График: 150/70

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,327 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гв= 0 Qгвс.= 0,1549
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0,0704
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= 98,1 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gтех.гв= 0 Gгвс.= 28,16 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2019	24,00		121,70	103,95	17,75	64,74	44,26	20,48			16,81		16,81	17,13		17,13		64,30				3,28
24.09.2019	24,00		117,51	100,37	17,14	62,23	42,40	19,83			16,34		16,34	16,63		16,63		62,30				3,06
25.09.2019	24,00	*	87,92	74,00	13,92	65,06	44,08	20,98			13,37		13,37	13,61		13,61		64,88				2,46
26.09.2019	24,00	*	120,69	103,65	17,04	65,65	43,86	21,79			16,06		16,06	16,38		16,38		65,68				3,38
27.09.2019	24,00		121,63	105,06	16,57	66,66	44,28	22,38			15,34		15,34	15,65		15,65		66,41				3,46
28.09.2019	24,00		121,60	106,17	15,43	67,00	44,54	22,46			14,47		14,47	14,75		14,75		66,75				3,42
29.09.2019	24,00	*	123,48	105,27	18,21	66,00	43,93	22,07			17,14		17,14	17,47		17,47		66,03				3,53
30.09.2019	24,00	*	123,43	107,86	15,57	66,91	44,74	22,17			14,56		14,56	14,83		14,83		66,74				3,43
01.10.2019	24,00	*	124,74	107,50	17,24	66,67	44,20	22,47			16,25		16,25	16,55		16,55		66,13				3,57
02.10.2019	24,00		128,67	110,44	18,23	65,98	43,65	22,33			17,23		17,23	17,56		17,56		65,48				3,67
03.10.2019	24,00		134,04	117,67	16,37	65,38	43,57	21,81			15,29		15,29	15,59		15,59		65,26				3,64
04.10.2019	24,00		140,76	123,15	17,61	65,98	44,24	21,74			16,30		16,30	16,62		16,62		65,73				3,84
05.10.2019	24,00	*	137,75	121,03	16,72	66,19	43,87	22,32			15,47		15,47	15,79		15,79		65,90				3,81
06.10.2019	24,00	*	140,88	120,73	20,15	66,56	43,92	22,64			19,01		19,01	19,36		19,36		66,40				4,08
07.10.2019	24,00		138,10	119,93	18,17	65,42	43,41	22,01			17,06		17,06	17,39		17,39		65,25				3,83
08.10.2019	24,00	*	139,48	121,22	18,26	66,20	43,70	22,50			17,11		17,11	17,42		17,42		66,23				3,94
09.10.2019	24,00		144,57	126,60	17,97	66,53	44,63	21,90			16,93		16,93	17,27		17,27		66,54				3,98
10.10.2019	24,00	*	149,56	131,81	17,75	66,77	45,42	21,35			16,78		16,78	17,12		17,12		66,83				4,00
11.10.2019	24,00		150,44	134,41	16,03	67,34	46,41	20,93			15,03		15,03	15,31		15,31		67,15				3,90
12.10.2019	24,00		151,38	135,06	16,32	67,15	46,67	20,48			15,34		15,34	15,64		15,64		67,00				3,86
13.10.2019	24,00		154,93	136,58	18,35	67,14	46,94	20,20			17,61		17,61	17,96		17,96		66,99				4,00
14.10.2019	24,00		151,13	135,03	16,10	66,63	46,05	20,58			15,50		15,50	15,82		15,82		66,64				3,85
15.10.2019	24,00		148,06	133,03	15,03	66,57	45,62	20,95			14,44		14,44	14,73		14,73		66,46				3,79
16.10.2019	24,00		150,26	132,95	17,31	66,81	45,37	21,44			16,70		16,70	17,02		17,02		67,00				4,01
17.10.2019	24,00		149,45	133,19	16,26	66,86	45,55	21,31			15,66		15,66	15,96		15,96		66,83				3,93
18.10.2019	24,00		150,55	134,71	15,84	67,25	46,04	21,21			15,30		15,30	15,61		15,61		67,13				3,93
19.10.2019	24,00		155,06	137,70	17,36	67,46	47,09	20,37			16,99		16,99	17,35		17,35		67,22				3,98
20.10.2019	24,00		156,25	137,27	18,98	67,03	46,95	20,08			18,59		18,59	18,96		18,96		66,98				4,03
21.10.2019	24,00		152,82	137,19	15,63	67,49	47,11	20,38			15,18		15,18	15,49		15,49		67,15				3,85
22.10.2019	24,00		152,23	135,50	16,73	67,30	46,64	20,66			16,17		16,17	16,47		16,47		67,26				3,93
Среднее	24,00		137,97	120,97	17,00	66,37	44,97	21,39			16,13		16,13	16,45		16,45		66,22				3,71
Итого	**720,00**		**4139,07**	**3629,03**	**510,04**						**484,03**		**484,03**	**493,44**		**493,44**						**111,44**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,46 °C 4,31 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 107,13 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 493,44 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/ /

Представитель теплоснабжающей организации
/ /

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосеть»
Управление приборного учета
Отделэксплуатации КУУТЭ
Отчет принят 25 10 2019
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л Х