

**Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за Октябрь 2019**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 33, лит. А** Договор: **8695.038.1** Телефон: \_\_\_\_\_ Узел учета: \_\_\_\_\_ Отопление: \_\_\_\_\_  
 Обслуживающая организация: \_\_\_\_\_ Источник: **котельная по адресу Обуховской обороны пр. д.33а** Расчетный алгоритм: \_\_\_\_\_  
 Установленные приборы: **Часовые и суточн. архив в файлах:** \_\_\_\_\_  
 Вычислитель: **ВКГ-7 № 219426** Qот = **0,487** Qвс = **0** Qвс ср = **0** Qвс ср = **0** Qвс ср = **0** Qвс ср = **0**  
 Подающий трубопровод (M1) Обратный трубопровод (M2) Подключающий ГВС (M3) Циркуляционный ГВС (M4) Подпиточный трубопровод (Vл)  
 Расчетный алгоритм: \_\_\_\_\_

Зима: Q=M1\*(t1-hв)-M2\*(t2-hв) лето: Qвс=M3\*(t3-hв)  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = **0,487** Qвс = **0** Qвс ср = **0** Qвс ср = **0** Qвс ср = **0**  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = **467,52** Gвс = **0** Gвс ср = **0** Gвс ср = **0** Gвс ср = **0**  
 Фактическое потребление (ТБ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019  
 Qвс = **0** Qвс ср = **0** Qвс ср = **0** Qвс ср = **0**  
 Gвс = **0** Gвс ср = **0** Gвс ср = **0** Gвс ср = **0**  
 Режим (схема): \_\_\_\_\_  
 Приборы УТЭ поверены до: \_\_\_\_\_  
 Термопреобр.: \_\_\_\_\_  
 КИПГР-05 \_\_\_\_\_  
 КТСЛ-Н \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_  
 График: **95/70**

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТБ-1)										Учет ГВС (ТБ-2)									
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Общ.
	час	т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.09.2019	24.00		118,58	118,92	-0,34	42,92	35,11	7,81														
24.09.2019	24.00		128,46	128,46	0,00	43,02	34,26	8,76														0,93
25.09.2019	24.00		136,88	138,91	-2,03	43,05	33,03	10,02														1,13
26.09.2019	24.00		167,72	168,09	-0,37	43,09	34,36	8,73														1,36
27.09.2019	24.00		153,53	153,53	0,00	43,21	35,09	8,12														1,47
28.09.2019	24.00		138,12	138,12	0,00	43,12	34,34	8,78														1,25
29.09.2019	24.00		138,43	138,43	0,00	43,11	34,03	9,08														1,22
30.09.2019	24.00		139,04	139,04	0,00	43,14	33,27	9,87														1,22
01.10.2019	24.00	*	125,86	126,66	-0,80	43,16	32,08	11,08														1,26
02.10.2019	24.00		146,66	146,66	0,00	43,14	31,72	11,42														1,44
03.10.2019	24.00		163,56	163,56	0,00	44,50	33,54	10,96														1,63
04.10.2019	24.00		189,65	189,65	0,00	45,30	34,89	10,41														1,80
05.10.2019	24.00		182,60	182,92	-0,32	46,30	34,99	11,31														1,98
06.10.2019	24.00		161,52	161,52	0,00	47,64	34,55	13,09														2,07
07.10.2019	24.00		151,54	152,35	-0,81	48,85	34,63	14,22														2,12
08.10.2019	24.00		143,62	143,62	0,00	49,48	34,27	15,21														2,16
09.10.2019	24.00		159,85	160,84	-0,99	49,36	35,45	13,91														2,19
10.10.2019																						2,23
11.10.2019																						
12.10.2019																						
13.10.2019																						
14.10.2019																						
15.10.2019																						
16.10.2019																						
17.10.2019																						
18.10.2019																						
19.10.2019																						
20.10.2019																						
21.10.2019																						
22.10.2019																						
Среднее			105,16	105,16	0,00	39,57	32,63	6,93														0,72
Итого			421,00	421,00	0,00	44,70	34,26	10,44														1,62

Показания счетчиков на момент снятия данных: \_\_\_\_\_  
 Дата, время: M1, т \_\_\_\_\_ M2, т \_\_\_\_\_ M3, т \_\_\_\_\_ M4, т \_\_\_\_\_ V3, куб.м \_\_\_\_\_ V4, куб.м \_\_\_\_\_ Vл, т \_\_\_\_\_ Общ., Гкал \_\_\_\_\_ Тр.б, ч \_\_\_\_\_  
 Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: \_\_\_\_\_  
 Объем теплоносителя Узл., рассчитанный по среднему: \_\_\_\_\_  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_  
 Период превышения I2: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: \_\_\_\_\_  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): \_\_\_\_\_  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: \_\_\_\_\_  
 Объем потребленного теплоносителя Узл. изл.: \_\_\_\_\_  
 8,14 °C  
 48,61 Гкал  
 м.куб.  
 299 час  
 299 час  
 0 Гкал  
 20,18 Гкал  
 куб.м  
 ФАКТ ЧАСОВЫЙ УЧЕТ  
 ОТВЕТАВТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 ОТВЕТАВТЕЛЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 25.10.2019  
 ЧЕРТОНОХОВА Д.Х.