

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Ольминского ул. д. 12, лит. А ИТТ2
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 1 Невская

Договор: 8985 038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Отопление
 Код УТЭ: 24309

Установленные приборы: Часовые и ступич. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 206402
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: Гитп= Термомреобр.:
 Режим (схема): Преобр. давления:

График: 14771

Договорные нагрузки, Гкал/час: зима: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t2-tнв) лето: Qгвс=M3*(t3-tнв)
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот = 0,343 Qотх.гвс = 0
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Qот = 108,316 Qотх.гвс.ср = 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019 Qгвс.ср = 0
 Qотх.гвс.ср = 0
 Qгвс.м = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Qобщ	
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2						M3
23.09.2019	час		30,69	30,69	0,00	64,62	36,67	27,95								
24.09.2019			65,92	65,92	0,00	64,52	36,93	27,59								0,86
25.09.2019			66,12	66,12	0,00	64,31	37,34	26,97								1,82
26.09.2019			66,55	66,55	0,00	64,77	37,80	26,97								1,78
27.09.2019			66,69	66,69	0,00	64,59	38,06	26,53								1,79
28.09.2019			66,42	66,42	0,00	64,46	38,22	26,24								1,79
29.09.2019			66,58	66,58	0,00	64,83	38,57	26,26								1,74
30.09.2019			66,10	66,10	0,00	64,04	38,07	25,97								1,74
01.10.2019			64,62	64,62	0,00	63,91	37,45	26,46								1,75
02.10.2019			64,39	64,39	0,00	64,57	37,41	27,16								1,72
03.10.2019			63,94	63,94	0,00	64,24	37,22	27,02								1,71
04.10.2019			63,48	63,48	0,00	64,46	37,25	27,21								1,75
05.10.2019			63,78	63,78	0,00	64,74	37,89	26,85								1,73
06.10.2019			63,86	63,86	0,00	64,37	38,06	26,31								1,73
07.10.2019			63,82	63,82	0,00	64,48	38,08	26,40								1,71
08.10.2019			63,75	63,75	0,00	64,59	37,85	26,74								1,68
09.10.2019			65,12	65,12	0,00	64,47	37,68	26,79								1,68
10.10.2019			1006,71	1006,71	0,00											1,70
Итого			371,00	371,00	0,00	64,47	37,68	26,79								1,74
Показания счетчиков на момент снятия данных:			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч					26,92

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Указ, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 9,96 °С
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 52,22 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Угвс изл. м.куб. 0 Гкал

349 час
 25,3 Гкал
 0,0 м.куб.
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Ответственный за учет тепловой энергии (от организации)
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.10.2019
 Представитель теплопоставляющей организации
 «ЭНЕРГОСБЫТ»
 «ЭНЕРГОСБЫТ»
 «ЭНЕРГОСБЫТ»