Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ольминского ул, д. 16, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8987.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23544**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7.04 № 208374**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер:

Приборы УУТЭ поверены до:
Gmin= Gmax=

Термопреобр.:

Режим (схема):
Преобр.давления:

график: **147/71**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,255** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1848**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,084**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **80,5263** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **33,6** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2019	24,00	*	84,30	70,49	13,81	62,39	37,09	25,30			13,32		13,32	13,56		13,56		62,76				2,64
24.09.2019	24,00	*	89,95	77,06	12,89	63,78	38,73	25,05			12,64		12,64	12,88		12,88		63,81				2,75
25.09.2019	24,00	*	88,94	75,63	13,31	63,82	38,66	25,16			12,20		12,20	12,43		12,43		63,71				2,75
26.09.2019	24,00	*	89,66	77,09	12,57	64,97	39,46	25,51			11,56		11,56	11,81		11,81		65,10				2,78
27.09.2019	24,00	*	92,88	79,81	13,07	64,33	40,08	24,25			11,86		11,86	12,08		12,08		64,08				2,78
28.09.2019	24,00	*	94,99	81,40	13,59	64,34	40,53	23,81			12,69		12,69	12,93		12,93		64,05				2,82
29.09.2019	24,00	*	95,90	81,24	14,66	64,53	40,72	23,81			13,29		13,29	13,52		13,52		64,47				2,88
30.09.2019	24,00	*	93,17	81,23	11,94	64,24	40,97	23,27			11,20		11,20	11,42		11,42		64,36				2,66
01.10.2019	24,00	*	93,67	81,03	12,64	64,27	41,06	23,21			12,19		12,19	12,43		12,43		64,06				2,70
02.10.2019	24,00	*	93,86	80,92	12,94	64,18	40,64	23,54			12,68		12,68	12,90		12,90		64,36				2,74
03.10.2019	24,00	*	94,58	81,21	13,37	63,96	40,38	23,58			12,06		12,06	12,28		12,28		63,85				2,77
04.10.2019	24,00	*	92,94	81,20	11,74	64,53	40,20	24,33			10,86		10,86	11,08		11,08		64,71				2,74
05.10.2019	24,00	*	94,28	81,11	13,17	64,87	40,07	24,80			12,66		12,66	12,90		12,90		64,72				2,87
06.10.2019	24,00	*	96,05	81,13	14,92	64,25	39,62	24,63			13,94		13,94	14,19		14,19		64,34				2,96
07.10.2019	24,00	*	95,77	81,37	14,40	64,17	39,63	24,54			13,72		13,72	13,96		13,96		64,14				2,92
08.10.2019	24,00	*	95,31	81,28	14,03	64,15	39,60	24,55			12,84		12,84	13,09		13,09		64,18				2,90
09.10.2019	24,00	*	95,81	81,39	14,42	63,99	39,73	24,26			13,12		13,12	13,37		13,37		64,19				2,90
10.10.2019	24,00	*	95,92	81,44	14,48	64,35	40,12	24,23			12,99		12,99	13,23		13,23		64,21				2,91
11.10.2019	24,00	*	96,47	81,48	14,99	64,19	40,37	23,82			13,52		13,52	13,78		13,78		63,93				2,90
12.10.2019	24,00		94,90	81,33	13,57	64,09	40,63	23,46			12,31		12,31	12,53		12,53		64,15				2,78
13.10.2019	24,00	*	98,22	81,35	16,87	64,46	40,85	23,61			15,78		15,78	16,08		16,08		64,42				3,01
14.10.2019	24,00	*	95,99	81,28	14,71	63,65	40,35	23,30			13,97		13,97	14,22		14,22		63,65				2,83
15.10.2019	24,00	*	92,49	80,05	12,44	63,51	39,84	23,67			11,94		11,94	12,15		12,15		63,18				2,68
16.10.2019	24,00	*	95,03	80,41	14,62	64,15	39,96	24,19			14,39		14,39	14,66		14,66		64,02				2,88
17.10.2019	24,00	*	93,67	80,35	13,32	63,88	39,79	24,09			12,97		12,97	13,23		13,23		63,98				2,79
18.10.2019	24,00	*	93,42	80,44	12,98	64,07	39,90	24,17			12,61		12,61	12,85		12,85		64,03				2,78
19.10.2019	24,00	*	94,63	80,61	14,02	64,36	40,59	23,77			13,78		13,78	14,04		14,04		64,37				2,82
20.10.2019	24,00	*	95,54	80,60	14,94	64,04	40,65	23,39			14,48		14,48	14,73		14,73		64,35				2,84
21.10.2019	24,00	*	94,07	80,59	13,48	64,14	40,75	23,39			13,19		13,19	13,44		13,44		64,21				2,75
22.10.2019																						2,81
Среднее	24,00		93,88	80,16	13,72	64,13	40,03	24,09			12,92		12,92	13,16		13,16		64,12				81,53
Итого	**696,00**		**2722,41**	**2324,52**	**397,89**						**374,76**		**374,76**	**381,77**		**381,77**						

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **24** час **2,81** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **24** час **13,16** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **9,96** °C **4,1** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **80,24** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **394,93** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ГУП ... «ТСК ...» Филиал «Энергосбыт» Управление ... Отделение ... КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 10 2019
ЧЕРТОПОЛОХОВА

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /