Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ольминского ул, д. 20, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8989.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23546**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207125**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер:

Приборы УУТЭ поверены до:
Gmin= Gmax= Термопреобр.:

Режим (схема):
Преобр.давления:

график: **147/71**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,311** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1826**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,083**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **98,2105** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **33,2** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2019	24,00	*	89,99	81,32	8,67	62,22	37,07	25,15			9,70		9,70	9,84		9,84		62,39				2,58
24.09.2019	24,00	*	98,55	89,84	8,71	63,75	39,09	24,66			9,80		9,80	9,99		9,99		63,56				2,77
25.09.2019	24,00	*	97,05	88,49	8,56	63,75	38,94	24,81			8,91		8,91	9,09		9,09		63,62				2,74
26.09.2019	24,00	*	99,37	90,15	9,22	64,93	39,55	25,38			9,32		9,32	9,52		9,52		65,17				2,88
27.09.2019	24,00	*	102,48	93,55	8,93	64,32	40,27	24,05			8,73		8,73	8,91		8,91		63,91				2,82
28.09.2019	24,00	*	104,85	95,64	9,21	64,35	40,87	23,48			9,92		9,92	10,08		10,08		64,07				2,84
29.09.2019	24,00	*	105,95	95,47	10,48	64,52	40,92	23,60			10,42		10,42	10,60		10,60		64,48				2,93
30.09.2019	24,00		104,70	95,50	9,20	64,23	41,27	22,96			9,51		9,51	9,70		9,70		64,34				2,79
01.10.2019	24,00	*	104,09	95,30	8,79	64,28	41,45	22,83			9,80		9,80	10,00		10,00		64,07				2,74
02.10.2019	24,00	*	103,95	95,18	8,77	64,16	40,86	23,30			9,86		9,86	10,05		10,05		64,33				2,78
03.10.2019	24,00	*	103,98	95,25	8,73	63,97	40,31	23,66			8,93		8,93	9,11		9,11		63,72				2,82
04.10.2019	24,00	*	105,18	95,45	9,73	64,47	39,75	24,72			10,04		10,04	10,25		10,25		64,59				2,99
05.10.2019	24,00	*	104,64	95,46	9,18	64,87	39,66	25,21			10,16		10,16	10,35		10,35		64,66				3,00
06.10.2019	24,00	*	105,73	95,45	10,28	64,24	39,11	25,13			10,94		10,94	11,12		11,12		64,30				3,06
07.10.2019	24,00		105,20	95,78	9,42	64,21	39,20	25,01			10,19		10,19	10,41		10,41		64,23				3,00
08.10.2019	24,00	*	105,23	95,63	9,60	64,15	39,12	25,03			10,26		10,26	10,46		10,46		64,11				3,01
09.10.2019	24,00	*	105,41	95,72	9,69	63,94	39,16	24,78			9,68		9,68	9,86		9,86		64,04				2,99
10.10.2019	24,00	*	105,76	95,83	9,93	64,36	39,63	24,73			9,63		9,63	9,81		9,81		64,18				3,01
11.10.2019	24,00	*	106,50	95,87	10,63	64,19	39,92	24,27			10,37		10,37	10,56		10,56		63,92				3,01
12.10.2019	24,00	*	105,80	95,72	10,08	64,09	40,08	24,01			10,23		10,23	10,40		10,40		64,12				2,95
13.10.2019	24,00	*	106,05	95,83	10,22	64,43	40,42	24,01			10,42		10,42	10,59		10,59		64,29				2,96
14.10.2019	24,00	*	99,25	91,50	7,75	63,78	39,95	23,83			8,35		8,35	8,51		8,51		63,71				2,68
15.10.2019	24,00	*	103,03	94,08	8,95	63,58	39,29	24,29			9,60		9,60	9,78		9,78		63,32				2,85
16.10.2019	24,00	*	104,71	94,56	10,15	64,17	39,37	24,80			10,66		10,66	10,86		10,86		64,04				3,00
17.10.2019	24,00	*	76,00	69,37	6,63	63,87	39,28	24,59			7,09		7,09	7,22		7,22		64,00				2,13
18.10.2019	24,00	*	103,98	94,43	9,55	64,07	39,30	24,77			10,15		10,15	10,35		10,35		64,00				2,95
19.10.2019	24,00	*	102,77	94,73	8,04	64,37	40,07	24,30			8,66		8,66	8,84		8,84		64,22				2,82
20.10.2019	24,00	*	104,75	94,74	10,01	64,02	40,22	23,80			10,67		10,67	10,85		10,85		64,17				2,90
21.10.2019	24,00	*	103,44	94,73	8,71	64,11	40,29	23,82			9,34		9,34	9,55		9,55		64,04				2,82
22.10.2019	23,00	*	98,43	90,80	7,63	64,20	40,01	24,18			8,20		8,20	8,35		8,35		63,81				2,71
Среднее	23,97		102,37	93,18	9,19	64,12	39,81	24,31			9,66		9,66	9,85		9,85		64,05				2,85
Итого	**719,00**		**3066,82**	**2791,37**	**275,45**						**289,54**		**289,54**	**295,01**		**295,01**						**85,53**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **1** час **0,12** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **1** час **0,41** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **9,96** °C **2,75** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **82,9** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **295,42** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 10 2019
ЧЕРГОПОЛОХОВ И.А.

ГУП «ТСК СПб» Филиал «Энергосбыт» Управление по обслуживанию абонентов Отдел эксплуатации КУУТЭ