Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2019

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 220988
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-220988-ч(с)-1019.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30		
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30		
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30		
расходомер:	Gmin=	Gmax=		
расходомер:	Gmin=	Gmax=		

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 8,46

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Тн	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.09.19	24,00	-	90,12	90,12	0,00	61,03	39,59	21,44	7,00	5,00	1,46	7,77	-	-	7,89	-	7,89	-	61,03	-	0,47			1,93
24.09.19	24,00	-	94,99	94,99	0,00	62,77	41,32	21,45	7,00	5,00	1,56	7,65	-	-	7,78	-	7,78	-	62,29	-	0,48			2,04
25.09.19	24,00	-	92,78	92,78	0,00	62,72	41,00	21,72	7,00	5,00	1,53	7,73	-	-	7,88	-	7,88	-	62,23	-	0,48			2,02
26.09.19	24,00	-	93,92	93,92	0,00	63,88	41,58	22,30	7,00	5,00	1,65	7,02	-	-	7,16	-	7,16	-	63,53	-	0,44			2,09
27.09.19	24,00	-	96,83	96,83	0,00	63,33	41,50	21,83	7,00	5,00	1,55	9,02	-	-	9,17	-	9,17	-	62,72	-	0,57			2,11
28.09.19	24,00	-	94,79	94,79	0,00	63,32	41,64	21,68	7,00	5,00	1,58	7,60	-	-	7,74	-	7,74	-	62,71	-	0,48			2,06
29.09.19	24,00	-	96,37	96,37	0,00	63,50	41,84	21,66	7,00	5,00	1,52	9,01	-	-	9,18	-	9,18	-	63,23	-	0,57			2,09
30.09.19	24,00	-	94,23	94,23	0,00	63,20	42,09	21,11	7,00	5,00	1,53	7,32	-	-	7,46	-	7,46	-	62,89	-	0,46			1,99
01.10.19	24,00	-	94,30	94,30	0,00	63,28	42,39	20,89	7,00	5,00	1,51	7,31	-	-	7,48	-	7,48	-	62,73	-	0,46			1,97
02.10.19	24,00	-	93,86	93,86	0,00	63,12	41,93	21,19	7,00	5,00	1,54	7,17	-	-	7,31	-	7,31	-	62,89	-	0,45			1,99
03.10.19	24,00	-	94,75	94,75	0,00	62,93	41,64	21,29	7,00	5,00	1,55	7,50	-	-	7,64	-	7,64	-	62,46	-	0,47			2,02
04.10.19	24,00	-	93,94	93,94	0,00	63,43	41,29	22,14	7,00	5,00	1,61	7,38	-	-	7,52	-	7,52	-	63,27	-	0,47			2,08
05.10.19	24,00	-	94,29	94,29	0,00	63,79	41,28	22,51	7,00	5,00	1,61	8,03	-	-	8,18	-	8,18	-	63,28	-	0,51			2,12
06.10.19	24,00	-	94,41	94,41	0,00	63,15	40,81	22,34	7,00	5,00	1,62	7,72	-	-	7,86	-	7,86	-	62,84	-	0,49			2,11
07.10.19	22,00	-	86,20	86,20	0,00	63,16	39,92	23,24	7,00	5,00	1,48	8,36	-	-	8,52	-	8,52	-	62,48	-	0,52			2,00
08.10.19	24,00	-	94,01	94,01	0,00	63,08	40,50	22,58	7,00	5,00	1,63	7,83	-	-	7,98	-	7,98	-	62,71	-	0,49			2,12
09.10.19	24,00	-	95,10	95,10	0,00	62,89	40,60	22,29	7,00	5,00	1,60	8,28	-	-	8,43	-	8,43	-	62,74	-	0,52			2,12
10.10.19	24,00	-	95,14	95,14	0,00	63,30	41,03	22,27	7,00	5,00	1,63	7,86	-	-	8,03	-	8,03	-	62,75	-	0,49			2,12
11.10.19	24,00	-	95,21	95,21	0,00	63,14	41,25	21,89	7,00	5,00	1,60	7,70	-	-	7,86	-	7,86	-	62,56	-	0,48			2,08
12.10.19	24,00	-	94,77	94,77	0,00	63,07	41,43	21,64	7,00	5,00	1,56	7,77	-	-	7,91	-	7,91	-	62,86	-	0,49			2,05
13.10.19	24,00	-	94,97	94,97	0,00	63,40	41,76	21,64	7,00	5,00	1,56	7,79	-	-	7,93	-	7,93	-	62,89	-	0,49			2,06
14.10.19	24,00	-	94,52	94,52	0,00	62,60	41,09	21,51	7,00	5,00	1,54	7,95	-	-	8,12	-	8,12	-	62,26	-	0,50			2,03
15.10.19	24,00	-	93,27	93,27	0,00	62,48	40,57	21,91	7,00	5,00	1,54	8,13	-	-	8,28	-	8,28	-	61,85	-	0,51			2,04
16.10.19	24,00	-	93,42	93,42	0,00	63,09	40,59	22,50	7,00	5,00	1,58	8,39	-	-	8,53	-	8,53	-	62,47	-	0,52			2,10
17.10.19	24,00	-	92,72	92,72	0,00	62,81	40,57	22,24	7,00	5,00	1,58	7,81	-	-	7,96	-	7,96	-	62,48	-	0,49			2,06
18.10.19	24,00	-	92,33	92,33	0,00	62,99	40,60	22,39	7,00	5,00	1,60	7,44	-	-	7,60	-	7,60	-	62,57	-	0,47			2,07
19.10.19	24,00	-	93,87	93,87	0,00	63,35	41,31	22,04	7,00	5,00	1,53	8,53	-	-	8,68	-	8,68	-	62,99	-	0,53			2,07
20.10.19	24,00	-	93,88	93,88	0,00	62,98	41,39	21,59	7,00	5,00	1,51	8,25	-	-	8,41	-	8,41	-	62,75	-	0,52			2,03
21.10.19	24,00	-	92,85	92,85	0,00	63,07	41,31	21,76	7,00	5,00	1,56	7,36	-	-	7,48	-	7,48	-	62,63	-	0,46			2,02
22.10.19	24,00	-	93,86	93,86	0,00	63,06	41,17	21,90	7,00	5,00	3,68	7,85	-	-	8,00	-	8,00	-	62,66	-	0,49	-	-	2,05
Среднее	24,00	-	93,86	93,86	-	63,06	41,17	21,90	7,00	5,00	1,63	7,85	-	-	8,00	-	8,00	-	62,66	-	0,49	-	-	2,05
Итого	740,00		2815,70	2815,70	0,00						49,00	235,53	0,00	0,00	239,97	0,00	239,97	0,00			14,76	0,00	0,00	61,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.19 10:00	28093,32	24511,64	2554,82	-	2615,06	-	826,65	-	-
	22.10.19 17:00	30842,85	25807,28	2784,27	-	2848,85	-	947,12	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 5,46 °C = -1,99 Гкал
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 59,65 Гкал
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 239,97 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 10 2019 г.
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л Х

Q = 169,92
V = 8187