

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2019**

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ольминского ул, д. 8 ИТП2  
 Ослуживающая организация:  
 Источник: котельная 1 Невская

Договор: 8984.038.1  
 Стрелит адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий  
 Код УТЭ: 23542

Установленные приборы: ВКТ-7 № 206423 Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: расходомер:  
 Подающий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vn)  
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения:

Приборы УТЭ поверены до:

Термопреобр.:

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

График: 147771

Зима: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв) Весна: Q=M3\*(h3-hхв) Лето: Qгвс=M3\*(h3-hхв)  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,5831 Qгвс = 0 Qтеп.гвс = 0,3661  
 Договорные нагрузки (ср. сут.), т/сут.: Qот.сут = 184,137 Qгвс.сут = 0 Qтеп.гвс.сут = 0,1664  
 Qгвс.сут = 66,56 Гкал/сут

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019				Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ						
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Улодпит	T3	T4	P3		P4					
	Час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	ккал/м2	ккал/м2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	ккал/м2	ккал/м2	Гкал		
23.09.2019	24.00	*	48,30	37,50	10,80	61,99	50,74	11,25			11,90	11,90	12,10	12,10	12,10												
24.09.2019	24.00	*	111,55	100,42	11,13	62,64	49,14	13,50			10,93	10,93	11,13	11,13	11,13												
25.09.2019	24.00	*	107,72	97,76	9,96	62,56	47,58	14,98			9,69	9,69	9,88	9,88	9,88												
26.09.2019	24.00	*	112,70	99,97	12,73	63,76	46,96	16,80			11,67	11,67	11,88	11,88	11,88												
27.09.2019	24.00	*	112,78	101,36	11,42	63,20	46,03	17,17			10,40	10,40	10,60	10,60	10,60												
28.09.2019	24.00	*	112,54	101,51	11,03	63,17	46,07	17,10			10,81	10,81	11,03	11,03	11,03												
29.09.2019	24.00	*	113,13	101,76	11,37	63,35	46,26	17,09			11,31	11,31	11,53	11,53	11,53												
30.09.2019	24.00	*	111,36	101,85	9,51	63,07	46,64	16,43			9,56	9,56	9,73	9,73	9,73												
01.10.2019	24.00	*	113,54	102,04	11,50	63,16	46,32	16,84			10,11	10,11	10,31	10,31	10,31												
02.10.2019	24.00	*	111,35	102,10	9,25	62,97	45,41	17,56			9,58	9,58	9,77	9,77	9,77												
03.10.2019	24.00	*	110,92	101,33	8,87	62,80	45,08	17,72			9,58	9,58	9,77	9,77	9,77												
04.10.2019	24.00	*	112,71	101,58	11,13	63,27	44,95	18,32			9,69	9,69	9,88	9,88	9,88												
05.10.2019	24.00	*	113,57	101,36	12,21	63,01	44,45	18,56			11,88	11,88	12,10	12,10	12,10												
06.10.2019	24.00	*	112,64	101,25	11,39	62,95	44,44	18,51			12,98	12,98	13,23	13,23	13,23												
07.10.2019	24.00	*	112,14	100,72	11,42	62,94	44,41	18,53			12,27	12,27	12,49	12,49	12,49												
08.10.2019	24.00	*	112,84	101,32	11,52	62,70	44,60	18,10			11,76	11,76	12,23	12,23	12,23												
09.10.2019	24.00	*	113,08	101,84	11,24	63,17	45,14	18,03			11,42	11,42	11,63	11,63	11,63												
10.10.2019	24.00	*	111,44	101,87	9,62	62,90	45,20	17,70			9,46	9,46	9,65	9,65	9,65												
11.10.2019	24.00	*	111,49	101,87	9,62	62,98	45,28	17,70			10,33	10,33	10,51	10,51	10,51												
12.10.2019	24.00	*	112,47	102,24	10,23	63,26	45,54	17,72			11,10	11,10	11,31	11,31	11,31												
13.10.2019	24.00	*	112,43	101,57	10,86	62,49	44,93	17,56			10,33	10,33	10,51	10,51	10,51												
14.10.2019	24.00	*	109,09	99,32	9,77	62,33	44,43	17,90			9,91	9,91	10,10	10,10	10,10												
15.10.2019	24.00	*	109,67	99,57	10,10	62,95	44,52	18,43			10,66	10,66	10,85	10,85	10,85												
16.10.2019	24.00	*	109,68	99,61	10,07	62,65	44,44	18,24			10,99	10,99	11,18	11,18	11,18												
17.10.2019	24.00	*	109,05	99,73	9,32	62,85	44,61	18,24			10,28	10,28	10,48	10,48	10,48												
18.10.2019	24.00	*	110,05	100,37	9,68	63,19	45,29	17,90			10,71	10,71	10,90	10,90	10,90												
19.10.2019	24.00	*	112,47	100,46	12,01	62,87	45,20	17,67			10,71	10,71	10,92	10,92	10,92												
20.10.2019	24.00	*	110,40	100,53	9,87	62,95	45,11	17,84			10,84	10,84	11,05	11,05	11,05												
21.10.2019	24.00	*	110,52	100,46	10,06	63,00	45,11	17,89			11,10	11,10	11,31	11,31	11,31												
22.10.2019	24.00	*	109,41	98,85	10,56	62,96	45,63	17,33			10,93	10,93	11,13	11,13	11,13												
Итого	720.00		3282,33	2965,42	316,91						327,88	327,88	334,02	334,02	334,02												
Показание счетчиков на момент снятия данных:																											
Дата, время			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, т	Общ, Гкал	Траб, ч																

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения (Узл), рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: 0 час  
 Период превышения I2: 0 час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 9,96 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 3,16 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 68,62 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабжения Узл изл: 334,02 м.куб.

**ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26.10.2019г**  
**ЧЕРТОНОВОХОВА Д.Х.**  
 Представитель теплоснабжающей организации

**ФУНДАМЕНТ «ЭНЕРГ-ОБСЛУЖИВАНИЕ»**  
 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ  
 КУУТЭ  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)