# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Пинегина ул, д. 15, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8566.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23602**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207336**
Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер: Gmin= Gmax=
Приборы УУТЭ поверены до:
Термопреобр.:
Режим (схема):
Преобр.давления:
график: **147/71**

Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,187** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,099**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,045**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **59,0526** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **18** Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.09.2019 | 24,00 | | 49,19 | 35,15 | 14,04 | 60,58 | 41,69 | 18,89 | | | 13,13 | | 13,13 | 13,36 | | 13,36 | | 60,78 | | | | 1,52 |
| 24.09.2019 | 24,00 | * | 51,74 | 38,83 | 12,91 | 61,94 | 43,30 | 18,64 | | | 12,23 | | 12,23 | 12,45 | | 12,45 | | 61,62 | | | | 1,52 |
| 25.09.2019 | 7,00 | * | 15,38 | 11,13 | 4,25 | 61,54 | 43,28 | 18,25 | | | 4,03 | | 4,03 | 4,09 | | 4,09 | | 60,96 | | | | 0,47 |
| 26.09.2019 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.09.2019 | 3,00 | * | 12,52 | 9,66 | 2,86 | 63,88 | 42,72 | 21,16 | | | 2,39 | | 2,39 | 2,42 | | 2,42 | | 63,48 | | | | 0,39 |
| 28.09.2019 | 5,00 | | 19,21 | 16,26 | 2,95 | 63,37 | 43,14 | 20,22 | | | 2,22 | | 2,22 | 2,26 | | 2,26 | | 62,57 | | | | 0,52 |
| 29.09.2019 | 6,00 | | 24,10 | 19,39 | 4,71 | 63,65 | 43,44 | 20,21 | | | 3,81 | | 3,81 | 3,86 | | 3,86 | | 63,01 | | | | 0,69 |
| 30.09.2019 | 11,00 | * | 42,06 | 35,75 | 6,31 | 63,17 | 43,74 | 19,43 | | | 4,77 | | 4,77 | 4,87 | | 4,87 | | 61,74 | | | | 1,10 |
| 01.10.2019 | 24,00 | | 93,03 | 77,83 | 15,20 | 63,14 | 43,78 | 19,36 | | | 12,13 | | 12,13 | 12,38 | | 12,38 | | 62,63 | | | | 2,47 |
| 02.10.2019 | 17,00 | * | 63,43 | 55,18 | 8,25 | 62,77 | 43,18 | 19,59 | | | 6,21 | | 6,21 | 6,31 | | 6,31 | | 61,37 | | | | 1,62 |
| 03.10.2019 | 24,00 | * | 92,67 | 77,97 | 14,70 | 62,84 | 42,80 | 20,04 | | | 11,74 | | 11,74 | 11,97 | | 11,97 | | 62,32 | | | | 2,49 |
| 04.10.2019 | 24,00 | * | 91,87 | 78,20 | 13,67 | 63,34 | 42,58 | 20,76 | | | 10,82 | | 10,82 | 11,02 | | 11,02 | | 63,14 | | | | 2,49 |
| 05.10.2019 | 24,00 | | 92,06 | 78,25 | 13,81 | 63,63 | 42,65 | 20,98 | | | 11,18 | | 11,18 | 11,36 | | 11,36 | | 63,05 | | | | 2,52 |
| 06.10.2019 | 24,00 | * | 94,12 | 78,07 | 16,05 | 62,96 | 42,08 | 20,88 | | | 13,30 | | 13,30 | 13,55 | | 13,55 | | 62,73 | | | | 2,64 |
| 07.10.2019 | 24,00 | | 93,29 | 78,38 | 14,91 | 62,93 | 42,21 | 20,72 | | | 12,20 | | 12,20 | 12,42 | | 12,42 | | 62,62 | | | | 2,56 |
| 08.10.2019 | 24,00 | * | 93,04 | 78,24 | 14,80 | 63,09 | 42,31 | 20,78 | | | 12,00 | | 12,00 | 12,21 | | 12,21 | | 62,92 | | | | 2,56 |
| 09.10.2019 | 24,00 | | 92,34 | 78,33 | 14,01 | 63,05 | 42,32 | 20,73 | | | 11,08 | | 11,08 | 11,28 | | 11,28 | | 62,88 | | | | 2,51 |
| 10.10.2019 | 24,00 | * | 92,95 | 78,41 | 14,54 | 63,46 | 42,73 | 20,73 | | | 11,60 | | 11,60 | 11,80 | | 11,80 | | 62,93 | | | | 2,55 |
| 11.10.2019 | 12,00 | | 46,10 | 39,32 | 6,78 | 63,16 | 42,98 | 20,17 | | | 5,34 | | 5,34 | 5,44 | | 5,44 | | 62,35 | | | | 1,23 |
| 12.10.2019 | 24,00 | * | 92,34 | 78,45 | 13,89 | 63,21 | 43,22 | 19,99 | | | 11,02 | | 11,02 | 11,23 | | 11,23 | | 62,89 | | | | 2,45 |
| 13.10.2019 | 24,00 | * | 93,53 | 78,44 | 15,09 | 63,59 | 43,51 | 20,08 | | | 12,26 | | 12,26 | 12,45 | | 12,45 | | 63,19 | | | | 2,54 |
| 14.10.2019 | 24,00 | * | 85,41 | 70,16 | 15,25 | 62,65 | 42,60 | 20,05 | | | 12,05 | | 12,05 | 12,26 | | 12,26 | | 61,96 | | | | 2,36 |
| 15.10.2019 | 1,00 | | 3,62 | 3,02 | 0,60 | 62,89 | 42,07 | 20,82 | | | 0,49 | | 0,49 | 0,50 | | 0,50 | | 62,52 | | | | 0,10 |
| 16.10.2019 | 1,00 | * | 4,19 | 3,14 | 1,05 | 62,95 | 42,77 | 20,18 | | | 0,89 | | 0,89 | 0,91 | | 0,91 | | 62,47 | | | | 0,13 |
| 17.10.2019 | 7,00 | * | 26,94 | 22,10 | 4,84 | 63,18 | 42,59 | 20,59 | | | 3,75 | | 3,75 | 3,81 | | 3,81 | | 60,56 | | | | 0,76 |
| 18.10.2019 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.10.2019 | 2,00 | * | 7,39 | 6,36 | 1,03 | 63,41 | 43,30 | 20,10 | | | 0,70 | | 0,70 | 0,71 | | 0,71 | | 56,37 | | | | 0,20 |
| 20.10.2019 | 8,00 | * | 30,30 | 25,42 | 4,88 | 63,07 | 43,24 | 19,83 | | | 3,70 | | 3,70 | 3,76 | | 3,76 | | 59,86 | | | | 0,81 |
| 21.10.2019 | 24,00 | | 90,95 | 76,27 | 14,68 | 63,23 | 43,35 | 19,88 | | | 11,05 | | 11,05 | 11,27 | | 11,27 | | 62,81 | | | | 2,44 |
| 22.10.2019 | 24,00 | * | 91,04 | 76,31 | 14,73 | 63,32 | 43,23 | 20,09 | | | 11,29 | | 11,29 | 11,50 | | 11,50 | | 62,89 | | | | 2,47 |
| **Среднее** | 16,57 | | 87,15 | 72,62 | 14,52 | 63,00 | 42,89 | 20,11 | | | 11,76 | | 11,76 | 11,97 | | 11,97 | | 62,09 | | | | 2,39 |
| **Итого** | **464,00** | | **1684,81** | **1404,02** | **280,79** | | | | | | **227,38** | | **227,38** | **231,45** | | **231,45** | | | | | | **46,11** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **256** час **25,38** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **256** час **128,33** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **9,96** °C **4,37** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **67,15** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **359,78** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА
ОТДЕЛЭКСПЛУАТАЦИИ, КУУТЭ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.2019г
ЧЕРТОПОЛСКОВА Л.А.

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____