

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Полярников ул., д. 15, лит. А
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Установленные приборы: ВКТ-7 № 202631
 Вычислитель: ВКТ-7 № 202631
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-Д
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-Д
 Подающий ГВС (М3) Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп) Расчетный алгоритм:

Часовые и суточные архивы в файлах:
 расходомер: ПРЭМ-32-Д
 ПРЭМ-32-Д

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,43
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,43
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 130,633

Зима: Q=M1*(t1-tхв)+M2*(t2-tхв)
 Qот = 0,43
 Gот = 130,633

Лето: Qгвс=M3*(t3-tхв)
 Qгвс ср = 0
 Gгвс ср = 0

Фактическое потребление (ТВ-1)
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Тп час	НС	M1		M2		DM	T1		T2		dT	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3	M4	dM	V3 м3	V4 м3	dV (найма) м3	Уплнит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал		
			T	T	T	°C		°C	°C	кгс/см2	кгс/см2																кгс/см2	кгс/см2
23.09.2019	24,00		199,93	199,93	0,00	64,44	44,17	20,27																				
24.09.2019	24,00		206,59	206,59	0,00	64,21	44,44	19,77																				4,05
25.09.2019	24,00		203,89	203,89	0,00	64,36	44,42	19,94																				4,09
26.09.2019	24,00		199,50	199,50	0,00	64,31	44,18	20,13																				4,07
27.09.2019	24,00		202,99	202,99	0,00	64,86	44,97	19,89																				4,02
28.09.2019	24,00		203,62	203,62	0,00	64,82	45,21	19,61																				4,04
29.09.2019	24,00		203,12	203,12	0,00	64,50	45,17	19,33																				4,00
30.09.2019	24,00		205,39	205,39	0,00	64,87	45,74	19,13																				3,93
01.10.2019	24,00		204,71	204,71	0,00	64,82	45,64	19,18																				3,94
02.10.2019	24,00		203,06	203,06	0,00	64,62	45,05	19,57																				3,93
03.10.2019	24,00		201,99	201,99	0,00	64,49	44,70	19,79																				3,98
04.10.2019	24,00		203,18	203,18	0,00	64,32	44,41	19,91																				4,00
05.10.2019	24,00		204,06	204,06	0,00	64,80	44,52	20,28																				4,05
06.10.2019	24,00		203,84	203,84	0,00	64,71	44,36	20,35																				4,14
07.10.2019	24,00		205,68	205,68	0,00	64,70	44,38	20,32																				4,15
08.10.2019	24,00		207,02	207,02	0,00	64,41	44,40	20,01																				4,18
09.10.2019	24,00		208,26	208,26	0,00	64,80	44,66	20,14																				4,14
10.10.2019	24,00		209,52	209,52	0,00	64,84	44,98	19,86																				4,20
11.10.2019	24,00		210,51	210,51	0,00	65,01	45,22	19,79																				4,16
12.10.2019	24,00		209,21	209,21	0,00	64,84	45,33	19,51																				4,17
13.10.2019	24,00		209,70	209,70	0,00	64,85	45,49	19,36																				4,08
14.10.2019	24,00		208,70	208,70	0,00	64,22	44,85	18,37																				4,05
15.10.2019	22,00*		191,18	191,18	0,00	64,87	44,81	20,06																				4,05
16.10.2019	24,00		208,32	208,32	0,00	64,17	44,35	19,82																				3,84
17.10.2019	24,00		209,13	209,13	0,00	64,50	44,48	20,02																				4,13
18.10.2019	24,00		204,34	204,34	0,00	63,97	43,99	19,98																				4,19
19.10.2019	24,00		205,93	205,93	0,00	65,04	45,13	19,91																				4,08
20.10.2019	24,00		204,45	204,45	0,00	64,64	45,08	19,56																				4,10
21.10.2019	24,00		202,33	202,33	0,00	64,81	44,76	19,73																				4,00
22.10.2019	24,00		202,61	202,61	0,00	64,30	44,76	19,54																				3,99
Среднее	23,93		205,33	205,33	0,00	64,60	44,80	19,80																				3,96
Итого	718,00		6142,76	6142,76	0,00																							4,07

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Тр-б, Ч.У.Н
									Фонд

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Колличество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя: Указ, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период, превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, М.куб.м
 Объем потребленного теплоснабителя Указ изл. М.куб.м

Договор: 9193,038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения:
 Приборы УТЗ поверены до: 27.11.2021
 Термопреобр.: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 Режим (схема):
 Преобр. давления:
 Телефон:
 Узел учета:
 Код УТЗ:
 Отопление:
 График: 149/70

«ТЭК СПб»
 «ЭНЕРГ ОБСЛУГ»
 Ответственный за учет тепловой энергии (ср. абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.2019г
 Представитель теплоснабжающей организации