Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Полярников ул, д. 17, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9192.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28658**

график: **149/70**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 204739**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н

Режим (схема):
Преобр.давления:

зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,329** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **99,9494** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2019	24,00		117,41	117,41	0,00	64,66	44,66	20,00														2,35
24.09.2019	24,00		121,20	121,20	0,00	64,43	45,02	19,41														2,36
25.09.2019	24,00		119,89	119,89	0,00	64,57	44,97	19,60														2,35
26.09.2019	24,00		117,13	117,13	0,00	64,51	44,75	19,76														2,32
27.09.2019	24,00		119,45	119,45	0,00	65,07	45,57	19,50														2,33
28.09.2019	24,00		119,81	119,81	0,00	65,02	45,71	19,31														2,32
29.09.2019	24,00		119,44	119,20	0,24	64,69	45,61	19,08														2,29
30.09.2019	24,00		120,78	120,78	0,00	65,07	46,48	18,59														2,25
01.10.2019	24,00		120,33	120,33	0,00	65,03	46,58	18,45														2,23
02.10.2019	24,00		119,40	119,40	0,00	64,82	46,01	18,81														2,25
03.10.2019	24,00		118,79	118,79	0,00	64,68	45,60	19,08														2,27
04.10.2019	24,00		119,53	119,53	0,00	64,50	45,29	19,21														2,30
05.10.2019	24,00		120,09	120,09	0,00	65,01	45,30	19,71														2,37
06.10.2019	24,00		120,00	120,00	0,00	64,91	45,19	19,72														2,37
07.10.2019	24,00		120,76	120,76	0,00	64,94	45,27	19,67														2,38
08.10.2019	24,00		121,19	121,19	0,00	65,13	45,39	19,74														2,39
09.10.2019	24,00		121,94	121,94	0,00	65,27	45,63	19,64														2,40
10.10.2019	24,00		122,73	122,73	0,00	65,44	45,83	19,61														2,41
11.10.2019	24,00		123,43	123,43	0,00	65,26	46,11	19,15														2,37
12.10.2019	24,00		122,66	122,66	0,00	65,10	46,12	18,98														2,33
13.10.2019	24,00		122,86	122,86	0,00	65,13	46,23	18,90														2,32
14.10.2019	24,00		122,11	122,11	0,00	64,51	45,64	18,87														2,31
15.10.2019	22,00	*	111,84	111,84	0,00	65,17	45,85	19,32														2,16
16.10.2019	24,00		121,88	121,88	0,00	64,44	45,26	19,18														2,34
17.10.2019	24,00		122,43	122,43	0,00	64,81	45,40	19,41														2,38
18.10.2019	24,00		119,67	119,67	0,00	64,26	44,94	19,32														2,31
19.10.2019	24,00		120,70	120,70	0,00	65,32	46,04	19,28														2,33
20.10.2019	24,00		119,72	119,72	0,00	64,93	46,08	18,85														2,26
21.10.2019	24,00		118,45	118,45	0,00	65,10	45,87	19,23														2,28
22.10.2019	24,00		118,72	118,72	0,00	64,59	45,44	19,15														2,28
Среднее	23,93		120,48	120,47	0,01	64,88	45,59	19,28														2,33
Итого	**718,00**		**3604,34**	**3604,10**	**0,24**																	**69,61**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **2** час **0,19** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **2** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **8,18** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **69,8** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «ЭНЕРГОСБЫТ» Управление ремонтного учета и эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.201
ЧЕРТОВОЙЗАЛОВА Л.Х.