

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Пограников ул, д. 7, лит. Б
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9194.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 28981

Установленные приборы: Выхислитель: ВКТ-7 № 202882
 Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подходящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер: ПРСМ-32-D
 ПРСМ-32-D
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема): Преобр. давления:

График: 149/70

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв)
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qср = 0,419
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот = 127,291

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019
 Qот = 0 Qлет = 0
 Gот = 0 Gлет = 0
 Qгвс = 0 Qгвс ср = 0
 Gгвс = 0 Gгвс ср = 0

лето: Qгвс=M3*(t3-hxв)
 Qгвс ср = 0
 Gгвс ср = 0
 Gгвс ср = 0

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ, Гкал									
			M1 Т	M2 Т	ΔТ °С	T1 °С	T2 °С	ΔT °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2		M3 M3	V4 dV (кальв) M3	Уплнит M3	T3 °С	T4 °С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.09.2019	24.00		159.30	159.30	0.00	64.43	42.83	21.60												
24.09.2019	24.00		158.18	158.18	0.00	64.18	42.42	21.76												3.44
25.09.2019	24.00		156.20	156.20	0.00	64.30	41.08	23.22												3.44
26.09.2019	24.00		170.22	170.22	0.00	64.27	41.12	23.15												3.63
27.09.2019	24.00		154.96	154.96	0.00	64.82	40.69	24.13												3.94
28.09.2019	24.00		154.38	154.38	0.00	64.78	40.92	23.86												3.74
29.09.2019	24.00		148.67	148.67	0.00	64.44	40.48	23.96												3.68
30.09.2019	24.00		152.94	152.94	0.00	64.83	41.34	23.49												3.56
01.10.2019	24.00		150.16	150.16	0.00	64.78	41.20	23.58												3.59
02.10.2019	24.00		145.62	145.62	0.00	64.56	40.20	24.36												3.54
03.10.2019	24.00		147.85	147.85	0.00	64.44	40.01	24.43												3.55
04.10.2019	24.00		148.71	148.71	0.00	64.25	39.67	24.58												3.61
05.10.2019	24.00		149.18	149.18	0.00	64.74	39.53	25.21												3.66
06.10.2019	24.00		150.33	150.33	0.00	64.65	39.45	25.20												3.76
07.10.2019	24.00		151.03	151.03	0.00	64.69	39.64	25.05												3.79
08.10.2019	24.00		150.96	150.96	0.00	64.87	39.67	25.20												3.79
09.10.2019	24.00		150.92	150.92	0.00	65.02	39.83	25.19												3.81
10.10.2019	24.00		151.12	151.12	0.00	65.19	40.10	25.09												3.80
11.10.2019	24.00		152.12	152.12	0.00	65.01	40.41	24.60												3.79
12.10.2019	24.00		152.30	152.30	0.00	64.84	40.62	24.22												3.74
13.10.2019	24.00		152.82	152.82	0.00	64.86	40.83	24.03												3.69
14.10.2019	24.00		151.65	151.65	0.00	64.26	40.46	23.80												3.67
15.10.2019	22.00*		138.64	138.64	0.00	64.93	40.36	24.57												3.61
16.10.2019	24.00		150.82	150.82	0.00	64.21	39.78	24.43												3.41
17.10.2019	24.00		149.85	149.85	0.00	64.57	39.92	24.65												3.69
18.10.2019	24.00		145.08	145.08	0.00	64.02	39.30	24.72												3.69
19.10.2019	24.00		147.69	147.69	0.00	65.07	40.40	24.67												3.58
20.10.2019	24.00		147.69	147.69	0.00	64.67	40.43	24.24												3.64
21.10.2019	24.00		148.06	148.06	0.00	64.84	40.48	24.36												3.58
22.10.2019	24.00		146.05	146.05	0.00	64.33	39.87	24.46												3.60
Итого	23.93		151.54	151.54	0.00	64.63	40.43	24.19												3.57
Среднее	718.00		4533.50	4533.50	0.00															3.66
Показания счетчиков на момент снятия данных:																				109.59

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал	Траб.ч
									3 К С Л Б

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Узел, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 109.89 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Узел изл. М.куб. 0 Гкал

8.18 °С
 2 час
 2 час
 0.3 Гкал
 куб.м
 час
 0 Гкал

УТВЕРЖДЕНО
 ОТДЕЛ ТЕПЛОКОМПЛЕКТОВАНИЯ КУУТЗ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.2019г
 НЕТКОМПЛЕКТОВАНИЯ КУУТЗ

Представитель теплопункта организации