

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Поляриков ул., д. 8, лит. А ИТП
 Обслуживающая организация: котельная 2 Невская
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9040 038 1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 24440

График: 149/70

Установленные приборы: БКЛ-7 № 208212
 Вычислитель: БКЛ-7 № 208212
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расходомер:
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-20-В1

Приборы УТЭ поверены до:
 Смах=
 45
 45
 12

Термоприбор:
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давлением:
 2-х трубная схема

Договорные нагрузки, Гкал/час: зима: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)
 Договорные нагрузки (ор. час), Гкал/час: Qот = 0,4014 Qлет = 0 Qтеп = 0 Qгвс = 0,0014 Qгвс ср = 0,0271 Qгвс ср = 0,0803
 Договорные расходы (ор. сут.), т/сут.: Gот = 121,944 Gвент = 0 Gтеп = 0 Qгвс ср = 0,0271 Qгвс ср = 10,84 Гкал/сут.

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ, Гкал			
			M1 T	M2 T	DM T	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 T	M4 T	DM T	V3 м3	V4 м3	DV (извл.) м3	Уплнит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2		P4 кгс/см2		
23.09.2019	24,00	*	172,64	166,44	6,20	64,35	42,03	22,32	3,96	4,01	3,96	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,12
24.09.2019	24,00	*	181,82	175,44	6,38	64,05	42,71	21,34	4,52	4,59	4,52	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,16
25.09.2019	24,00	*	176,48	170,19	6,29	64,17	42,43	21,74	3,95	3,99	3,95	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	4,11
26.09.2019	24,00	*	168,98	162,34	6,64	64,07	41,78	22,29	4,51	4,55	4,51	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,04
27.09.2019	24,00	*	168,10	161,87	6,23	64,80	42,39	22,21	4,57	4,52	4,57	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,00
28.09.2019	24,00	*	164,75	156,22	6,53	64,55	42,28	22,27	4,57	4,52	4,57	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	3,95
29.09.2019	24,00	*	160,51	154,49	6,02	64,21	41,84	22,37	4,02	4,06	4,02	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	3,84
30.09.2019	24,00	*	161,86	156,70	5,16	64,60	42,58	22,02	4,02	4,09	4,02	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	3,78
01.10.2019	24,00	*	155,90	150,49	5,41	64,33	42,53	22,04	4,02	4,06	4,02	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	3,84
02.10.2019	24,00	*	155,90	150,49	5,41	64,33	42,53	22,04	4,02	4,09	4,02	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	3,76
03.10.2019	24,00	*	151,32	145,99	5,36	64,21	40,97	23,24	4,49	4,54	4,49	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	3,70
04.10.2019	24,00	*	150,98	145,99	4,98	64,04	40,67	23,37	4,34	4,39	4,34	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	3,74
05.10.2019	24,00	*	150,98	145,44	5,54	64,53	40,49	24,04	4,33	4,38	4,33	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	3,85
06.10.2019	24,00	*	148,63	143,17	5,46	64,63	40,05	24,38	3,98	4,03	3,98	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	3,85
07.10.2019	24,00	*	146,54	141,24	5,30	64,44	39,81	24,63	4,13	4,18	4,13	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	3,84
08.10.2019	24,00	*	144,54	138,84	5,70	64,62	39,48	25,14	4,13	4,18	4,13	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	3,82
09.10.2019	24,00	*	145,04	139,07	5,97	64,74	39,66	25,08	4,44	4,49	4,44	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	3,86
10.10.2019	24,00	*	157,91	152,01	5,90	64,95	41,09	23,86	4,15	4,21	4,15	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	3,88
11.10.2019	24,00	*	150,82	144,85	5,97	64,74	40,71	24,03	4,27	4,32	4,27	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,01
12.10.2019	24,00	*	148,30	142,79	5,51	64,57	40,64	23,93	4,87	4,94	4,87	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	3,87
13.10.2019	24,00	*	149,45	142,91	6,54	64,60	40,88	23,72	4,87	4,94	4,87	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	3,78
14.10.2019	24,00	*	149,45	142,91	6,54	64,60	40,88	23,72	4,87	4,94	4,87	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	3,81
15.10.2019	24,00	*	145,29	139,84	5,45	64,02	40,59	23,43	3,96	4,01	3,96	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	3,74
16.10.2019	24,00	*	143,52	137,80	5,72	63,95	39,45	24,50	4,03	4,08	4,03	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	3,81
17.10.2019	24,00	*	144,78	138,09	6,69	64,30	39,60	24,70	4,46	4,52	4,46	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	3,75
18.10.2019	24,00	*	141,68	136,45	5,23	63,73	39,31	24,42	3,69	3,74	3,69	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,84
19.10.2019	24,00	*	147,82	142,05	5,77	64,78	40,72	24,06	4,19	4,23	4,19	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	3,67
20.10.2019	24,00	*	142,06	136,13	5,93	64,37	40,22	24,15	4,41	4,48	4,41	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	3,79
21.10.2019	24,00	*	137,84	132,79	5,05	64,54	40,31	23,78	3,59	3,62	3,59	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,55
22.10.2019	24,00	*	137,75	132,49	5,26	64,03	40,25	23,78	3,84	3,88	3,84	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,49
Среднее	24,00	*	153,54	147,79	5,75	64,39	40,91	23,48	4,19	4,24	4,19	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	3,83
Итого	720,00		4433,62	4333,62	172,64				125,77		125,77		127,26		127,26		127,26		127,26		127,26		127,26	114,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, т; Qобщ, Гкал; Трав, ч

Количество тепловой энергии Общщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узла, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения Ц:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общщ:
 Объем потребленного теплоносителя Узлв изл.

8,18 °C
 113,56 Гкал
 127,26 м.куб.

0 час
 0 час
 0 час
 1,41 Гкал
 127,26 м.куб.

Гкал
 куб.м

«ТСК ОНБ»
 «ЭНЕРГОСБЫТ»
 «ОДЕНСКОПЛАТАЩИ КУУТЭ»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.2019г