

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
сцо

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45076

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

0,03

0,03

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

45

45

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 0

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф. = т/сут Gгвс ф. = т/сут Qот.ф. = Гкал/мес Qот.ср.ф. = Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.19	24	10,9	53,41	10,20	117,270	-	10,9	38,35	5,60	117,270	-	15,06	0,000	0,00	0,00	0,00	1,773
24.09.19	24	4,3	53,45	10,20	46,080	-	4,3	39,46	5,60	46,760	-	13,99	-0,680	0,00	0,00	0,00	0,646
25.09.19	24	5,7	55,53	10,20	61,070	-	5,7	38,22	5,60	61,030	-	17,31	0,040	0,00	0,00	0,00	1,064
26.09.19	24	11,7	57,12	10,20	126,590	-	11,8	40,76	5,60	127,930	-	16,36	-1,340	0,00	0,00	0,00	2,080
27.09.19	24	11,7	57,39	10,20	126,090	-	11,8	41,29	5,60	127,150	-	16,10	-1,060	0,00	0,00	0,00	2,039
28.09.19	24	11,6	56,16	10,20	125,380	-	11,7	40,90	5,60	126,770	-	15,26	-1,390	0,00	0,00	0,00	1,923
29.09.19	24	11,6	53,47	10,20	125,610	-	11,7	39,57	5,60	126,250	-	13,90	-0,640	0,00	0,00	0,00	1,755
30.09.19	24	11,7	53,49	10,20	126,890	-	11,7	39,97	5,60	126,890	-	13,52	0,000	0,00	0,00	0,00	1,725
01.10.19	24	11,8	53,48	10,20	127,290	-	11,8	40,02	5,60	127,450	-	13,46	-0,160	0,00	0,00	0,00	1,721
02.10.19	24	11,8	53,47	10,20	127,750	-	11,8	39,76	5,60	127,750	-	13,71	0,000	0,00	0,00	0,00	1,757
03.10.19	24	11,9	57,28	10,20	128,090	-	11,9	41,36	5,60	128,090	-	15,92	0,000	0,00	0,00	0,00	2,046
04.10.19	24	11,9	59,87	10,20	128,130	-	11,9	42,75	5,60	128,130	-	17,12	0,000	0,00	0,00	0,00	2,202
05.10.19	24	11,9	60,52	10,20	127,990	-	11,9	42,95	5,60	127,990	-	17,57	0,000	0,00	0,00	0,00	2,257
06.10.19	24	11,9	59,98	10,20	128,000	-	11,9	42,67	5,60	128,000	-	17,31	0,000	0,00	0,00	0,00	2,225
07.10.19	24	11,9	61,29	10,20	128,060	-	11,9	43,32	5,60	128,060	-	17,97	0,000	0,00	0,00	0,00	2,310
08.10.19	24	11,9	62,88	10,20	128,190	-	11,9	44,14	5,60	128,190	-	18,74	0,000	0,00	0,00	0,00	2,411
09.10.19	24	11,9	61,56	10,20	128,340	-	11,9	43,62	5,60	128,340	-	17,94	0,000	0,00	0,00	0,00	2,312
10.10.19	24	11,9	59,10	10,20	128,250	-	11,9	42,41	5,60	128,250	-	16,69	0,000	0,00	0,00	0,00	2,149
11.10.19	24	11,9	60,35	10,20	128,880	-	11,9	43,24	5,60	128,880	-	17,11	0,000	0,00	0,00	0,00	2,214
12.10.19	24	11,9	57,14	10,20	128,640	-	11,9	41,89	5,60	128,640	-	15,25	0,000	0,00	0,00	0,00	1,971
13.10.19	24	11,9	52,51	10,20	128,600	-	11,9	39,45	5,60	128,600	-	13,06	0,000	0,00	0,00	0,00	1,689
14.10.19	24	11,9	54,24	10,20	128,650	-	11,9	39,87	5,60	128,650	-	14,37	0,000	0,00	0,00	0,00	1,856
15.10.19	24	11,9	61,76	10,20	128,440	-	11,9	43,81	5,60	128,440	-	17,95	0,000	0,00	0,00	0,00	2,314
16.10.19	24	11,9	61,63	10,20	128,640	-	11,9	43,70	5,60	128,640	-	17,93	0,000	0,00	0,00	0,00	2,316
17.10.19	24	11,9	58,16	10,20	128,140	-	11,9	41,82	5,60	128,140	-	16,34	0,000	0,00	0,00	0,00	2,098
18.10.19	24	11,9	55,43	10,20	127,990	-	11,9	40,43	5,60	127,990	-	15,00	0,000	0,00	0,00	0,00	1,926
19.10.19	24	11,8	51,30	10,20	127,750	-	11,8	38,58	5,60	127,750	-	12,72	0,000	0,00	0,00	0,00	1,630
20.10.19	24	11,9	53,10	10,20	128,010	-	11,9	39,55	5,60	128,010	-	13,55	0,000	0,00	0,00	0,00	1,741
21.10.19	24	11,9	52,77	10,20	128,070	-	11,9	39,37	5,60	128,070	-	13,40	0,000	0,00	0,00	0,00	1,723
22.10.19	24	11,3	56,82	10,20	122,306	-	11,3	41,15	5,60	122,487	-	15,68	-0,180	0,00	0,00	0,00	1,927
Среднее	24,00	11,3	56,82	10,20	122,306	-	11,3	41,15	5,60	122,487	-	15,68	-0,180	0,00	0,00	0,00	1,927
Итого	720,0				3669,186	0,000				3674,597	0,000	15,68	-0,180	0,00	0,00	0,00	57,80

Ориентировочно до конца месяца(+)

1100,756

Корректировка за прошлый месяц (-)

87,791

Итого за октябрь 2019 :

4682,151

1102,379

87,535

4689,441

-1,623

0,255

-7,288

17,340

2,05

73,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.19 14:00	7131,590	-	404,280	-	0,000	0,000	1022,569	
22.10.19 12:00	10677,460	-	3955,380	-	0,000	0,000	1078,318	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

73,09 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

