

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 130, лит. Х
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8700.038.1
 Строит. адрес: Телюфен:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 23521

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207333

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021

Режим (схема): Преобр. Давления:

График: 15070

Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (V1)

расходомер: PRM-32-B1
 PRM-32-B1
 PRM-20-B1

Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвл)

Qот = 0,184

Qвент = 0

Qтеп гв = 0

Qтеп гв ср = 0

Qгвс = 0,099

Qгвс ср = 0,045

Qгвс ср = 0,045

Qгвс ср = 18 Гкал/м

Договорные нагрузки (ор.час): Гкал/Час:
 Договорные расходы (ор.сут.): Трубт:

Qот = 55,2

Qвент = 0

Qтеп гв = 0

Qтеп гв ср = 0

Qгвс = 0,099

Qгвс ср = 0,045

Qгвс ср = 0,045

Qгвс ср = 18 Гкал/м

Учет отопления (ТВ-1)

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Контроль ГВС (ТВ-2)

Дата	Ти Час	НС	M1		M2		DM	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 т	M4 т	DM т	V3 м3	V4 м3	DV (извл) м3	Уплотит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2	Qобщ Гкал			
			T	T	T	T																			T	T	T
23.09.2019	1,00		3,87	2,15	1,72	63,36	39,05	24,31					1,58		1,58	1,61											
24.09.2019	24,00*		72,15	57,98	14,17	64,63	40,15	24,48					11,54		11,54	11,75											0,16
25.09.2019	24,00*		70,49	59,53	10,96	65,25	38,76	26,48					10,95		10,95	11,17										2,34	
26.09.2019	24,00		71,96	60,68	11,28	66,30	40,24	26,08					11,30		11,30	11,52										2,30	
27.09.2019	24,00		73,05	61,31	11,74	66,70	40,48	26,22					11,72		11,72	11,97										2,33	
28.09.2019	24,00*		72,64	60,45	12,19	65,69	39,77	25,82					12,10		12,10	12,32										2,39	
29.09.2019	24,00*		72,80	62,08	10,72	66,56	40,99	25,57					10,70		10,70	10,91										2,37	
30.09.2019	24,00*		72,52	61,66	10,86	66,39	40,83	25,56					10,84		10,84	11,05										2,30	
01.10.2019	24,00		73,64	63,33	10,31	65,69	40,35	25,34					10,14		10,14	10,38										2,29	
02.10.2019	24,00		78,92	67,77	11,15	65,06	40,13	24,93					11,03		11,03	11,24										2,28	
03.10.2019	24,00		37,77	33,40	4,37	65,93	41,21	24,73					4,22		4,22	4,30										2,42	
04.10.2019	11,00																									1,10	
05.10.2019																											
06.10.2019																											
07.10.2019																											
08.10.2019		*																									
09.10.2019		*																									
10.10.2019		*																									
11.10.2019	1,00*		3,22	2,95	0,27	65,95	42,90	23,05					0,00		0,00	0,00										0,09	
12.10.2019																											
13.10.2019																											
14.10.2019																											
15.10.2019																											
16.10.2019		*																									
17.10.2019		*																									
18.10.2019		*																									
19.10.2019		*																									
20.10.2019		*																									
21.10.2019		*																									
22.10.2019		*																									
Среднее	19,08		73,68	62,18	11,50	65,63	40,40	25,22					11,12		11,12	11,34										2,34	
Итого	229,01		703,03	593,29	109,74	65,63	40,40	25,22					106,12		106,12	108,22										22,37	

Показанная счетчиков на момент снятия данных:
 M1, т: 703,03
 M2, т: 593,29
 M3, т: 65,63
 M4, т: 40,40
 V3, куб.м: 106,12
 V4, куб.м: 106,12
 Vп, т: 108,22
 Qобщ, Гкал: 108,22
 Граб. ч: 64,35

Формат: *Т К С Н В*

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии ООО:
 Объем потребленного теплоснабжения Уплс изл.

491 час
 491 час
 8,46 °C
 72,06 Гкал
 338,93 м.куб.

52,68 Гкал
 230,71 куб.м

2,99 Гкал

108,22

108,22

64,35

22,37

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Ответственный за учет: 20.10.2019г.
 Представитель теплоснабжающей организации: [подпись]

Ген. Директор: [подпись]