

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 146, лит. Ш
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8731.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 24448

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205764
 Подстанции трубопровода (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подстанции ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и сумм. архивы в файлах:
 расходомер:
 ПР3М
 ПР3М
 ПР3М

Сплн=

Приборы УУТЗ поверены до: 25.12.2021
 Спак=

2-х трубная схема
 Термомреобр.:

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 1507/0

Договорные нагрузки: Гкал/час:
 Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час:
 Договорные расходы (гр.сут.): Гт/сут:

зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Qот= 0,174
 Gот= 52,2

Фактическое потребление (ГВ-1)
 Qвент= 0
 Gвент= 0

лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)
 Qгвс= 0
 Gгвс= 0

Контроль ГВС (ГВ-2)
 Qгвс ср= 0,0902
 Gгвс ср= 0,041
 Gгвс ср= 16,4 Гтвс/м

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ГВ-1) | | | | | | | | | | Контроль ГВС (ГВ-2) | | | | | | | | Qобщ |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|---------------------|--------|--------|------------|--------|-------|-------|------|------|
| | | | M1 | M2 | DM | T1 | T2 | DT | P1 | P2 | M3 | M4 | DM | V3 | V4 | dV (излив) | Уходит | T3 | T4 | P3 | |
| 23.09.2019 | 24.00* | | 67,53 | 57,55 | 9,98 | 63,44 | 37,44 | 26,00 | 8,88 | 9,83 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 62,78 | 62,78 | 2,13 | |
| 24.09.2019 | 24.00 | | 65,22 | 55,35 | 9,87 | 60,71 | 35,67 | 25,04 | 8,95 | 9,81 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 60,21 | 60,21 | 1,98 | |
| 25.09.2019 | 24.00 | | 67,92 | 58,56 | 9,36 | 63,44 | 37,37 | 26,07 | 8,99 | 8,99 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 62,94 | 62,94 | 2,12 | |
| 26.09.2019 | 24.00 | | 67,41 | 56,19 | 11,22 | 64,03 | 37,04 | 26,99 | 9,69 | 9,69 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 63,75 | 63,75 | 2,24 | |
| 27.09.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.09.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.09.2019 | 1,00* | | 2,60 | 2,44 | 0,16 | 64,10 | 38,53 | 25,57 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 30.09.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.10.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.10.2019 | 24,00* | | 69,07 | 58,00 | 11,07 | 65,29 | 39,15 | 26,14 | 8,88 | 9,83 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 64,44 | 64,44 | 2,24 | | |
| 03.10.2019 | 24,00 | | 70,76 | 61,54 | 9,22 | 64,60 | 38,53 | 26,07 | 8,95 | 9,81 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 63,85 | 63,85 | 2,20 | | |
| 04.10.2019 | 24,00 | | 75,41 | 65,84 | 9,57 | 63,98 | 38,63 | 25,35 | 9,28 | 9,28 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 63,51 | 63,51 | 2,28 | | |
| 05.10.2019 | 24,00 | | 76,07 | 66,11 | 9,96 | 64,70 | 38,82 | 25,88 | 9,69 | 9,69 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 64,05 | 64,05 | 2,36 | | |
| 06.10.2019 | 24,00 | | 71,73 | 60,56 | 11,17 | 65,17 | 37,03 | 27,50 | 8,94 | 8,94 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 64,20 | 64,20 | 2,36 | | |
| 07.10.2019 | 24,00 | | 70,34 | 59,27 | 11,07 | 64,02 | 36,47 | 27,55 | 10,82 | 10,82 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 64,71 | 64,71 | 2,28 | | |
| 08.10.2019 | 24,00* | | 70,80 | 59,59 | 11,21 | 64,73 | 36,68 | 28,05 | 10,77 | 10,77 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 63,56 | 63,56 | 2,34 | | |
| 09.10.2019 | 24,00 | | 73,21 | 62,89 | 10,32 | 65,12 | 37,81 | 27,31 | 9,92 | 9,92 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 64,41 | 64,41 | 2,40 | | |
| 10.10.2019 | 24,00 | | 76,57 | 65,99 | 10,58 | 65,42 | 38,91 | 26,51 | 10,16 | 10,16 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 65,02 | 65,02 | 2,39 | | |
| 11.10.2019 | 24,00* | | 77,32 | 67,89 | 9,43 | 66,08 | 39,96 | 25,12 | 9,18 | 9,18 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 65,52 | 65,52 | 2,44 | | |
| 12.10.2019 | 24,00* | | 77,59 | 68,35 | 9,24 | 65,92 | 40,37 | 25,55 | 8,95 | 8,95 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 65,42 | 65,42 | 2,40 | | |
| 13.10.2019 | 24,00 | | 79,58 | 68,94 | 10,64 | 65,94 | 40,76 | 25,18 | 10,39 | 10,39 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 65,52 | 65,52 | 2,36 | | |
| 14.10.2019 | 24,00 | | 78,86 | 67,85 | 11,01 | 65,29 | 39,86 | 25,43 | 10,80 | 10,80 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 64,89 | 64,89 | 2,44 | | |
| 15.10.2019 | 24,00 | | 78,41 | 66,98 | 11,43 | 65,31 | 39,18 | 26,13 | 11,12 | 11,12 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 64,84 | 64,84 | 2,45 | | |
| 16.10.2019 | 24,00* | | 77,28 | 66,20 | 11,08 | 65,35 | 38,46 | 26,89 | 10,70 | 10,70 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 64,84 | 64,84 | 2,45 | | |
| 17.10.2019 | 24,00 | | 77,71 | 67,71 | 10,00 | 65,55 | 38,46 | 26,89 | 9,59 | 9,59 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 65,31 | 65,31 | 2,50 | | |
| 18.10.2019 | 24,00 | | 78,11 | 68,92 | 9,19 | 65,93 | 39,68 | 26,25 | 8,82 | 8,82 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 65,11 | 65,11 | 2,45 | | |
| 19.10.2019 | 24,00 | | 80,43 | 71,34 | 9,09 | 66,17 | 40,97 | 25,20 | 8,78 | 8,78 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 65,44 | 65,44 | 2,42 | | |
| 20.10.2019 | 24,00* | | 81,59 | 70,53 | 11,06 | 65,69 | 40,83 | 24,86 | 10,75 | 10,75 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 65,55 | 65,55 | 2,40 | | |
| 21.10.2019 | 24,00 | | 81,25 | 71,11 | 10,14 | 66,19 | 40,92 | 25,27 | 9,74 | 9,74 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 65,36 | 65,36 | 2,48 | | |
| 22.10.2019 | 24,00 | | 80,06 | 70,45 | 9,61 | 65,92 | 40,17 | 25,75 | 9,30 | 9,30 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 65,48 | 65,48 | 2,47 | | |
| Среднее | 23,15 | | 74,62 | 64,41 | 10,21 | 64,92 | 38,72 | 26,20 | 9,77 | 9,77 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 64,18 | 64,18 | 2,45 | | |
| Итого | 625,00 | | 1943,14 | 1677,26 | 265,88 | | | | 254,43 | | 254,43 | 259,39 | 259,39 | 259,39 | 259,39 | 259,39 | 61,22 | 61,22 | 2,35 | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узел, рассчитанный по среднему
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета с учетом корректировки):
 Количество потребленного тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоснабжения Узел изл.

8,46 °C
 95 час
 9,3 Гкал
 39,5 куб.м
 2,59 Гкал
 259,39
 61,22

Отчет принят 25.10.2019г
 Черноголовова
 Представитель теплоснабжающей организации