

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Садова ул, д. 15б, лит. К
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Общхозэнерго"

Договор: 9304-038-1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23531

График: 150/70

Установленные приборы: Выходные и входные архивы в файлах:
 Подключающий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ-32-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ-20-В1
 Подпиточный трубопровод (Уп) ПРЭМ-20-В1
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Термомонопробор:
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: зима: О=М1*(h1-hхв)+М2*(h2-hхв)
 Договорные нагрузки (гр.час), Ккал/час: Qот= 0,198
 Договорные расходы (гр.сут.), Тб/сут.: Qот= 59.4

Qвент= 0
 Qтеп.гв= 0
 Qтеп.гв.ср= 0
 Qтеп.гв.м= 0

Qвент.гв= 0
 Qтеп.гв.ср= 0,0779
 Qтеп.гв.м= 0,0354
 Qтеп.гв.м= 14,16

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Общ. Ккал
			Т	М1	М2	ΔМ	°С	Т	М3	М4	ΔМ	М3	М4	ΔМ					
23.09.2019	24.00		52,98	47,42	5,56	64,70	38,36	26,34											
24.09.2019	24.00		51,95	46,17	5,78	62,17	36,43	25,74											
25.09.2019	24.00		53,63	48,48	5,15	64,96	37,97	26,99											
26.09.2019	24.00		53,14	47,70	5,44	65,63	37,95	27,68											
27.09.2019	24.00		53,03	48,32	4,71	66,63	39,16	27,47											
28.09.2019	24.00		53,13	48,52	4,61	66,97	39,65	27,32											
29.09.2019	24.00		54,88	48,09	6,79	65,99	39,32	26,67											
30.09.2019	24.00		54,11	49,20	4,91	66,90	40,30	26,80											
01.10.2019	24.00		53,32	48,99	4,33	66,63	40,33	26,30											
02.10.2019	24.00		55,27	50,32	4,95	65,95	39,81	26,14											
03.10.2019	24.00		59,99	53,86	5,73	65,37	39,86	25,51											
04.10.2019	24.00		61,80	56,35	5,45	65,96	40,38	25,58											
05.10.2019	24.00		60,43	55,54	4,89	66,18	39,69	26,99											
06.10.2019	24.00		61,00	55,38	5,62	66,51	39,52	26,49											
07.10.2019	24.00		60,35	54,86	5,49	65,39	39,15	26,24											
08.10.2019	24.00		61,06	55,47	5,59	66,17	39,58	26,59											
09.10.2019	24.00		63,04	57,95	5,09	66,53	40,48	26,07											
10.10.2019	24.00		65,38	60,25	5,11	66,76	41,41	25,35											
11.10.2019	24.00		66,62	61,51	5,11	67,35	42,34	25,01											
12.10.2019	24.00		67,87	61,87	6,00	67,18	42,65	24,53											
13.10.2019	24.00		69,13	62,54	6,59	67,17	43,02	24,15											
14.10.2019	24.00		67,15	61,80	5,35	66,65	42,41	24,24											
15.10.2019	24.00		66,75	60,59	6,16	66,57	41,63	24,94											
16.10.2019	24.00		66,13	60,70	5,43	66,82	41,53	25,29											
17.10.2019	24.00		66,52	60,77	5,75	66,86	41,58	25,28											
18.10.2019	24.00		66,45	61,78	4,67	67,25	41,96	25,29											
19.10.2019	24.00		69,08	63,13	5,95	67,48	43,24	24,24											
20.10.2019	24.00		69,28	62,91	6,37	67,06	43,75	23,31											
21.10.2019	24.00		68,33	63,09	5,24	67,51	43,63	23,88											
22.10.2019	24.00		67,54	62,30	5,24	67,30	43,05	24,25											
Среднее	24.00		61,30	55,86	5,44	66,35	40,67	25,68											
Итого	720.00		1838,92	1675,86	163,06														

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему
 Период превышения Ц:

0 час
 0 час
 0 час

Ккал
 куб.м

Общд, Ккал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общд:
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл.

8,46 °С
 52,34 Ккал
 187,45 м.куб.

1,38 Ккал

Отчет принят 25.10.2019г
 Представитель теплоснабжающей организации