

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 158, лит. X
 Обслуживающая организация: Источник: ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго"

Договор: 9305.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЗ:

Общий
 24447

График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 205591
 Вычислитель: Податочный трубопровод (М1)
 Оборотный трубопровод (М2)
 Податочный ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Схемы подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЗ поверены до: 20.12.2021
 Термоприбор: КТСПН
 КТСПН
 ТСПН

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: зима: Q=M1*(t1-tвх)-M2*(t2-tвх)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Оот = 0,198
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Гот = 59,4

Отех = 0
 Огвс = 0
 Огвс-ср = 0

Отех гвс = 0
 Огвс гвс ср = 0

Отех гвс ср = 0,1302
 Огвс гвс ср = 0,0592
 Огвс ср = 23,68 Гвс/м

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ.							
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излпн)		Улодпит	T3	T4	P3	P4		
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал		
23.09.2019	24.00		69,66	59,23	10,43	64,16	42,01	22,15							70,97	59,75	11,22							
24.09.2019	24.00		76,72	66,91	9,81	61,68	42,26	19,42							78,08	67,50	10,58							1,98
25.09.2019	24.00		71,55	60,37	11,18	64,40	42,26	22,14							72,95	60,90	12,05							1,91
26.09.2019	24.00		67,98	57,26	10,72	64,94	41,81	23,13							69,30	57,72	11,58							2,06
27.09.2019	24.00		64,05	53,08	10,97	65,94	41,04	24,90							65,28	53,55	11,73							2,02
28.09.2019	24.00		63,63	51,94	11,69	66,29	41,21	26,08							64,89	52,42	12,47							2,05
29.09.2019	24.00		67,42	52,82	14,60	65,33	41,23	24,10							68,77	53,25	15,52							2,08
30.09.2019	24.00		65,92	55,15	10,77	66,17	42,11	24,06							67,22	55,66	11,56							2,23
01.10.2019	24.00		65,28	54,23	11,05	66,00	41,40	24,61							66,57	54,70	11,87							2,23
02.10.2019	24.00		70,45	60,37	10,08	65,35	40,74	24,61							71,87	60,85	11,02							2,06
03.10.2019	24.00		78,71	68,85	9,86	64,82	41,78	23,04							80,27	69,43	10,84							2,15
04.10.2019	24.00		81,89	70,40	11,49	65,45	42,38	23,07							83,50	70,98	12,52							2,23
05.10.2019	24.00		80,92	68,91	12,01	65,61	41,84	23,77							82,55	69,48	13,07							2,38
06.10.2019	24.00		78,96	66,78	12,18	65,98	41,53	24,45							80,57	67,35	13,22							2,42
07.10.2019	24.00		80,16	69,60	10,56	64,85	41,49	23,36							81,75	70,16	11,59							2,44
08.10.2019	24.00		79,85	69,01	10,84	65,59	41,78	23,81							81,47	69,60	11,87							2,31
09.10.2019	24.00		83,07	73,49	9,58	65,98	42,81	23,17							84,75	74,15	10,60							2,36
10.10.2019	24.00		53,56	45,90	7,66	66,75	44,17	22,58							54,69	46,33	8,36							2,33
11.10.2019	24.00		89,94	80,16	9,78	66,88	44,82	22,06							91,83	80,92	10,91							2,42
12.10.2019	24.00		89,94	80,16	9,78	66,88	44,82	22,06							91,83	80,92	10,91							2,33
13.10.2019	24.00		90,68	78,98	11,70	66,71	44,96	21,75							92,60	79,73	12,87							2,50
14.10.2019	24.00		92,07	80,52	11,55	66,70	45,32	21,38							93,99	81,31	12,68							2,49
15.10.2019	24.00		90,83	81,35	9,48	66,11	44,64	21,47							92,66	82,13	10,53							2,49
16.10.2019	24.00		89,21	78,67	10,54	66,07	43,96	22,11							91,01	79,41	11,60							2,37
17.10.2019	24.00		89,23	76,38	12,87	66,22	43,46	22,76							91,02	77,08	13,94							2,44
18.10.2019	24.00		89,23	79,18	10,05	66,35	44,14	22,21							91,01	79,92	11,09							2,59
19.10.2019	24.00		90,31	80,72	9,59	66,76	44,51	22,25							92,19	81,49	10,70							2,42
20.10.2019	24.00		92,51	82,89	9,62	67,01	45,48	21,53							94,43	83,69	10,74							2,44
21.10.2019	24.00		92,61	81,20	11,41	66,54	45,23	21,31							94,53	82,01	12,32							2,43
22.10.2019	24.00		92,38	83,11	9,27	67,04	45,65	21,39							94,30	83,93	10,37							2,49
Среднее	24.00		91,36	81,07	10,29	66,81	44,99	21,82							93,28	81,84	11,44							2,40
Итого	720.00		79,67	68,95	10,72	65,82	43,03	22,78							81,28	69,57	11,70							2,46
Показания счетчиков на момент снятия данных:			2390,16	2068,53	321,63										2438,30	2087,24	351,06							68,05
Дата, время		М1, Т		М2, Т		М3, Т		М4, Т		У3, куб.м		У4, куб.м		Уп, Т		Общ., Гкал		Траб, ч						

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения, Визл, рассчитанный по среднему
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.
 Объем потребленного теплоснабжения Угвс изл.

8,46 °С
 65,33 Гкал
 351,06 м.куб.

0 час
 0 час
 2,72 Гкал

Гкал
 куб.м
 час

Общ., Гкал

Траб, ч

«ЭНЕРГОСЫТ»

«ЭНЕРГОСЫТ»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.2019г
 ЧЕРТОВАКОВА ИХ
 Представитель теплоснабжающей организации ИХ