Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 162, лит. З**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9307.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **28961**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207800**

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема):
Преобр.давления:
график: **150/70**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,225** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1998**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,0908**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **67,5** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **36,32** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2019	24,00		172,49	161,45	11,04	65,20	51,88	13,32						175,87	163,54	12,33						2,88
24.09.2019	24,00		166,49	156,07	10,42	62,60	49,62	12,98						169,52	157,94	11,58						2,68
25.09.2019	24,00		175,40	164,39	11,01	65,41	51,90	13,51						178,84	166,53	12,31						2,94
26.09.2019	24,00		173,38	161,71	11,67	66,03	52,10	13,93						176,84	163,83	13,01						3,03
27.09.2019	24,00		174,44	164,15	10,29	67,07	53,23	13,84						178,03	166,41	11,62						2,97
28.09.2019	24,00		174,91	163,90	11,01	67,42	53,64	13,78						178,59	166,15	12,44						3,01
29.09.2019	24,00		175,93	161,07	14,86	66,34	52,70	13,64						179,52	163,19	16,33						3,19
30.09.2019	24,00		178,42	167,16	11,26	67,29	53,85	13,44						182,14	169,45	12,69						3,01
01.10.2019	24,00		177,78	166,19	11,59	67,09	53,74	13,35						181,48	168,43	13,05						3,00
02.10.2019	24,00		182,07	170,40	11,67	66,43	53,16	13,27						185,74	172,71	13,03						3,04
03.10.2019	24,00		194,34	183,83	10,51	65,77	52,94	12,83						198,21	186,33	11,88						3,06
04.10.2019	24,00		206,18	193,53	12,65	66,35	53,68	12,67						210,35	196,19	14,16						3,29
05.10.2019	24,00		203,39	191,42	11,97	66,62	53,61	13,01						207,53	194,07	13,46						3,29
06.10.2019	24,00		204,29	190,74	13,55	66,91	53,72	13,19						208,49	193,38	15,11						3,43
07.10.2019	24,00		202,10	188,81	13,29	65,80	52,92	12,88						206,15	191,30	14,85						3,31
08.10.2019	24,00		202,97	191,51	11,46	66,55	53,50	13,05						207,05	194,15	12,90						3,27
09.10.2019	24,00		212,00	200,70	11,30	66,91	54,20	12,71						216,33	203,55	12,78						3,31
10.10.2019	24,00		221,45	208,79	12,66	67,11	54,80	12,31						226,03	211,78	14,25						3,43
11.10.2019	24,00		224,10	213,47	10,63	67,71	55,59	12,12						228,82	216,59	12,23						3,32
12.10.2019	24,00		227,85	214,64	13,21	67,51	55,69	11,82						232,61	217,81	14,80						3,44
13.10.2019	24,00		230,24	217,42	12,82	67,50	55,84	11,66						235,06	220,61	14,45						3,41
14.10.2019	24,00		226,26	214,17	12,09	66,97	55,12	11,85						230,91	217,28	13,63						3,36
15.10.2019	24,00		222,63	210,52	12,11	66,91	54,77	12,14						227,22	213,50	13,72						3,37
16.10.2019	24,00		223,17	210,93	12,24	67,15	54,79	12,36						227,79	213,95	13,84						3,44
17.10.2019																						
18.10.2019																						
19.10.2019																						
20.10.2019																						
21.10.2019																						
22.10.2019																						
Среднее	24,00		198,01	186,12	11,89	66,53	53,62	12,90						202,05	188,69	13,35						3,19
Итого	**576,00**		**4752,28**	**4466,97**	**285,31**									**4849,12**	**4528,67**	**320,45**						**76,48**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **144** час **19,14** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **144** час **80,16** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **8,46** °C **3,02** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **92,6** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **400,61** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Управление сбыта тепла Отделэксплуатация КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 10 2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л.Х.

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____