# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 17, корп.3, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а**

Договор: **8752.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **23500**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: график: **95/70**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | **ВКТ-7 № 204683** | | | | | Режим (схема): |
| Подающий трубопровод (М1) | | расходомер: ПРЭМ-40-D | Gmin= 0,3 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (М2) | | ПРЭМ-40-D | 0,3 | 45 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (М3) | | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= **0,2** | Qвент.= **0** | Qтех.= **0** | Qтех.гв= **0** | Qгвс.= **0** | | | | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср **0** | Qгвс.ср= **0** | | | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= **192** | Gвент.= **0** | Gтех.= **0** | Gтех.гв= **0** | Gгвс.= **0** | Gгвс.м= | | | |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.09.2019 | 24,00 | | 378,99 | 378,99 | 0,00 | 40,16 | 37,13 | 3,03 | | | | | | | | | | | | | | 1,16 |
| 24.09.2019 | 24,00 | | 375,02 | 375,02 | 0,00 | 40,26 | 37,21 | 3,05 | | | | | | | | | | | | | | 1,16 |
| 25.09.2019 | 24,00 | | 362,71 | 362,71 | 0,00 | 38,28 | 35,50 | 2,78 | | | | | | | | | | | | | | 1,02 |
| 26.09.2019 | 24,00 | | 352,40 | 352,40 | 0,00 | 39,43 | 36,31 | 3,12 | | | | | | | | | | | | | | 1,11 |
| 27.09.2019 | 24,00 | | 349,18 | 349,18 | 0,00 | 40,21 | 37,06 | 3,15 | | | | | | | | | | | | | | 1,10 |
| 28.09.2019 | 24,00 | | 343,86 | 343,86 | 0,00 | 40,23 | 37,13 | 3,10 | | | | | | | | | | | | | | 1,08 |
| 29.09.2019 | 24,00 | | 344,49 | 344,49 | 0,00 | 39,64 | 36,66 | 2,98 | | | | | | | | | | | | | | 1,04 |
| 30.09.2019 | 24,00 | | 344,08 | 344,08 | 0,00 | 40,05 | 37,10 | 2,95 | | | | | | | | | | | | | | 1,02 |
| 01.10.2019 | 24,00 | | 342,50 | 342,50 | 0,00 | 40,19 | 37,22 | 2,97 | | | | | | | | | | | | | | 1,03 |
| 02.10.2019 | 24,00 | | 340,91 | 340,91 | 0,00 | 40,87 | 37,68 | 3,19 | | | | | | | | | | | | | | 1,10 |
| 03.10.2019 | 24,00 | | 339,80 | 339,80 | 0,00 | 41,77 | 38,31 | 3,46 | | | | | | | | | | | | | | 1,19 |
| 04.10.2019 | 24,00 | | 338,70 | 338,70 | 0,00 | 42,04 | 38,45 | 3,59 | | | | | | | | | | | | | | 1,22 |
| 05.10.2019 | 24,00 | | 337,45 | 337,45 | 0,00 | 42,92 | 39,04 | 3,88 | | | | | | | | | | | | | | 1,32 |
| 06.10.2019 | 24,00 | | 336,42 | 336,42 | 0,00 | 45,06 | 40,74 | 4,32 | | | | | | | | | | | | | | 1,46 |
| 07.10.2019 | 24,00 | | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 47,02 | 42,44 | 4,58 | | | | | | | | | | | | | | 1,57 |
| 08.10.2019 | 24,00 | | 344,62 | 344,62 | 0,00 | 48,38 | 43,65 | 4,73 | | | | | | | | | | | | | | 1,64 |
| 09.10.2019 | 24,00 | | 344,21 | 344,21 | 0,00 | 48,50 | 43,81 | 4,69 | | | | | | | | | | | | | | 1,63 |
| 10.10.2019 | 24,00 | | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 47,44 | 42,93 | 4,51 | | | | | | | | | | | | | | 1,52 |
| 11.10.2019 | 24,00 | | 326,63 | 326,63 | 0,00 | 45,45 | 41,29 | 4,16 | | | | | | | | | | | | | | 1,37 |
| 12.10.2019 | 24,00 | | 325,75 | 325,75 | 0,00 | 44,19 | 40,32 | 3,87 | | | | | | | | | | | | | | 1,27 |
| 13.10.2019 | 24,00 | | 324,25 | 324,25 | 0,00 | 44,10 | 40,28 | 3,82 | | | | | | | | | | | | | | 1,25 |
| 14.10.2019 | 24,00 | | 315,06 | 315,06 | 0,00 | 43,78 | 39,93 | 3,85 | | | | | | | | | | | | | | 1,23 |
| 15.10.2019 | 24,00 | | 326,41 | 326,41 | 0,00 | 43,92 | 39,92 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,32 |
| 16.10.2019 | 24,00 | * | 232,09 | 232,07 | 0,02 | 43,19 | 39,36 | 3,83 | | | | | | | | | | | | | | 0,91 |
| 17.10.2019 | 24,00 | | 353,55 | 353,55 | 0,00 | 43,69 | 39,96 | 3,73 | | | | | | | | | | | | | | 1,33 |
| 18.10.2019 | 24,00 | | 322,42 | 322,42 | 0,00 | 43,71 | 39,70 | 4,01 | | | | | | | | | | | | | | 1,30 |
| 19.10.2019 | 24,00 | | 323,89 | 323,89 | 0,00 | 44,10 | 40,20 | 3,90 | | | | | | | | | | | | | | 1,27 |
| 20.10.2019 | 24,00 | | 322,88 | 322,88 | 0,00 | 44,49 | 40,58 | 3,91 | | | | | | | | | | | | | | 1,27 |
| 21.10.2019 | 24,00 | | 321,82 | 321,82 | 0,00 | 42,63 | 39,05 | 3,58 | | | | | | | | | | | | | | 1,16 |
| 22.10.2019 | 24,00 | | 320,99 | 320,99 | 0,00 | 42,03 | 38,46 | 3,57 | | | | | | | | | | | | | | 1,16 |
| **Среднее** | 24,00 | | 335,54 | 335,54 | 0,00 | 42,92 | 39,25 | 3,68 | | | | | | | | | | | | | | 1,24 |
| **Итого** | **720,00** | | **10066,10** | **10066,10** | **0,02** | | | | | | | | | | | | | | | | | **37,21** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб,ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2: час
Корректировка на температуру холодной воды **11,06** °C **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **37,21** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Управление по обслуживанию эксплуатации КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 10 2019г
ЧЕРГОПОЛОВА Н.А.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/