

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2019**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Седова ул, д. 21, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **Зубковская ул., 3**

Договор: **8750.038.1**  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 28918

Установленные приборы:  
 Вычислитель: **ВКГ-7 № 220109**  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Вп)  
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточные архивы в файлах:  
 раскладомер:  
 Смлп=  
 Приборы УТЭ поверены до:  
 Смак=  
 Термоприобр.:  
 Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Схема подключения:  
**2-х трубная схема**

Зима:  
 Q=M1\*(n1-hхв)-M2\*(n2-hхв)  
 Qот = **0,355**  
 Qот.гвс = **0**  
 Qот.гвс.ср = **0**  
 Qот.гвс.ср.м = **0**

Лето:  
 Q=M3\*(n3-hхв)  
 Qот.гвс = **0**  
 Qот.гвс.ср = **0**  
 Qот.гвс.ср.м = **0**

Гор. = **340,8**  
 Qот.гвс = **0**  
 Qот.гвс.ср = **0**  
 Qот.гвс.ср.м = **0**

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DM	Вводит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	ккал	
23.09.2019	24.00		318,03	318,03	0,00	40,17	35,21	4,96															
24.09.2019	24.00		259,25	259,25	0,00	39,54	33,59	5,95															1,59
25.09.2019	24.00		257,61	257,61	0,00	39,45	33,51	5,94															1,55
26.09.2019	24.00		254,17	254,17	0,00	39,81	33,72	6,09															1,54
27.09.2019	24.00		253,65	253,65	0,00	39,72	33,80	5,92															1,55
28.09.2019	24.00		252,17	252,17	0,00	39,30	33,57	5,73															1,51
29.09.2019	24.00		254,67	254,67	0,00	39,66	33,94	5,72															1,45
30.09.2019	24.00		257,13	257,13	0,00	39,73	34,24	5,49															1,47
01.10.2019	24.00		255,24	255,24	0,00	39,83	34,30	5,53															1,42
02.10.2019	24.00		254,05	254,05	0,00	39,43	33,82	5,61															1,42
03.10.2019	24.00		253,90	253,90	0,00	41,45	35,01	6,44															1,43
04.10.2019	24.00		254,12	254,12	0,00	43,32	36,23	7,09															1,64
05.10.2019	24.00		252,77	252,77	0,00	43,13	35,90	7,23															1,81
06.10.2019	24.00		249,01	249,01	0,00	44,79	36,77	8,02															1,83
07.10.2019	24.00		249,58	249,58	0,00	46,96	38,26	8,70															2,00
08.10.2019	24.00		249,42	249,42	0,00	46,02	39,02	9,00															2,18
09.10.2019	24.00		248,98	248,98	0,00	47,93	39,07	8,86															2,25
10.10.2019	24.00		249,31	249,31	0,00	46,58	38,34	8,24															2,06
11.10.2019	24.00		249,10	249,10	0,00	44,77	37,32	7,45															2,21
12.10.2019	24.00		248,50	248,50	0,00	43,85	36,77	7,08															1,75
13.10.2019	24.00		248,24	248,24	0,00	43,87	36,84	7,03															1,86
14.10.2019	23.00	*	238,02	238,02	0,00	43,53	36,49	7,04															1,76
15.10.2019	24.00		250,45	250,45	0,00	43,97	36,62	7,35															1,85
16.10.2019	24.00		250,49	250,49	0,00	43,81	36,42	7,39															1,86
17.10.2019	24.00		251,58	251,58	0,00	43,78	36,39	7,45															1,86
18.10.2019	24.00		249,69	249,69	0,00	43,92	36,70	7,22															1,81
19.10.2019	24.00		250,03	250,03	0,00	43,37	36,40	6,97															1,75
20.10.2019	24.00		250,38	250,38	0,00	42,83	36,10	6,73															1,69
21.10.2019	24.00		250,62	250,62	0,00	42,08	35,45	6,63															1,67
22.10.2019	24.00		254,04	254,04	0,00	42,75	35,87	6,87															1,75
Итого	719,00		7610,59	7610,59	0,00																		52,32

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период правления ИЭ:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

8,14 °С  
 52,39 Гкал  
 М.куб  
 0 Гкал  
 1 час  
 1 час  
 0,07 Гкал  
 куб.м

Фирма "ТЭК СПб"  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.2019г.  
 Представитель теплоснабжающей организации

График: 95/70