Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2019

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 26 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1314317
Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1314317-ч(с)-1019.txt
Режим (схема):
Подающ.тр.(М1): расходомер: ЭРСВ-440/ Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ЭРСВ-440/ Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: ТПС
Термопреобр.: ТПС
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 8,18
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.19	24,00	-	69,28	69,28	69,28	62,30	41,06	21,24	5,41	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
24.09.19	24,00	-	69,28	69,28	69,28	62,30	41,06	21,24	5,41	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
25.09.19	24,00	-	69,28	69,28	69,28	62,30	41,06	21,24	5,41	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
26.09.19	24,00	-	69,28	69,28	69,28	62,30	41,06	21,24	5,41	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
27.09.19	24,00	-	69,28	69,28	69,28	62,30	41,06	21,24	5,41	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
28.09.19	24,00	-	69,28	69,28	69,28	62,30	41,06	21,24	5,41	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
29.09.19	24,00	-	69,28	69,28	69,28	62,30	41,06	21,24	5,41	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
30.09.19	24,00	-	69,28	69,28	69,28	62,30	41,06	21,24	5,41	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
01.10.19	24,00	-	69,28	69,28	69,28	62,30	41,06	21,24	5,41	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
02.10.19	24,00	-	69,28	69,28	69,28	62,30	41,06	21,24	5,41	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
03.10.19	24,00	-	69,28	69,28	69,28	62,30	41,06	21,24	5,41	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
04.10.19	24,00	-	69,28	69,28	69,28	62,30	41,06	21,24	5,41	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
05.10.19	24,00	-	69,28	69,28	69,28	62,30	41,06	21,24	5,41	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
06.10.19	24,00	-	69,28	69,28	69,28	62,30	41,06	21,24	5,41	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
07.10.19	24,00	-	69,28	69,28	69,28	62,30	41,06	21,24	5,41	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
08.10.19	24,00	-	69,50	69,50	69,50	62,22	40,56	21,66	5,41	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
09.10.19	24,00	-	69,52	69,52	69,52	62,18	40,74	21,44	5,41	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,51
10.10.19	24,00	-	69,59	69,59	69,59	62,65	41,07	21,58	5,42	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,49
11.10.19	24,00	-	69,73	69,73	69,73	62,51	41,33	21,18	5,44	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
12.10.19	24,00	-	69,58	69,58	69,58	62,37	41,43	20,94	5,44	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,48
13.10.19	24,00	-	69,63	69,63	69,63	62,72	41,75	20,97	5,42	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,46
14.10.19	24,00	-	69,63	69,63	69,63	61,90	41,20	20,70	5,41	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,46
15.10.19	24,00	-	68,58	68,58	68,58	61,76	40,60	21,16	5,37	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44
16.10.19	24,00	-	69,31	69,31	69,31	62,37	40,79	21,58	5,39	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,45
17.10.19	24,00	-	69,16	69,16	69,16	62,08	40,67	21,41	5,40	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
18.10.19	24,00	-	68,72	68,72	68,72	62,28	40,76	21,52	5,40	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,48
19.10.19	24,00	-	68,87	68,87	68,87	62,60	41,42	21,18	5,40	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,48
20.10.19	24,00	-	68,78	68,78	68,78	62,26	41,43	20,83	5,40	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,46
21.10.19	24,00	-	69,28	69,28	69,28	62,30	41,06	21,24	5,41	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,43
22.10.19	24,00	-	69,28	69,28	69,28	62,30	41,06	21,24	5,41	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
Среднее	24,00	-	69,28	69,28	69,28	62,30	41,06	21,24	5,41	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
Итого	720,00		2078,28	2078,28	2078,28						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	44,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	01.08.19 05:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01.08.19 05:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру колодной воды 8,18 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 44,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ГУП «ТСК» ФИЛИАЛ «ЭНЕРГО» УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТЧЕТ ПРИНЯТ ЧЕРГОПОЛУХОВА Л.А.

печать Энергосбыта