

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул., д. 30, лит. А
 Обслуживающая организация: Источник: котельная 1 Невская

Договор: 8797.038-1
 Строит. адрес: Телефон:

Телефон:

Узел учета: Код УТЭ:

Отопление: 28170

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ТРВ-026М № 1313236 расходомер:
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до:
 Сглп= Сглх= Сглсв=

Термопреобр.:

Режим (схема): Преобр. давления:

ОП: А32-00:

График: 14771

Зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх) лето: Qвс=M3*(h3-hвх)
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот = 0,213 Qотех = 0 Qотсв = 0
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот = 0,213 Qотех = 0 Qотсв = 0
 Договорные расходы (ср. сут.): Тсут.: Qот = 67,2632 Qотср = 0 Qотсв = 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019 Qотсв ср = 0 Qотср ср = 0 Qотсв м = 0 Qотср м = 0

Дата	Тп	НС	Учет отопление (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ, Гкал				
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Уплит	T3		T4	P3	P4	
23.09.2019	24.00	*	50,21	50,00	0,21	58,05	45,65	12,20	5,20	3,70													0,62
24.09.2019	24,00	*	54,99	54,68	0,31	59,87	44,07	15,80	5,30	3,50													0,88
25.09.2019	24,00		54,45	54,42	0,03	59,41	36,90	22,51	5,20	3,50													1,23
26.09.2019	24,00		55,19	55,17	0,02	60,75	37,72	23,03	5,30	3,50													1,27
27.09.2019	24,00		58,61	58,56	0,05	60,62	38,68	21,94	5,40	3,40													1,29
28.09.2019	24,00		61,12	61,08	0,04	60,87	39,62	21,25	5,40	3,20													1,30
29.09.2019	24,00		61,01	60,98	0,03	61,01	39,75	21,26	5,50	3,30													1,26
30.09.2019	24,00		61,05	61,01	0,04	60,77	40,10	20,67	5,50	3,30													1,25
01.10.2019	24,00		60,81	60,77	0,04	60,82	40,22	20,60	5,40	3,30													1,27
02.10.2019	24,00		60,71	60,68	0,03	60,58	39,66	20,92	5,40	3,30													1,34
03.10.2019	24,00		60,91	60,87	0,04	60,43	39,34	21,09	5,40	3,20													1,29
04.10.2019	24,00		60,96	60,94	0,02	60,74	39,11	21,63	5,40	3,20													1,34
05.10.2019	24,00		61,07	61,05	0,02	61,16	39,23	21,93	5,40	3,20													1,33
06.10.2019	24,00		61,07	61,04	0,03	60,45	38,61	21,84	5,40	3,20													1,34
07.10.2019	24,00		61,34	61,31	0,03	60,43	38,67	21,76	5,50	3,30													1,34
08.10.2019	24,00		61,29	61,27	0,02	60,57	38,74	21,83	5,50	3,30													1,34
09.10.2019	24,00		61,32	61,30	0,02	60,55	38,86	21,69	5,50	3,30													1,34
10.10.2019	24,00		61,39	61,37	0,02	61,02	39,18	21,84	5,50	3,30													1,34
11.10.2019	24,00		61,51	61,49	0,02	60,90	39,38	21,52	5,50	3,30													1,34
12.10.2019	24,00		61,40	61,37	0,03	60,78	39,55	21,23	5,50	3,30													1,34
13.10.2019	24,00		61,44	61,41	0,03	61,12	39,83	21,29	5,50	3,30													1,33
14.10.2019	24,00		61,48	61,46	0,02	60,30	39,27	21,03	5,50	3,20													1,31
15.10.2019	23,98	*	60,46	60,43	0,03	60,08	38,70	21,81	5,40	3,30													1,29
16.10.2019	24,00		60,99	60,98	0,01	60,70	38,89	21,81	5,40	3,30													1,33
17.10.2019	24,00		60,85	60,83	0,02	60,41	38,76	21,65	5,50	3,30													1,32
18.10.2019	24,00		60,75	60,73	0,02	60,61	38,93	21,68	5,50	3,30													1,32
19.10.2019	24,00		60,98	60,96	0,02	61,00	39,53	21,47	5,50	3,30													1,29
20.10.2019	24,00		60,94	60,92	0,02	60,65	39,57	21,08	5,50	3,30													1,29
21.10.2019	24,00		60,91	60,90	0,01	60,75	39,67	21,08	5,50	3,30													1,29
22.10.2019	24,00		60,93	60,92	0,01	60,82	39,66	21,16	5,50	3,30													1,27
Итого	719,98		60,01	59,96	0,04	60,54	39,54	21,01	5,43	3,31													1,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотоксителя Узлп, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, М.кВт.
 Объем потребленного теплотоксителя Узлс изл, м.кВт.

9,96 °C
 0,02 час
 0,02 час
 0 Гкал
 37,97 Гкал
 0 Гкал
 0 куб.м

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.2019
 ЧЕРТОВОДОВА ИХ
 Представитель теплоснабжающей организации

«ЭНЕРГ.ОБСЛ.»
 «ЭНЕРГ.ОБСЛ.»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)