

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Октябрь 2019**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Седова Ул. д. 71**  
 Обслуживающая организация: **Котельная 2 Невская**

Договор: **9244.038.1**  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **10677**  
 Код УУТЗ:

Установленные приборы: **СГТТ941.11 № 24960**

Часовые и суточные архивы в файлах:

Приборы УУТЗ поверены до:

Режим (схема): **ОП: СГ-О:**

График: **149/70**

Вычислитель: **Подающий трубопровод (M1)**  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)

расходомер: **ПРЭМ-3-32-В**  
 ПРЭМ-3-32-В

Температуромер: **КТТТР-01**  
 КТТТР-01

Расчетный алгоритм:  
 Договорные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Схема подключения: **2-х трубная схема**

Преобр. давления:

Зима: **Q=M1\*(h1-hвв)-M2\*(h2-hвв)**  
 Qот.= **0,396**  
 Qот.= **120,304**

Qвент.= **0**  
 Qвс=M3\*(h3-hвв)  
 Qвс.= **0**

Qвс.ср.= **0**  
 Qвс.ср.= **0**  
 Qвс.ср.= **0**

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Qвс.= **0**  
 Qвс.ср.= **0**  
 Qвс.ср.= **0**

Qвс.ср.= **0**  
 Qвс.ср.= **0**  
 Qвс.ср.= **0**

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)		Уплотнит	T3	T4	P3	P4	
23.09.2019	24.00		161,78	161,41	0,37	64,71	41,63	23,08															3,76
24.09.2019	24.00		180,47	179,83	0,64	64,45	43,28	21,17															3,85
25.09.2019	24.00		179,03	178,41	0,62	64,62	43,56	21,06															3,80
26.09.2019	24.00		178,05	177,64	0,41	64,42	43,52	20,90															3,75
27.09.2019	24.00		178,97	178,59	0,38	65,06	44,39	20,67															3,72
28.09.2019	24.00		175,02	174,71	0,31	65,13	44,38	20,48															3,60
29.09.2019	24.00		174,58	174,25	0,33	64,76	44,28	20,48															3,60
30.09.2019	24.00		182,64	182,32	0,32	65,03	45,28	19,75															3,63
01.10.2019	24.00		182,03	181,67	0,36	65,07	45,36	19,71															3,61
02.10.2019	24.00		180,05	179,69	0,36	65,07	44,76	20,06															3,63
03.10.2019	24.00		178,43	178,08	0,34	64,69	44,46	20,23															3,63
04.10.2019	24.00		178,03	177,69	0,34	64,54	44,04	20,50															3,63
05.10.2019	24.00		178,71	178,28	0,43	64,97	43,96	21,01															3,67
06.10.2019	24.00		175,90	175,55	0,35	64,97	43,70	21,27															3,78
07.10.2019	24.00		177,79	177,27	0,52	65,00	43,82	21,18															3,76
08.10.2019	24.00		180,60	180,10	0,50	65,12	43,99	21,13															3,80
09.10.2019	24.00		181,69	181,06	0,63	65,27	44,23	21,04															3,84
10.10.2019	24.00		182,70	181,94	0,76	65,46	44,54	20,92															3,86
11.10.2019	24.00		183,93	183,25	0,68	65,27	44,80	20,47															3,86
12.10.2019	24.00		179,49	178,70	0,79	65,19	44,64	20,55															3,80
13.10.2019	24.00		183,39	182,69	0,70	65,12	44,96	20,16															3,73
14.10.2019	24.00		182,43	181,87	0,56	64,54	44,61	19,93															3,74
15.10.2019	24.00		182,10	181,52	0,58	65,18	44,61	20,57															3,74
16.10.2019	24.00		181,87	181,27	0,60	64,51	44,10	20,41															3,67
17.10.2019	24.00		182,56	182,08	0,48	64,81	44,30	20,51															3,78
18.10.2019	24.00		178,44	177,98	0,46	64,24	43,80	20,51															3,74
19.10.2019	24.00		132,75	134,38	-1,63	65,26	44,22	21,04															3,77
20.10.2019	24.00		173,26	172,25	1,01	65,04	44,17	20,87															3,67
21.10.2019	24.00		178,22	177,55	0,67	65,12	44,71	20,41															3,67
22.10.2019	24.00		178,21	177,34	0,87	64,60	44,22	20,38															3,67
Итого	24.00		5323,12	5309,38	13,74	64,90	44,21	20,69															3,70
Показания счетчиков на момент снятия данных:																							111,03
Дата, время			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб. ч.												

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Узлп, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения I2:  
 Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **8,18 °С**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **111,03 Гкал**  
 Объем потребленного теплоснабжения Vгвс изл: **М куб.м**

0 час  
 0 час  
 0 час

Гкал  
 М куб.м

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **8,18 °С**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **111,03 Гкал**  
 Объем потребленного теплоснабжения Vгвс изл: **М куб.м**

**ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.2019г**  
 Представитель обслуживающей организации  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 ООО "ЖКС № 2 Невского района"