

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Адрес: Седова ул. д. 73

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9309.038.1

Строит. адрес:

Телефон:

Телефон:

Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Отопление
10676

График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в файлах:
Вычислитель: СПТ94-11 № 24694
Подводящий трубопровод (М1) расходомер: PR3M-3-32-B
Обратный трубопровод (М2) PR3M-3-32-B
Подводящий ГВС (М3) PR3M-3-32-B
Лириуляционный ГВС (М4)
Подлипочный трубопровод (Уп)

Приборы УТЭ поверены до: 30.08.2022
Гамма= 30
КТПТР-01
КТПТР-01

Режим (схема): ОП: СП-0;
Преобр. давления:

2-х трубная схема

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(t1-hв)-M2*(t2-hв)

лето: Qгвс=M3*(t3-hв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот.= 0,396

Qгвс.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Договорные расходы (гр.сут.), т/сут:

Сот.= 120,304

Сгвс.= 0

Сгвс.= 0

Сгвс.= 0

Сгвс.= 0

Сгвс.= 0

Сгвс.= 0

Сгвс.= 0

Сгвс.= 0

Сгвс.= 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ								
			M1	M2	dm	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Уплит	T3	T4	P3	P4			
	час		т	т	т	°C	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал				
23.09.2019	24.00		147,80	147,79	-0,19	63,97	42,16	21,81																	
24.09.2019	24.00		159,71	160,22	-0,51	63,75	43,11	20,64																	
25.09.2019	24.00		157,22	157,76	-0,54	63,88	43,11	20,77																	
26.09.2019	24.00		155,94	156,45	-0,51	63,77	42,95	20,82																	
27.09.2019	24.00		156,20	156,64	-0,44	64,38	43,55	20,83																	
28.09.2019	24.00		151,43	151,94	-0,51	64,57	43,48	21,09																	
29.09.2019	24.00		151,68	152,18	-0,50	64,22	43,40	20,82																	
30.09.2019	24.00		159,52	160,06	-0,54	64,36	44,38	19,98																	
01.10.2019	24.00		158,27	158,80	-0,53	64,35	44,37	19,98																	
02.10.2019	24.00		156,31	156,83	-0,52	64,13	43,72	20,41																	
03.10.2019	24.00		154,57	155,01	-0,44	63,98	43,39	20,59																	
04.10.2019	24.00		154,28	154,76	-0,48	63,81	42,99	20,82																	
05.10.2019	24.00		151,33	151,83	-0,50	64,28	42,98	21,30																	
06.10.2019	24.00		154,72	155,21	-0,49	64,36	42,82	21,74																	
07.10.2019	24.00		151,30	151,83	-0,53	64,36	42,82	21,74																	
08.10.2019	24.00		155,86	156,30	-0,44	64,43	43,03	21,40																	
09.10.2019	24.00		158,46	159,02	-0,56	64,58	43,29	21,29																	
10.10.2019	24.00		159,00	159,53	-0,53	64,43	43,03	21,40																	
11.10.2019	24.00		159,87	160,39	-0,52	64,75	43,61	21,14																	
12.10.2019	24.00		160,36	160,87	-0,51	64,60	43,81	20,79																	
13.10.2019	24.00		156,25	156,72	-0,47	64,61	43,71	20,90																	
14.10.2019	24.00		160,00	160,53	-0,53	64,47	44,02	20,45																	
15.10.2019	24.00		158,88	159,44	-0,56	63,86	43,67	20,19																	
16.10.2019	24.00		158,44	158,99	-0,55	64,52	43,58	20,94																	
17.10.2019	24.00		158,16	158,71	-0,55	63,81	43,13	20,68																	
18.10.2019	24.00		154,17	154,66	-0,49	63,55	42,67	20,88																	
19.10.2019	24.00		153,96	154,46	-0,50	64,72	43,61	21,11																	
20.10.2019	24.00		150,44	150,83	-0,39	64,50	43,38	21,12																	
21.10.2019	24.00		155,64	156,06	-0,42	64,41	43,76	20,65																	
22.10.2019	24.00		155,25	155,68	-0,43	63,91	43,31	20,60																	
Среднее	24.00		156,04	156,53	-0,49	64,23	43,36	20,87																	
Итого	720,00		4681,19	4695,99	-14,80																				

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Упл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии ООО, М.кВт.
 Объем потребленного теплоснабителя Уплс изл. М.кВт.

8,18 °C
 97,2 Гкал
 0 Гкал

0 час
 0 час
 0 час
 0 Гкал
 0 Гкал
 0 Гкал

0 час
 0 час
 0 час
 0 Гкал
 0 Гкал
 0 Гкал

Генеральный директор ООО "ЖКС № 2 Невского района" _____

Исполнительный директор ООО "ЖКС № 2 Невского района" _____

25.10.2019г