

Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за Октябрь 2019
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх) лето: Qрав=M3*(h3-hвх)
 Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот = 0,395 Qвент = 0 Отех = 0 Орав.гв.ср = 0,0094 Qрав.ср = 0,3153
 Договорные расходы (гр.ст.), Гкал/сут.: Сот = 120 Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019 Qрав.ср = 0,0926 Qрав.ср = 0,0926
 Вычислитель: ВКТ-7 № 2069221 Часовые и суточн. архивы в файлах: Глипн = 0,16 Глипн = 0,16
 Подводящий трубопровод (М1) расходомер: PRM-50-B1 Глипн = 0,16
 Подводящий ГВС (М2) PRM-50-B1 Глипн = 0,16
 Циркуляционный ГВС (М4) PRM-32-B1 Глипн = 0,067
 Подпиточный трубопровод (Vп)

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ.							
			M1	T	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	M3	V4	dV (излив)		Уплотит	T3	T4	P3	P4		
23.09.2019	24.00		177.44	T	145.23	32.21	65.28	42.65	22.63	28.76	29.12	29.12		29.12	51.74	53.35	53.35									5,39
24.09.2019	24.00		193.06	T	164.59	28.47	64.92	43.62	21.30	24.37	24.71	24.71		24.71	53.75	53.88	53.88									5,36
25.09.2019	24.00		191.71	T	163.84	27.87	65.05	43.67	21.38	24.35	24.66	24.66		24.66	53.83	53.88	53.88									5,32
26.09.2019	24.00		190.07	T	163.52	26.55	65.01	43.60	21.41	23.17	23.17	23.17		23.17	53.51	53.50	53.50									5,23
27.09.2019	24.00		192.23	T	165.53	26.70	65.55	44.36	21.19	23.17	23.17	23.17		23.17	53.50	55.04	55.04									5,26
28.09.2019	24.00		192.23	T	168.32	23.61	65.49	44.63	20.86	20.08	20.08	20.08		20.08	55.98	55.98	55.98									5,06
29.09.2019	24.00		191.93	T	165.96	25.63	65.17	44.72	20.45	21.73	21.73	21.73		21.73	55.54	55.54	55.54									5,07
30.09.2019	24.00		194.14	T	167.25	28.89	65.54	45.38	20.16	23.05	23.05	23.05		23.05	55.73	55.73	55.73									5,14
01.10.2019	24.00		193.22	T	165.13	28.09	65.49	45.18	20.31	24.57	24.57	24.57		24.57	54.98	54.98	54.98									5,20
02.10.2019	24.00		191.04	T	164.07	26.97	65.29	44.25	21.04	23.56	23.56	23.56		23.56	54.41	54.41	54.41									5,21
03.10.2019	24.00		188.89	T	161.96	26.93	65.18	43.52	21.66	23.71	23.71	23.71		23.71	52.64	52.64	52.64									5,26
04.10.2019	24.00		188.67	T	161.14	27.53	65.50	43.18	21.81	23.45	23.45	23.45		23.45	53.87	53.87	53.87									5,31
05.10.2019	24.00		190.04	T	163.48	26.56	65.41	43.05	22.19	25.53	25.53	25.53		25.53	54.74	54.74	54.74									5,37
06.10.2019	24.00		190.08	T	161.43	28.65	65.44	43.13	22.31	25.93	25.93	25.93		25.93	52.89	52.89	52.89									5,49
07.10.2019	24.00		191.07	T	162.05	29.02	65.44	43.20	22.30	26.25	26.25	26.25		26.25	52.78	52.78	52.78									5,52
08.10.2019	24.00		191.22	T	161.59	29.63	65.63	43.20	22.43	26.25	26.25	26.25		26.25	54.27	54.27	54.27									5,57
09.10.2019	24.00		192.75	T	164.30	28.45	65.76	43.46	22.30	24.99	24.99	24.99		24.99	54.81	54.81	54.81									5,54
10.10.2019	24.00		193.86	T	164.37	29.49	65.92	43.79	22.13	26.26	26.26	26.26		26.26	54.60	54.60	54.60									5,58
11.10.2019	24.00		194.86	T	166.66	28.20	65.74	44.14	21.60	24.77	24.77	24.77		24.77	54.80	54.80	54.80									5,46
12.10.2019	24.00		193.83	T	166.63	27.20	65.56	44.31	21.25	23.83	23.83	23.83		23.83	54.88	54.88	54.88									5,46
13.10.2019	24.00		194.18	T	168.29	25.89	65.58	44.52	21.06	22.54	22.54	22.54		22.54	53.02	53.02	53.02									5,24
14.10.2019	24.00		193.32	T	162.17	31.15	64.98	43.94	21.04	27.85	27.85	27.85		27.85	54.23	54.23	54.23									5,44
15.10.2019	24.00		193.07	T	164.14	29.80	65.69	43.92	21.77	25.58	25.58	25.58		25.58	53.35	53.35	53.35									5,48
16.10.2019	24.00		192.89	T	163.09	29.80	64.94	43.37	21.57	26.41	26.41	26.41		26.41	53.01	53.01	53.01									5,48
17.10.2019	24.00		193.40	T	163.74	29.66	65.31	43.53	21.78	26.23	26.23	26.23		26.23	53.35	53.35	53.35									5,46
18.10.2019	24.00		188.83	T	161.97	26.86	64.76	43.00	21.76	21.70	21.70	21.70		21.70	53.68	53.68	53.68									5,27
19.10.2019	24.00		190.73	T	165.64	25.09	65.80	44.07	21.73	30.15	30.15	30.15		30.15	55.59	55.59	55.59									5,25
20.10.2019	24.00		190.42	T	156.83	33.59	65.40	43.84	21.56	23.31	23.31	23.31		23.31	53.64	53.64	53.64									5,58
21.10.2019	24.00		187.52	T	160.72	26.80	65.58	43.83	21.75	25.81	25.81	25.81		25.81	52.67	52.67	52.67									5,26
22.10.2019	24.00		187.44	T	158.10	29.34	65.06	43.40	21.66	24.63	24.63	24.63		24.63	54.07	54.07	54.07									5,35
Итого	720.00		191.12	T	163.06	28.06	65.37	43.82	21.55	738.83	738.83	738.83		738.83	749.06	749.06	749.06									160.50
Показания счетчиков на момент снятия данных:			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ. Гкал	Граб. Ч. Гкал													160.50		

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общд:
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл.

8,18 °С
 153,61 Гкал
 749,06 м.куб.

6,89 Гкал

0 час
 0 час
 0 час
 0 час
 0 час

Гкал
 куб.м

«ЭНЕРГ ОСЕРВ»
 ООО
 «ЭНЕРГ ОСЕРВ»
 ООО
 «ЭНЕРГ ОСЕРВ»
 ООО
 «ЭНЕРГ ОСЕРВ»
 ООО

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Отчет принят организацией 2019 г.
 Подпись: [Подпись]
 Подпись: [Подпись]
 Подпись: [Подпись]